Réseau EG à créer
vers Bât 5 bis

Réseau EG depuis
2 GF Carrier du
Niv 7 Bât 5

V2V motorisées

Circuit EG Secours
(250kW)

Circuit EG
LT Ventilation Zone D Bis
(230kW)

Réseau EG existant
vers LT Ventilation Zone D

LOCAL TECHNIQUE VENTILATION ZONE D BIS

Réseau EG existant
vers LT Ventilation Zone D

Echangeur de récupération de calories
pour le réchauffage du retour du circuit
eau chaude CTA LT Zone D Bis

ECH

Réseau EC LT Zone D Bis
depuis sous station Bât 5

LOCAL TECHNIQUE VENTILATION ZONE D

Cheminement en toiture

NF

Liaisons provisoires

TERRASSE TOITURE Niv 1

Attente future
CTA Stérilisation (200kW)

Bouteille
EG

Filtre clarificateur
réseau EG

LOCAL
LTD-bois

Plateforme métallique
à créer

LOCAL TECHNIQUE

Groupes froids Air/eau
Pfroid unitaire : 250 kW
Précup unitaire : 225 kW
Dimensions (LxlxH) : 2730x1997x2412 mm
Masse : 1755 kg

LEGENDE

- Réseau eau glacée existant
- Réseau eau glacée de secours vers Bât 5 Bis à créer
- Réseau eau glacée à créer
- Réseau de récupération de chaleur à créer

BQI Concept
55 Rue Charles Nungesser
ZI de Prat-Pip Nord
29490 GUIPAVAS

Tél : 02.98.03.18.42 - Mobile : 06.88.82.70.19
Mail : bernard.quegadner@bqiconcept.fr

CHU BREST
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CH Morvan - Installations futures

Ind.	Date	Modification	Visa
A	01/06/2026	Création	-

Designation
PLAN DE PRINCIPE
Production de froid avec récupération de calories

N° CVC01 — Page 1/1
Echelle 1:75 — Format A3
Dessiné par DQ