Eau froide sanitaire
Départ ECS
Recs
Réseau radiateurs
Réseau constant CTA
Réseau primaire
depuis sous-station bât 5
ECH ECS
NF
Sous Station
SS 15
Réserve générale 1
Réserve générale 2
Déchets
Local filtres
ECH réchauffage radia
ECH réchauffage CTA
ECH Préchauffage ECS
DN100
Filtre clarificateur
réseau récupération
RIA
PAP 93X204
EI 60
Porte isothermique
Centrale a.c. vide
SS 25
M.C.
Elec
Froid
Gaz
CST DN65 Depuis RDCH
Cu 30/32 depuis RDCH
Poutre Ai 2.75
VH CF
Courette anglaise pour VB CF
Grille de rejet GLA 450x450
Porte conservée
Trainasse AN en plafond
Trainasse sous dallage pour Air neuf
Trainasse sous dallage pour VB CF négative
Trainasse sous dallage pour VB monte charge
Trainasse sous dallage pour ventilation archives
Regard EP
Mur agglo à créer
EG existant Ai2.44
EG existant Ai2.27
Piquage sur EG existant DN20
EG DN20
PAP93+53x204 EI 30 + fp
PAP93X204 EI 30 + fp
EI 30 + fp
EI 120
EI 60 DAS
AN
AN3
VB
table de pesée
MONTE CHARGE
vers Bat 5
ROOM_NAME
ROOM_NUMBER
CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
PROTECTION CF2H DES CONDUITS DE VENTILATION
HSP230

LEGENDE

- Réseau de récupération de chaleur à créer
- Réseau secondaire à créé
- Réseau existant

BQI Concept
55 Rue Nungesser
ZI de Prat-Pip Nord
29490 GUIPAVAS
Tél : 02.98.03.18.42 - Mobile : 06.88.82.70.19
Mail : bernard.queguiner@bqiconcept.fr

CHU BREST
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CH Morvan – installations futures

Ind.	Date	Modification	Visa
A	22/06/26	Création	-

Designation
PLAN DE PRINCIPE
Réseau hydraulique de récupération de calories

N° CVC02 | Page 1/1
Ech. 1:75 | Format A3
Dessiné par MB