Liaison hydraulique eau glacée
(LT Ventilation Zone D, Niveau 1 Bât 5)

Groupe froid n°1

GF
Pf 183 KW

11°C ST
6°C ST

Clapet AR

Filtre à tamis

Groupe froid n°2

GF
Pf 183 KW

11°C ST
6°C ST

Clapet AR

Filtre à tamis

Local technique ventilation Sud
(Toiture , bâtiment 5 bis)

ST 11°C
ST 6°C

Bâche tampon d'eau glacée

11°C
6°C ST

Bât 5 bis
Pfroid :300 kW

LEGENDE

——— Réseaux hydraulique existant

----- Réseau eau glacée à créer depuis LT ventilation Zone D

BQI concept
BQI Concept
55 Rue Charles Nungesser
ZI de Prat-Pip Nord
29490 GUIPAVAS
Tél : 02.98.03.18.42 - Mobile : 06.88.82.70.19
Mail : bernard.queguiner@bqiconcept.fr

CHU BREST
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Hôpital Morvan - Bâtiment 5 Bis

Ind.	Date	Modification	Visa
A	26/06/2026	Création	-

Designation
SCHEMA DE PRINCIPE
LIAISON EAU GLACÉE ENTRE BAT 5 et BAT 5 BIS

N° SCH03 | Page 1/1
Ech. | Format A3
Dessiné par DQ