CHU Morvan
Automatisme - Liste de points de régulation

Bâtiment	Localisation	Repère	Equipement	Désignation	E.TOR	S.TOR	E.ANA	S.ANA	COM
CHU Morvan	Sous-station bâtiment 5		Circuit secondaire CTA	V3V de régulation de température circuit secondaire				1	
				Sonde de température de départ circuit secondaire			1		
					0	**0**	**1**	**1**	**0**