CHU Morvan
Automatisme - Liste de points de régulation

Bâtiment	Localisation	Repère	Equipement	Désignation	E.TOR	S.TOR	E.ANA	S.ANA	COM
CHU Morvan	**Local technique Quatro**		Echangeur de récupération de calories préchauffage circuit ECS - 60 kW	V3V primaire échangeur côté circuit de récupération de calories				1	
				Sonde de température en entrée côté primaire			1		
				Sonde de température en sortie côté primaire			1		
				Sonde de température en entrée côté secondaire			1		
				Sonde de température en sortie côté secondaire			1		
					0	**0**	**4**	**1**	**0**