UGECAM RHôNE ALPES - Le Clyress


RESTRUCTURATION et CONSTRUCTION DE 361 LITS D'HOSPITALISATION COMPLETE ET DE 30 PLACES D'HOPITAL DE JOUR A St DIDIER AU MONT D'OR (69370)

Maître d'ouvrage	UGECAM RHONE-ALPES - 133, route de St Cyr - BP62 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR	tél : 04 72 52 19 70 - fax : 04 72 52 19 79 communication@ugecam-rhonealpes.cnamts.fr
Bureau de contrôle	APAVE - Les coteaux de saône - 4 rue des Draperies 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR	tél : 04 37 64 08 53 - fax : 04 37 64 08 00 christophe.roux@apave.com
Conseil de l'UGECAM	ADRHEN - 1, rue Bonaparte 75006 PARIS	tél : 01 40 51 03 83 - fax : 01 46 33 46 96 adrhen.claudet@orange.fr
Coordinateur SSI	DEKRA - Département AKSSION - 36 avenue Jean Mermoz - BP8212 69355 LYON CEDEX 08	tél : 04 72 78 44 81 - fax : 04 72 78 13 51 guillaume.fontenay@dekra.com
SPS	ISOBASE - 1 Route du Genas 69513 VAULX EN VELIN	tél : 06 26 80 78 67 - fax : isobase@wanadoo.fr
Architecte mandataire	AT'LAS ARCHITECTES - 45, quai Charles de Gaulle - 69463 LYON CEDEX 06	tél : 04 72 73 22 20 - fax : 04 37 42 57 28 lyon@atlas-architectes.fr
Architecte d'intérieur	ATELIER JEAN PAUL ESPINOSA - 5, place Gailleton 69002 LYON	tél : 04 78 37 04 22 - fax : 04 78 38 22 16 atelier@espinosa-decorateur.com
BET structure BET fluides Economiste Cuisiniste	IOSIS RHONE ALPES - 59, rue de l'Abondance 69421LYON CEDEX 03	tél : 04 78 95 74 00 - fax : 04 78 95 25 12 lyon@iosisgroup.fr
BET HQE	GARNIER - 120 rue Gambetta 51100 REIMS	tél : 03 26 82 71 04 - fax : 03 26 82 48 59 be.garnier@be-garnier.fr
Paysagiste	ADP DUBOIS - ZI Moutti sud 74540 ALBY SUR CHERAN	tél : 04 50 68 24 13 - fax : 04 50 68 29 37 adpdubois@libertysurf.fr
Ergonome	CONCEPT ERGONOMIE - Tour du crédit Lyonnais - 129, rue Servient 69326 LYON CEDEX 03	tél : 04 78 63 79 66 - fax : 04 72 61 92 65 accueil@conceptergo.com
Acousticien	PEUTZ & ASSOCIES - 3, rue Hippolyte Flandrin 69001 LYON	tél : 04 78 39 78 32 - fax : 04 78 39 77 52 s.guitton@peutz.fr

OBSERVATIONS

VISA :

plan reçu le	Visa :	date visa :



entreprise générale :

GCC

AGENCE RHONE-ALPES
30 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 36 79 20
Fax. 04 78 36 79 21

entreprise émettrice :

COFELY GDF SUEZ

AE EXT CUISINE 2

SCHEMA ELECTRIQUE

échelle : **SANS**

date : **30/01/2013**

EMETTEUR	SOUS-TRAITANT	PHASE	LOT	DOMAINE	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	INDICE
GCC	COF	DOE	17.1	CVC	N5	Z2	DV	**7297**	**B**

INDICE	MODIFICATION	DATE
A	Première diffusion	14/06/2012
B	**Passage en phase DOE**	**30/01/2013**
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
B	DOE	01/02/2013	FOU	TGU	
A	CREATION	22/05/2012	OZA	TGU	

SEE XP 2005 V3.30

TITRE: **PAGE DE GARDE**

01 / 20

EREC TECHNOLOGIES
26 - 28 Rue Francine Fromont
69120 VAULX EN VELIN
+33 (0)4 37 45 26 26
+33 (0)4 37 45 26 27
info@erec-technologies.fr

COFELY GDF SUEZ
AGENCE RHONE-ALPES AUVERGNE
127, AVENUE BARTHELEMY BUYER
BATIMENT SEQUOIA - BP 5066
69246 LYON CEDEX 05
Tel: 04 72 72 23 00
Fax: 04 78 72 98 19

UGECAM

SCHEMA ELECTRIQUE

COFFRET CUISINE

N°2

AFFAIRE N°: **C681235**

PLAN N°: **11919-B**

Ce document est la propriété exclusive de EREC, il ne peut être reproduit par quelque moyen que ce soit sans autorisation.

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

FILERIE

	TENSIONS	COULEURS	SECTIONS (mini)
CIRCUIT DE PUISSANCE	Manchons : Noir / L1 - Rouge / L2 - Marron / L3		
* PHASE		NOIR (Manchoné)	2.5mm²
* NEUTRE		BLEU CLAIR	2.5mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	115 OU 230V~		
* PHASE		ROUGE	1mm²
* NEUTRE		BLEU CLAIR	1mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	< OU = 48V~		
* PHASE		MARRON	1mm²
* COMMUN		GRIS	1mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	< OU = 48V=		
* POLARITE +		BLANC	1mm²
* POLARITE -		BLEU FONCE	1mm²
AUTOMATE CIRCUIT E/S ANA		VIOLET	1mm²
AUTOMATE CIRCUIT E TOR		BLANC	1mm²
POLARITES NON COUPEES PAR L'APPAREIL GENERAL DE TETE	(TENSION EXTERIEURE)	ORANGE	1mm²
CONDUCTEUR DE PROTECTION		VERT-JAUNE	1mm²

BORNES

BORNES PHYSIQUES — BORNES LOGIQUES

REPERE LOGIQUE — N°BORNE

- 1 02-1 — BORNE DE PUISSANCE ET DE COMMANDE
- 1 02-1 — BORNE DE CONTINUITE BLINDAGE
- 1 02-1 — BORNE TEST
- 1 02-1 — BORNE PORTE DIODE
- 1 02-1 — BORNE SECTIONNABLE A FUSIBLE
- 1 02-1 — BORNE SECTIONNABLE A COUTEAU

SYMBOLES ELECTRIQUES

TORE Annulus		DISJONCTEUR DIFFERENTIEL Circuit breaker differential		MOTEUR Motor	
TRANSFORMATEUR Transformer		DISJONCTEUR Circuit breaker		CHARGE Charge	
PARAFOUDRE Arrester		SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE Fuse switch	1P+N+T	PRISE Socket	
VOYANT Pilot light		INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SWITCH		COMPTEUR HORAIRE Time counter	
AMPEREMETRE Ammeter		SECTIONNEUR Fuse disconnector switch		AVERTISSEUR SONORE Horn	
VOLTMETRE Voltmeter		DISJONCTEUR MOTEUR Circuit breaker motor		BOUTON ARRET D'URGENCE Emergency stop	
RESISTANCE Resistor	A	RELAIS THERMIQUE Thermal overland relay		BOUTON POUSSOIR Push button	
DIODE Diod		CONTACTEUR Contactor		COMMUTATEUR Turn switch	
COMPTEUR HORAIRE Time counter		RELAIS Relay		ELECTROVANNE Solenold valve	
TERRE Ground		RELAIS TEMPORISE REPOS Time off delay relay		THERMOSTAT Thermostat	
SHUNT Shunt		RELAIS TEMPORISE TRAVAIL Time an delay relay		ALIMENTATION Power supply	
TRANSFORMATEUR DE COURANT Intensity transformer		PONT DE DIODE Diod bridge		HORLOGE Clock	

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

LEGENDE P4/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 02 ◄ 01 03 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N3_Z2_DV_7297_B

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PAGE DE GARDE	A	B							
02	LEGENDE	A								
03	LISTE DES FOLIOS	A								
04	LISTE DES FOLIOS RESERVE	A								
05	TETE DE FILERIE	A								
06	PUISSANCE	A								
07	PUISSANCE	A								
10	COMMANDE	A								
11	COMMANDE	A								
12	SIGNALISATION	A	B							
13	COMMANDE	A								
21	Bornier : +CHASSIS-XA +CHASSIS-XA - 1/1	A								
22	Bornier : +CHASSIS-XP +CHASSIS-XP - 1/1	A								
23	Bornier : +CHASSIS-XC +CHASSIS-XC - 1/1	A								
25	ETIQUETTES	A								
26	IMPLANTATION CHASSIS	A								
27	IMPLANTATION PORTES	A								
28	LISTE DE MATERIELS	A								
29	LISTE DE MATERIELS	A								
30	CARNET DE CABLES	A								

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	


LISTE DES FOLIOS P6/22
RESERVE

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 04
◄ 03 05 ►

Logiciel SEE v. 3.30



-ARMOIRE

ICC3	**996A**
ICC1	**501A**
TENSION	**410 V**
NEUTRE	**TNS**

DESIGNATION	**INTERRUPTEUR**	**REPARTITEUR**
	SECTIONNEUR	**-**
	GENERAL	**-**

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

TETE DE FILERIE P7/22


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 05

◄ 04 06 ►

Logiciel SEE v. 3.30



DESIGNATION	PETITE VITESSE -	EXTRACTEUR CUISINE 2 VEX CUI 2	GRANDE VITESSE -

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P8/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 06

◄ 05 07 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOF_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

(06-20) L3
(06-20) L2
(06-20) L1
(06-20) N

DT40
-07Q1
C 6A

-07T1
230+400V
160VA
24V

0701
0702
0704
0703

DT40
-07Q2
C 4A

DT40
-07Q3
C 2A

01 0VAC (CDE) 1 24VAC (CDE)
02 0VAC (SIGN) 2 24VAC (SIGN)

(10-1) (10-1) (12-1) (12-1)

DESIGNATION	CIRCUIT TELECOMMANDE 24V~	CIRCUIT SIGNALISATION 24V~

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P9/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**


FOLIO 07

◄ 06 10 ►

Logiciel SEE v. 3.30

VOYANT PRESENCE TENSION	ARRET D'URGENCE	BP EVACUATION DES FUMEES CUISINE	CHAINE ARRET D'URGENCE
-	-		-

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_72_DV_7297_B



Marche VEX CUI en GV

= CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P10/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 10

◄ 07 11 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

CDE MARCHE EXTRACT. CUISINE 2 DISTANT PV GV

CDE MARCHE EXTRACT. CUISINE 2 PV GV

(10-20) 1 24VAC (CDE)

(10-20) 11 24VAC

-10KA2 (10-12) 12 14 11

-10KA2 (10-12) 22 24 21

1101

PORTE -11S1 (11-3) (11-5) (11-7) DISTANT (11-3) PV (11-3) GV (11-3)

1102

1104

-XC 5

COFFRET CUISINISTE

PV ARRET GV

PV GV

-XC 6 -XC 7

1104

-06QM1 (06-4) 13 14

-06QM2 (06-8) 13 14

1105 1107

-11KM1C (11-14) 21 22

-11KM1 (11-12) 21 22

1106

1108 13 14 1109

-11KM1C (11-14)

-11KM1 24V PV A1 A2

-11KM1C 24V A1 A2

-11KM2 24V GV A1 A2

1 2 (06-4) 3 4 (06-4) 5 6 (06-4) 13 14 (13-5) 21 22 (11-14) 53 54 (12-5) 63 64 - -

1 2 (06-6) 3 4 (06-6) 5 6 (06-6) 13 14 (11-16) 21 22 (11-12)

1 2 (06-8) 3 4 (06-8) 5 6 (06-8) 13 14 (13-6) 21 22 - - 53 54 (12-9) 63 64 - -

(10-20) 01 0VAC (CDE)

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P11/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 11


◄ 10 12 ►

Logiciel SEE v. 3.30

EXTRACTEUR CUISINE 2

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

DEFAUT PV **MARCHE PV** **DEFAUT GV** **MARCHE GV**



= + CHASSIS

B	01/02/2013	DOE	FOU	TGU		
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

SIGNALISATION P12/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 12


◄ 11 13 ►

Logiciel SEE v. 3.30

EXTRACTION CUISINE 2

RETOUR MARCHE GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B

PV **GV** **DEFAUT**



= + CHASSIS

A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

COMMANDE P13/22


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 13

Logiciel SEE v. 3.30


GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B



= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES	UGECAM SCHEMA ELECTRIQUE COFFRET CUISINE N°2						Bornier : +CHASSIS-XA +CHASSIS-XA - 1/1	P14/22	FOLIO 21 ◄ 13 22 ►
		A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	Affaire n°: **C681235**	Plan n°: **11919-B**	Logiciel SEE v. 3.30
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.		

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B



							Bornier : +CHASSIS-XP +CHASSIS-XP - 1/1	P15/22
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU			Affaire n°: **C681235**	Plan n°: **11919-B**
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.			

EREC TECHNOLOGIES


UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

FOLIO 22

◄ 21 23 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B




EREC TECHNOLOGIES	UGECAM SCHEMA ELECTRIQUE COFFRET CUISINE N°2						Bornier : +CHASSIS-XC P16/22 +CHASSIS-XC - 1/1
		A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11919-B**
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


COULEUR DES ETIQUETTES


FOND NOIR / ECRITURE BLANCHE

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B









=


+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES	UGECAM SCHEMA ELECTRIQUE COFFRET CUISINE N°2						ETIQUETTES	P17/22
		A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	Affaire n°: **C681235**	Plan n°: **11919-B**
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

FOLIO 25 ◄ 23 26 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_M5_22_DV_7297_B



= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

IMPLANTATION
CHASSIS

P18/22


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO
26
◄ 25 27 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B



=
+ PORTE

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

IMPLANTATION PORTES — P19/22

Affaire n°: **C681235** — Plan n°: **11919-B**

FOLIO 27 — ◄ 26 28 ►

Logiciel SEE v. 3.30

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
05QG1	05	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR PRINC AU 20A	VCF01	TELEMECANIQUE	1
05QG1	05	POLE PRINCIPAL 20A	VZ01	TELEMECANIQUE	1
06QM1	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 1-1,6A	GV2ME06	TELEMECANIQUE	1
06QM1	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
06QM1	06	ADDITIF LATERAL F+O	GVAN11	TELEMECANIQUE	1
06QM2	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5-4A	GV2ME08	TELEMECANIQUE	1
06QM2	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
06QM2	06	ADDITIF LATERAL F+O	GVAN11	TELEMECANIQUE	1
07Q1	07	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
07Q2	07	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
07Q3	07	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
07T1	07	TRANSFORMATEUR 230-400/24V 160VA	ABL6TS16B	TELEMECANIQUE	1
10H1	10	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, BLANC, D22	XB4BVB1	TELEMECANIQUE	1
10KA1	10	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
10KA1	10	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
10KA2	10	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
10KA2	10	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
10S1	10	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS542	TELEMECANIQUE	1
10S1	10	ETIQUETTE "ARRET D'URGENCE"	ZBY9130	TELEMECANIQUE	1
11KM1	11	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2NO FRONTAL	LADN20	TELEMECANIQUE	1
11KM1	11	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
11KM1C	11	KIT INVERSEUR	LAD9R1	TELEMECANIQUE	1
11KM1C	11	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
11KM2	11	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2NO FRONTAL	LADN20	TELEMECANIQUE	1
11KM2	11	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
11S1	11	INTER-SECTIONNEUR	100285	LEGRAND	1
12H5	12	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
12H6	12	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
12H7	12	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
12H8	12	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
ARMOIRE	05	POCHETTE OUVERTE POUR PLANS AUTOCOLLANTE, 340x235mm (ACC D'ENVELOPPES)	036580	LEGRAND	1
ARMOIRE	05	PIGNEE A CLE 405	NSYAEDL405S3D	SAREL	1
ARMOIRE	05	JEU DE 4 PATTES DE FIXATION MURALE EN ACIER	NSYAEFPFSC	SCHNEIDER ELECTRIC	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_N5_Z2_DV_7297_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
ARMOIRE	05	CHASSIS PLEIN ACIER GALVANISE POUR COFFRET H700xL500	NSYMM75	SAREL	1
ARMOIRE	05	COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 700x500x250, IP66, RAL7035	NSYS3D7525	SAREL	1
ARMOIRE	05	AUVENT POUR COFFRET L500xP250	NSYTJ5025	SAREL	1

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
SCHEMA ELECTRIQUE
COFFRET CUISINE
N°2

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	22/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

LISTE DE MATERIELS P21/22

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11919-B**

FOLIO 29

◄ 28 30 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1-CVC_N5_Z2_DV_7297_B

TYPE/SECTION	REPERE	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS	Tiré	Raccordé	Testé
CR1 TEL 3P0.9	AE 2033-C2	AE203	CHASSIS	INFOS VERS AE203;			
CR1 5G4²	AE CUIS2 - ALIM	EXT	CHASSIS				
CR1 7G2,5²	AE CUIS2 - P1	CHASSIS	VEX CUI	EXTRACTEUR CUISINE 2;			
CR1 TEL 5P0.9	AE CUIS2-C1	COF CUISINISTE	CHASSIS	COMMANDE DEPUIS COFFRET CUISINISTE;			