R+2

R+1

RDC

Sous-sol

LEGENDE CHAUFFAGE

RESEAUX

- Réseau ascendant vers le haut
- Réseau descendant depuis le haut
- Réseau descendant vers le bas
- Réseau ascendant depuis le bas
- Réseaux chauffage à recréer
- Nourrice

EMISSION DE CHALEUR

- Radiateur eau chaude

TRAITEMENT HYGROTHERMIQUE

- Groupe froid à détente directe
- Liaison frigorigène
- ATA - Armoire de Traitement d'Air
- Réseau soufflage
- Réseau de reprise
- Diffuseur de sol

Soufflage ATA - 530 m³/h
Grille de sol - Type 1000 x 120 mm

Reprise ATA - 2930 m³/h
Grille à intégrer
Type 1200x500mm - Dpa 90 %

Zones maintenance

Raccordement vers réseau radiateurs étage
Hors périmètre travaux

PAS

ATA
Zones maintenance

Batterie EC CTA

Echangeur

Zones maintenance

Circuit constant CTA

Circuit régulé Radiateurs
Vestiaires/toilettes
Etages pavillon bas

Circuit régulé Radiateurs
R+1 Pavillon Haut

Circuit régulé Radiateurs
Corbeil Pavillon d'entrée

Raccordement sur circuit réseau de chaleur existant.

BET Impact Conseils & Ingénierie

BÂTIMENT CHABROL
Manufacture des Gobelins et mobilier national

DCE

02	PLANS DE CHAUFFAGE	ind0	1/50

05/11/2026

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
Agence Riccardo Giordano

BET FLUIDES ET ENVIRONNEMENT
Impact Conseils & Ingénierie

BET STRUCTURE
Bucci & Partners