

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
PRODUCTION CHAUFFAGE	Vanne manuelle Vapeur R.S. Diam 65	Sous Station 12	1
	Vannes détente vapeur BAE LZ		2
	Vannes condensats BAE LZ		2
	Echangeurs vapeur vertical marque LAUFFER puissance 870 KW		2
	Régulation BAE LZ WBS 160		2
	Ensemble vannes, filtres et clapets		1
	Bâche condensats inox		1
	Pompes de renvoie condensats GRUNDFOSS CR4 80 1.5		2
	Contrôleur de niveau magnétique		1
	Ensemble manomètre et thermomètre		1
	Soupapes		4
	Vase d'expansion 400 L		1
	Pompes Départ sous station 05 SALMSON DCX 50.50		1
	Vanne TA diam 50		1
	Pompes Départ sous station 01 et salle capitulaire SALMSON DCX 65.50		1
	Vanne TA diam 65		1
	Pompes Départ Chauffage ECS SALMSON DCX 65.25		1
	Vanne TA Diam 65		1
	Pompes Chauffage appartements Bâtiment 04 SALMSON DCX 50.50		1
	Vanne TA diam 50		1
	Régulateur RVL 470		1
	Vanne VBF21 +SQK33		1
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
	Echangeur à plaques récupération condensats Type B 25030 SWER		1
	Pompe condensats		1
	SALMSON NSB 25.20 B		1
	Pompe Charge ballon préchauffage		1

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
PRODUCTION ECS	GRUNFOSS UPS 32.80F	Sous Station 12	
	Ensemble régulation sur condensat		1
	Ensemble régulation sur préchauffage		1
	Ballon préchauffage 2000 L		1
	Armoire de commande		1
	Préparateur ECS Uranus Type USJ 14		1
	Avec pompes primaire et boîtier de commande		
	Pompe charge ballon		1
	GRUNDFOSS 32.80F		
	Ballon ECS 2000 L		1
	Pompes bouclage ECS		1
	SALMSON JRL 405 1.1		
	Mitigeur thermostatique départ ECS		1
	Ensemble manomètres et thermomètre		1
	Ensemble vannes		1
PUISARD	Pompes SALMSON GV 28	Sous Station 12	2
	Armoire générale électrique	Sous Station 12	1
SOUS STATION 01	Pompes circuit 01	Sous Station 12	2
	SALMSON CLX 50.32		
	Vannes VBI 31+ SQK 33		1
	Pompes circuit 06 constant		2
	SALMSON CLX 70.32		
	Pompes circuit 07		2
	SALMSON MXL 30.32 P		
	Vanne VBI 31 +SQK 33		1
	Pompes circuit 05		2
	SALMSON MXL 53.32 P		
	Vanne VBI 31 + SQK 33		1
	Pompe circuit 04		2
	SALMSON CXL 80.32		
	Vanne VBI 31+ SQK 33		1
	Régulateur RVP SIEMENS		4

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
	Armoire électrique		1
	Ensemble vannes		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
SOUS STATION 02	Pompes circuit 01	Combles	2
	SALMSON EURAMO E1230		
	Pompes circuit 02		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 03		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 04		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 05		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Vannes VBI 31 +SQK33		5
	Régulateur RVL		5
	Ensemble de vannes filtres et clapets		1
	Ensemble Manomètres et thermomètres		1
	Armoire électrique		1
SOUS STATION 03	Pompes circuit 01	Combles	2
	SALMSON EURAMO E1230		
	Pompes circuit 02		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 03		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 04		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 05		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 06		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 07		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
	Pompes circuit 08		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Pompes circuit 09		2
	SALMSON EURAMO MXA 100.32		
	Vannes VBI 31 +SQK33		9
	Régulateur RVL 470		1
	Régulateur RVL 55		3
	Régulateur RMH 760 + 782		1
	Ensemble de vannes filtres et clapets		1
	Ensemble Manomètres et thermomètres		1
	Armoire électrique		1
CTA SOFICA 1800 m3/h SOFICLIM B 1R	Batterie chaude	Comble	1
	Vanne de régulation LANDIS +SQK 33		1
	Régulateur POLYGYR 61.1		1
	Pompe SALMSON C1026		1
	Armoire de commande		1
EXTRACTION SANITAIRE	Extracteurs 2000 m3/h	Comble	2
	Extracteur 450 m3/h		1
	Extracteur divers		3
	Ensemble bouches soufflage et extraction		1
CTA DOUBLE FLUX 6000 M3/H FRANCE AIR	Registre motorisé	Sous station Salle Capitulaire	1
	Filtre poche G4 890*665-		1
	Caisson soufflage		1
	Ensemble réseau gaine		1
	Ensemble CCF		1
	Ensemble bouches soufflage et extraction		1
	Régulateur RWF 61.1		1
	Vanne VXG 44 + SQS 65		1
	Antigel QAF 21.1		1
	Caisson France air extraction		1
	Pompes circuit CTA SALMSON CXL 70.32		2

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
DISTRIBUTION CHAUFFAGE	Pompes primaire SALMSON C1116 N	Sous station Salle Capitulaire	2
	Pompes salle capitulaire SALMSON CXL 80.32		2
	Pompes bureaux SALMSON NXL 33.25 P		2
	Régulateurs RVL 470		2
	Vanne VBI 31+SQK 33		2
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètre et thermomètre		1
	Ventilateurs sur gaine Diam 200 100W		2
	Thermostat de commande		1
CTA CIAT Type 207 Z	Caisson ventilation et extraction	Sous station 13	1
	Caisson mélange 3voies avec registres motorisés	bibliothèque	1
	Caisson filtre		1
	Batterie chaude		1
	Régulateur RKN 8 L		1
	Vanne VXG 41 + SQS 65		1
	Antigel QAF 21.1		1
DISTRIBUTION CHAUFFAGE	Pompes SALMSON C1116 N	Sous station 13	4
	Pompes GRUNFOSS 40 -120F	bibliothèque	2
	Régulateur RVL 41.10		2
	Vannes VBI 31 + SQK 33		2
	Ensemble vannes, filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètre		1
	Compteur calorie SCHLUMBERGER CF 20 avec intégrateur		1
RELEVAGE	Puisard SALMSON Type SUBSON	Sous-sol bibliothèque	1
	Armoire électrique		1
CTA THERECO DS 2100 CA RPW	Avec groupe froid R407C 15Kg et condenseur à air centrifuge	Sous-sol bibliothèque	1
	Filtres G4 650*450- 50		3
	Filtre F7 592*592*292		1
	Batterie chaude		1
	Batterie froid à détente directe		1
	Résistance électrique		2
	Humidificateur à roue		1

Annexe 3.5 VDG - BATIMENT 06 - CLOITRE

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
	Ensemble vanne filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
	Coffret régulation		1
	Registre motorisé		1
CTA SALLE DE REUNION CIAT JRA 153 M 1500 M3/H	Filtre G4		1
	Batterie chaude		1
	Caisson ventilateur		1
	Ensemble régulation BILLMAN		1
	Ensemble bouches de soufflage		1
	Extracteur CIAT		1
	Ensemble bouches d'extraction		1
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
RELEVAGE	Pompes puisard type GV 28		2
	Coffret électrique		1
CLIMATISATION	Climatiseurs avec unité de condensation TRANE	BATIMENT 003	2
	Groupe froid CIAT AQUALIS 35 HT	Archive musée	1
	Ventilo convecteur CIAT eau glacée		4
	RADIATEUR CLOITRE TOTAL		438