

### Annexe 3.6 VDG - BATIMENTS 33-34

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
PRODUCTION CHAUFFAGE	Vanne d'arrêt vapeur	AU CLOITRE	2
	Bouteille vapeur HP avec vanne et purge condensat	Sous station 12	1
	Filtre vapeur		1
	Echangeur 500 KW EQUIP TECHNIC COLLARD ET TROLLARD		1
	Vannes condensats et clapets		2
	Bâche condensat EQUIP TECHNIC COLLARD ET TROLLARD		1
	Pompes de relevage GRUNDFOSS		2
	Régulateur LANDIS RWF 32		1
	Vanne SART + servomoteur SKC		1
	Aquastat sécurité		1
DISTRIBUTION CHAUFFAGE	Pompes primaire chauffage	Sous-sol	2
	SALMSON LRC 404-25 2.2	Bat 33	
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
	Armoire de commande		1
	Alimentateur auto		1
	Vase d'expansion 200L		1
	Ensemble compteur et vannes		1
PRODUCTION EG	TRANE CGWN 212 R407C sequence1 22 kg séquence 2 21 kg	Sous-sol Bat 33	1
	398,6 kW		
	Aérocondenseur hélicoïde TRANE	Extérieur Bat 34	1
	à eau et glycol		
	Armoire électrique avec régulation LANDIS	Sous-sol Bat 33	1
	Echangeur à plaque secours aérocondenseur 188 KW à eau perdu		1
	Avec régulation SAUTER		2
	Pompes condenseur		
	SALMSON LRC 405 -19 1.1		

### Annexe 3.6 VDG - BATIMENTS 33-34

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
	Ensemble Vannes clapets et filtres		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
	Compteur et vannes		1
	Pot de traitement pour glycol		1
DISTRIBUTION EAU GLACEE	Pompes SALMSON LRC 406 -24 4	Sous-sol Bat 33	2
	Ensemble vannes clapets et filtres		1
	Ensemble manomètres et thermomètre		1
	Compteur et vannes		1
	Vase d'expansion 100 L		1
PRODUCTION ECS	Ballon mixte 200 L	Sous-sol Bat 33	1
	Pompe GRUNDFOSS ALPHA PRO recyclage ECS		1
	Régulateur RLE 162		1
	Vanne VXG41 +SKB 62		1
	Sécurité T° départ ECS		1
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètre		1
	Extracteur Local	Sous-sol Bat 33	1
	Armoire de commande	Sous-sol Bat 33	1
CTA HYDRONIC CCB 295 26 000 m3/h	Caisson de mélange	Comble 33	1
	Filtres G4		3
	890*590 -25		
	Filtres G4		3
	590*590 -25		
	Filtres poches F7		3
	890*590		
	Filtres poches F7		3
	590*590		
	Batterie chaude 31,7 KW		1
	Batterie froide 169.4 KW		1
	Caisson ventilateur moteur 11 KW		1

### Annexe 3.6 VDG - BATIMENTS 33-34

Poste	Désignation	Localisation	Quantité
	Régulateur RLU 220		1
	Vannes VXG41+SKB 62		2
	Batteries chaude terminale avec régulation SIEMENS RXA		15
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
EXTRACTION	Caisson ventilateur moteur 4KW	Comble 33	1
HYDRONIC			
CCB 110			
12100m3/h			
HYDRONIC	Extracteur sanitaire moteur 0.4 KW	Comble 33	1
2000 m3/h			
	Clapets Coupe-Feu	Etages	32
	Ensemble bouches de soufflages et d'extractions	Etages	1
CTA MICRO HYDRONIC CCH 38 2700 m3/h	Caisson de mélange	Comble 34	1
	Filtres G4		3
	600*600		
	Filtres poches F7		3
	600*600		
	Batterie chaude 11KW		1
	Batterie froide 9.6 KW		1
	Caisson moteur 0.75 KW		1
	Régulateur RWF 61.20		1
	Vannes 3 voies LANDIS		2
CTA MICRO HYDRONIC CCH 38 3100 m3/h	Registre motorisé antigel	Comble 34	1
	Filtres G4 600*600		3
	Filtres G4 600*600		3
	Filtres poches F7 600*600		3
	Batterie froide 19.5 KW		1
	Caisson moteur 1.1 KW		1
	Régulateur RWF 61.20		1
	Vannes 3 voies LANDIS		2
	Ensemble vannes filtres et clapets		1
	Ensemble manomètres et thermomètres		1
EXTRACTEUR HYDRONIC CCH38 - 3000 m3/h	Filtres poches F7 600*600	Comble 34	3
	Ventilateur 0.75 KW		1
EXTRACTEUR SANITAIRE CCH 16 - 500 m3/h	Ventilateur 0.25 KW	Comble 34	1
	Ensemble bouches de soufflages et d'extractions	étage	1
Batiment 33	Ballon ECS Mixte		