

ANNEXE N° 1.7 AU CCTP
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE DU FORT LAUDE

Bâtiment N°	Type de matériel (chaudière, vanne, échangeur ou autres)	Nb	Marque	Type ou Référence	Fonction	Fluide	Puissance	mise en service	Divers et observations
Bât 010	Chaudière électrique	1	Gianola	Giaelectric V	Production chauffage	Elec	279 à 455 kW	1999	Régime normal de 06h00 à 18h
Bât 010	Vase d'expansion	1							
Bât 010	pompe circulateur	2	Salmson	ECX 2500 T3					
Bât 010	pompe circulateur	2	Grundfoss	UPC 65.120					
Bât 010	pompe circulateur	2	Salmson	CXL 20-20 P					
Bât 010	Régulateur	2	Landis&Gyr	SYGMAGIR RVL 46					
Bât 010	Echangeur à plaques	1	Charot	PX 41310 DA	Préparation ECS				Température de stockage ECS : 60° C
Bât 010	Ballon ECS	1			Ballon ECS				1000L
Bât 010	pompe circulateur	1	Grundfoss	Grundfoss	Bouclage ECS				
Bât 010	pompe circulateur	2	Salmson	NEC-2-N-25	Recyclage ECS				
Bât 010	Tableau électrique	1							
Bât 010	Compteur énergie	1							
Bât 010	régulateur	1							