



CFO CFA - LEGENDE EQUIPEMENTS	
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	TABLÉAU DE COMMANDE ECLAIRAGE
	TYPE 1: DETECTEUR DE MOUVEMENT SANTAIRE/LOCAUX TECHNIQUES/LOCAUX BORGNES
	TYPE 2: DETECTEUR DE MOUVEMENT PIECE AVEC APPORT DE LUMIERE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	BLOC AUTONOME D'AMBIANCE DE SECURITE
	PC 16A P+N+T / PC H 1.20m / PC EN PLAFOND
	PC TRIPHASE
	ATTENTE ELECTRIQUE
	TABLÉAU DIVISIONNAIRE
	TABLÉAUTIN
	COUPURE D'URGENCE
	GOULOTTE
	CDC CFO
	TYPE 01: PLAFONNIER ETANCHE LED
	TYPE 02: LUMINAIRE 600X800 LED
	TYPE 03: DOWNLIGHT ROND LED
	TYPE 04: SPOT ENCASTRE LED
	TYPE 05: SPOT ROND
	CDC CFA
	INTERPHONE SECURITE - APPEL SAS
	PRISE RJ45
	DETECTEUR AUTOMATIQUE D'INCENDIE
	DETECTEUR AUTOMATIQUE D'INCENDIE THERMOSTATIQUE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)
	INDICATEUR D'ACTION
	FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
	ATTENTE ELECTRIQUE POUR ASSERVISSEMENT VENTOUSE
	ALIM Vh/Vb

INSTALLATION DU RESTAURANT DU PERSONNEL AU 13ème ETAGE - IGH ADULTES

HOPITAL LA TIMONE - MARSEILLE

Maîtrise d'Ouvrage/Maîtrise d'oeuvre
APHM
Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services Techniques et de la sécurité des sites
80 rue Brocher - 13354 Marseille Cedex 05
Tél : 04.91.38.13.31 - Fax : 04.91.38.18.59



Assistant technico-économique
Mandataire - R2M
22 Avenue André Roussin - Immeuble XANADU - 13016 MARSEILLE
Tél : 04.96.15.12.30 - Fax : 04.96.15.12.31
Mail : cta.economique@wanadoo.fr

Co-Traitant Fluides et Electricité - SARLEC
13005 MARSEILLE
Tél : 04.91.32.28.80 - Fax : 04.91.32.28.89
Mail : sarlec@g2l.fr

Emetteur			Dessinateur		Format	
SARLEC					A0+	
Phase	Site	Bâtiment	Niveau	Métier	Date	Echelle
PRO	TI	IGA	13B	ELEC	2018/02/13	1/50