

CHU GUI DE CHAULIAC
REANIMATION SAR C



Direction Investissements et Logistique

Centre Administratif André Bénéch
191, av du Doyen Gaston Giraud
34295 - MONTPELLIER Cedex 5
www.chu-montpellier.fr

MAITRE D'OUVRAGE



MAITRE D'OEUVRE

Mandataire
BET Fluides -
Structures



ARCHITECTE

DGLa Sud
Stratégie Concept Bât. 1, 1300 Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER
Tél : (33) 04 67 50 15 15 - Fax : (33) 04 67 50 15 16
E-mail : dgl@dgl.net - www.dgl.net



BUREAU DE CONTROLE

VERITAS
451, Denis Papin - 34000 Montpellier
Tél : (33) 04 99 32 52 92
Site : www.bureauveritas.fr

Plan plomberie sanitaire
Niveau Rez de chaussée

Code Projet : CHU 13	Coordonnées :	Echelle : 1 : 100
Dessinateur : VD	Nivellement :	Date : Mai 2018
EGE	DCE	Pb 01 0
émetteur	phase	zone
	lot	Type
	vuel	n° d'ordre
	indice	

DCE

NOTAS :
- Vannes d'arrêt EF/ECS + clapet EA sur
ECS à positionner sous les appareillages.
- Antennes terminales verticales EF/ECS
encastrees dans les cloisons.

- Efb Eau froide Brute
- Efa12 Eau froide adoucie Th 12°
- Efa7 Eau froide adoucie Th 7°
- Eosm Eau Osmosée
- Efog Eau FOG
- ECS Eau Chaude sanitaire
- ECSb Eau Chaude sanitaire bouclage
- EU Eau usée
- EP Eau Pluviale
- B-EP Boîte à eau + Descente ep (Hors lot Pb)
- N-EP Nalssance EP (Hors lot Pb)
- TP Trop Plein (Hors lot Pb)
- L1 Lave main
- L2 Lavabo
- W1 Cuvette WC
- V1 Vidoir
- AT1 Robinet puisage
- AT2 Lave bassin
- AT3 Siphon de sol
- AT4 Pulsage médical
- AT5 Pulsage douche
- AT6 Pulsage évier

