

APHM - Bâtiments E et F Hopital de la Timone

Zone de détection (ZD)		Zone de désenfumage (ZF)						Zone de compartimentage (ZC)			Arrêts techniques		Zone d'alarme (ZA)					Résultat scénario															
Libellé		Libellé		Ouvrant en façade	Portes coulissantes d'entrée	Volet	CR VD	Exutoire	Libellé		CCF	PCF	AT	Non stop	Libellé	AR	AGS/AG	TRA	PAM/DVIS	Conforme	Non conforme	Date											
ZD	Bât F niv 0 Loc Nord								ZC	Bât F niv 0	1 porte en limite de ZC à l'entrée de l'IRM3T 1 porte entre AND101 et AND 102		2 Montes malade	ZA Bâtiments E et F					DVIS IRM7T														
ZD	Bât F niv 0 Dgt Nord																																
ZD	Bât F niv 0 Loc Centre																																
ZD	Bât F niv 0 Dgt Centre																																
ZD	Bât F niv 0 Circ Centre	ZF	Bât F niv 0 Centre			AND 101 AND 102	EXD 101 EXD 102		ZC	Bât F IRM3T/7T	1 porte en limite de ZC à l'entrée de l'IRM3T		IRM3T																				
ZD	Bât F niv 0 Loc Sud																																
ZD	Bât F niv 0 Dgt Sud																																
ZD	Bât F niv 0 Loc IRM 3T																																
ZD	Bât F niv 0 Loc IRM 7T								ZC	Bât F IRM3T/7T	1 porte en limite de ZC à l'entrée de l'IRM3T		IRM3T																				
ZD	Bât F niv 0 Circ IRM 3T	ZF	Bât F niv 0 IRM 3T	AND 106		AND 105 EXD 105	EXD105																										
ZD	Bât F niv 0 Circ IRM 7T	ZF	Bât F niv 0 IRM 3T	AND 109		EXD 110	EXD 110																										
ZD	Bât E niv 0 Loc Nord																																
ZD	Bât E niv 0 Circ Nord	ZF	Bât E niv 0 Nord			AND0 (=volet escalier mis en surpression) AND 1 AND 2 AND 3 AND 4 EXD 1 EXD 2 EXD 3 EXD 4	Mise en surpression escalier AND 0 EXD 1 EXD 2 EXD 3		ZC	Bât E Niv 0 Nord	CCF 1 et 2 selon plan Santerne du 22/11/07	PCF 1 à 4 selon plan Santerne du 22/11/07								Monte charge Monte malade													
ZD	Bât E Niv 0 Hall Nord	ZF	Bât E Hall Nord		Sas d'entrée dans le hall	AND0 (=volet escalier mis en surpression) EXD106	Mise en surpression escalier AND 0 EXD106																										
ZD	Bât E niv 0 Dgt Nord																																
ZD	Bât E niv 0 Hall Nord																																
ZD	Bât E niv 0 Bloc 6								ZC	Bât E Niv 0 Bloc																							
ZD	Bât E niv 0 Bloc 11																																
ZD	Bât E niv 0 Bloc 1																																
ZD	Bât E niv 0 Loc Bloc																																
ZD	Bât E niv 0 Dgt Bloc								ZC	Bât E Niv 0 Centre	Porte entrée PC Radiothérapie	Ouverture porte coulissante motorisée entrée PC radiothérapie																					
ZD	Bât E niv 0 Loc Centre																																
ZD	Bât E niv 0 Circ Centre	ZF	Bât E niv 0 Centre																														
ZD	Bât E niv 0 Circ Bunker	ZF	Bât E niv 0 Circ Bunker	AND9 EXD6																													
ZD	Bât E niv 0 Bunker								ZC	Bât E Niv 0 Sud																2 Montes malade							
ZD	Bât E niv 0 Loc Sud																																
ZD	Bât E niv 0 Hall Sud																																
ZD	Bât E niv 0 Circ Sud	ZF	Bât E niv 0 Circ Sud			AND103 AND104 AND5 AND6 EXD103	EXD103																										
ZDm	Bât F niv 0														ZA Bâtiments E et F																		
ZDm	Bât E niv 0																																

Légende

CR	CTA Centrale de traitement d'air	TRA Tableau répéteur d'alarme
CCF	AR Alarme restreinte	DVIS Déverrouillage Issue de Secours
PCF	AGS/AG Alarme Générale sélective / Alarme Générale	PAM Porte automatique motorisé