



NOTICE D'ACCESSIBILITE

HOPITAL DE LA TIMONE

Rue Saint Pierre

13005 MARSEILLE

Pavillon E

RDC

TRAVAUX D'INSTALLATIONS D'UN ACCELERATEUR DE
PARTICULES

24/05/2018



PIECES JOINTES

- ✓ **Plan de masse du site avec localisation du bâtiment**
- ✓ **Plan du niveau avec localisation de la zone projet**
- ✓ **Plan état des lieux de la zone projet**
- ✓ **Plan du projet**
- ✓ **Plans annexés**



SOMMAIRE

PIECES JOINTES	2
SOMMAIRE	3
1. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT	4
2. DESCRIPTION DU PROJET	5
5. PLANS ANNEXES	11



1. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

En application de l'article R 123-19 du Code de Construction et de l'Habitation, le pavillon E de l' Hôpital de la Timone est classé en ERP de 3^{ème} catégorie de type U.

Les locaux concernés par le projet relèvent du Type U. L'effectif global de l'ERP reste inchangé dans le cadre du projet.

Respect de l'accessibilité sur le périmètre des travaux

2. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste au remplacement d'un accélérateur de particules dans un bunker du pavillon E dans le service de Radiothérapie de l'Hôpital de la Timone.

Le projet prévoit outre la réhabilitation du bunker, l'aménagement d'une salle de commande, d'un local de stockage, d'un local technique informatique et de 3 déshabilloirs dont un PMR.

INTRODUCTION

3.1 Article 2 – Dispositions relatives aux cheminements extérieurs

Sans objet.

3.2 Article 3 – Dispositions relatives au stationnement automobile

Sans objet.

Aucun aménagement de parking accessible au public n'est concerné par le projet.

3.3 Article 4 – Dispositions relatives aux accès aux bâtiments et accueil

Sans objet.

3.4 Article 6 – Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales

Sans objet.

- Largeur nominale de 1,40 m libre de tout obstacle
- Sol non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue, horizontal
- Ressauts : bords arrondis ou munis de chanfreins ; hauteur inférieure à 2 cm, distance entre deux ressauts supérieures à 2,50 m.
- Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (largeur de cheminement : dimensions minimum de 1,50m).
- Repérage et guidage par contraste visuel (sol de couleur foncée, mur de couleur claire).
- Le passage libre sous les obstacles en hauteur au moins 2,20m.

3.5 Article 7 – Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Sans objet.

3.6 Article 8 – Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Sans objet.

3.7 Article 9 – dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettront une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements des sols, murs et faux-plafond ne créeront pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Il n'y a pas de tapis de sol sur le passage emprunté.

- Les revêtements de sol des locaux: Sols souples en PVC pour l'ensemble des locaux réaménagés
- Les revêtements de sol du sanitaire: Sols souple PVC antidérapant.



Acoustique

Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur pour les établissements de santé seront respectées (arrêté du 25 avril 2003).

3.8 Article 10 - Dispositions relatives aux portes et SAS

Largeur de passage utile minimum 0,90m.

Pour les portes tiercées, le vantail de service aura une largeur de passage de 0,90m avec un passage en tout de 1,40m.

L'extrémité des poignées de porte sera située à plus de 0,40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Dans le cas particulier des chambres accessibles, une poignée rallongée sera prévu pour pallier aux contraintes structurelles.

3.9 Article 11 – Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

L'ensemble des locaux accessibles permettent aux usagers d'en ressortir de manière autonome.

Les équipements et mobiliers utilisables en position assis : facilement repérable par contraste visuel ou éclairage particulier.

- Espace d'usage devant (1,30m x 0,80m)
- Hauteur maximale de 0,80m
- Vide en partie inférieure d'au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur, hauteur de 0,70m.

3.10 Article 12 – Dispositions relatives aux sanitaires

L'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu à l'extérieur ou à l'intérieur devant la porte hors débattement (diamètre 1,50m).

Chaque WC comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.

Le cabinet d'aisance présente un espace d'usage de 0,80m x 1,30m hors débattement des portes et obstacles permettant le transfert latéral.

La surface assise de la cuvette est comprise entre 0,45 et 0,50cm

L'axe de la cuvette du cabinet d'aisances se situe à une distance de 0,35m du mur latéral.

Des barres d'appui horizontales coudées seront posées (hauteur de la partie horizontale située entre 0,70m et 0,80m).

La hauteur du lavabo sera de 0,85m (bord supérieur) avec un vide en partie inférieure d'au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur, robinetterie accessible en position assis.

Le miroir sera posé sur le bord du lavabo, permettant l'usage par une personne assise ou debout (bas des miroirs 1,05m).

Les commandes seront installées à une hauteur de 0,80m (interrupteurs, etc...).

Les autres dispositifs seront à une hauteur < 1,30m.

3.11 Article 13 – Dispositions relatives aux sorties

Les cheminements de sorties sont aisément repérées par une signalisation, atteintes et utilisées par les personnes handicapées : porte tiercé, vitrée, vue sur l'extérieur (signalisation pour porte de sortie de secours). Elles ont les mêmes caractéristiques vues précédemment que les portes d'entrée.

3.12 Article 14 – Dispositions relatives à l'éclairage

Le dispositif d'éclairage artificiel permettra d'assurer des valeurs d'éclairement au sol d'au moins :

- 20 lux en cheminement extérieur accessible
- 200 lux au droit des postes d'accueil
- 100 lux en circulations extérieures horizontales
- 150 lux en tout point de chaque escalier
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

Les commandes d'éclairage temporisé fonctionneront par extinction progressive.

Les commandes d'éclairage par détection de présence fonctionneront par chevauchement de deux zones successives de détection.

La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers debout comme assis.

3.13 Article 15 – Dispositions supplémentaires applicables à certains types d'établissement

Voir articles 11 à 14.

3.14 Article 16 – Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis

Sans objet.

3.15 Article 17 – Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement

Sans objet.

3.16 Article 18 – Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines

Sans objet.

3.17 Article 19 – Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie

Sans objet.



3. PLANS ANNEXES

- ✓ Repérage Déshabilleur PMR