


REPERE	...	DJ1	TR1	DJ2	VPT	ACQUIT	INDEXE A
	ALIMENTATION DEPUIS TD SAFETY SECURITY	DISJONCTEUR 2P 1A COURBE C	TRANSFORMATEUR 230V/24V	DISJONCTEUR 2P 2A COURBE C	VOYANT PRESENCE TENSION	INTERRUPTEUR A CLEF IMPULSIONNEL	
	
DESIGNATION
PUISSANCE
PROTECTION TYPE
CALIBRE
REPERE CABLE
SECTION CABLE (mm ²)	3G2,5
LONGUEUR CABLE (m)
OBSERVATIONS DIVERS
COFFRET ARRET CRITIQUE ACQUITEMENT							NUMERO AFFAIRE ARA 3 A 0038
IN2P3 CNRS							CLASSEMENT INEO ...
30 Rue de la Poudrette 69627 VILLEURBANNE Cedex Tel : 04.72.36.11.32 Fax : 04.72.36.12.75							FOLIO 02 / 06
SITE							...
LOCALISATION							...

DEPUS FOLIO 4

3

VERS FOLIO 6

3



DEPUS FOLIO 4

1

VERS FOLIO 6

1

DEPUS FOLIO 4

JPB

VERS FOLIO 6

REPERE	S1/S2/S3	DEFV7	S1/S2/S3	DEFV8		
DESIGNATION	SONDES TEMPERATURE 1/2/3 VOIE 7	VOYANT DEFAULT TEMPERATURE TEMPERATURE VOIE 7	SONDES TEMPERATURE 1/2/3 VOIE 8	VOYANT DEFAULT TEMPERATURE TEMPERATURE VOIE 8		
PUISSANCE		
PROTECTION		
CALIBRE		
REPERE CABLE		
SECTION CABLE (mm2)	2p9/10 SYT1	...	2p9/10 SYT1	...		
LONGUEUR CABLE (m)		
OBSERVATIONS DIVERS	EN ZONE CHAUDE	SUR PORTE COFFRET	EN ZONE CHAUDE	SUR PORTE COFFRET		

