



SYNOPTIQUE GENERAL DE DISTRIBUTION BT

TABLEAU GENERAL P.A.F.H. (LT ELEC)

TABLEAU GENERAL
ECLAIRAGE - P.A.F.H


PUISSANCES DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS A CONFIRMER OU PRECISER

PUISSANCES DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS A CONFIRMER OU PRECISER				
MACHINES / EQUIPEMENTS	ARMOIRE / TD - ELECTRIQUE	LOCALU / IMPLANTATION	ZONE	PUISSANCE / ALIMENTATION
FORN UP 350	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	45kW (400V 3P+N)
ADDIP - FORM UP 350	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	3,5kW PC 3x16kV+T (1Ax)
ASPIRATEUR RIWMC N435	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	2,2kW PC 2x16kV+T (1Ax)
SFM A17600	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	0,4kW (400V 3P+N+T)
MODULE DE TMSMAGE	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	0,2kW PC 2x16kV+T (1Ax)
ETABL ET BOITE A GANT	TG PLATEFORME	Espace machine ouverte	Zone ATEX	X PC 2300kV+T (1Ax)
PROX DMF 320	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	100VA (400V 3P+N+T)
MODULE DE TMSMAGE	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	0,21kW PC 2x16kV+T (1Ax)
SORBOONE 1KW - 230V	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	1 kW PC 2x16kV+T (1Ax)
ASPIRATEUR RIWMC N435	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	2,2kW PC 2x16kV+T (1Ax)
SFM A17600	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	0,4kW (400V 3P+N+T)
ETABL	TG PLATEFORME	Salle banc instrumenté	Zone ATEX	X PC 2300kV+T (1Ax)
ARMOIRE VENTILEE 1	TG PLATEFORME	Stockage poudre	Zone ATEX	25W - (230V 2P+T)
ARMOIRE VENTILEE 2	TG PLATEFORME	Stockage poudre	Zone ATEX	25W - (230V 2P+T)
ARMOIRE VENTILEE 3	TG PLATEFORME	Stockage poudre	Zone ATEX	25W - (230V 2P+T)
ARMOIRE VENTILEE 4	TG PLATEFORME	Stockage poudre	Zone ATEX	25W - (230V 2P+T)
IMPIMANTE 3D FIL WAMM	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	500VA (400V 3P+N+T)
PONT ROLLANT 1 TONNE	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	9kW (400V 3P+N+T)
COFFRET PC	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	16-32A (400V 3P+N+T)
ALIMENTATION ATENITE / BOITER	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	16-64 (400V 3P+N+T)
ALIMENTATION ATENITE / BOITER	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	16-64 (400V 3P+N+T)
FOUR VULP-24 JPSN	TG PLATEFORME	Espace machine de dépôt III	Zone non ATEX	75kW (400V 3P+N+T)
SCIE RUBAN DECOUPE FIL	TG PLATEFORME	Atelier	Zone non ATEX	24kW PC 3x16kV+T
ETABL	TG PLATEFORME	Atelier	Zone non ATEX	X PC 2x16kV+T
SABLEUSE BOITE A GANT	TG PLATEFORME	Atelier	Zone non ATEX	1KW PC 2x16kV+T
COFFRET PC	TG PLATEFORME	Atelier	Zone non ATEX	16-32A (400V 3P+N+T)
ALIMENTATION ATENITE / BOITER	TG PLATEFORME	Atelier	Zone non ATEX	16-64 (400V 3P+N+T)
TD OVC ATX (75kW)	TG PLATEFORME	Espace banc techniques	Zone non ATEX	75kW (400V 3P+N+T)
TD OVC NON ATX (60kW)	TG PLATEFORME	Espace banc techniques	Zone non ATEX	60kW (400V 3P+N+T)
GF - ZONE NON ATEX	TG PLATEFORME	Espace banc techniques	Zone non ATEX	36kW (400V 3P+N+T)
COMPRESSEUR A.C.	TG PLATEFORME	Espace banc techniques	Zone non ATEX	15kW (400V 3P+N+T)
ASSECHEUR	TG PLATEFORME	Espace banc techniques	Zone non ATEX	??kW (400V 3P+N+T)
CLIMATISATION PASSERELLE	TG PLATEFORME	Passerelle suspendue	Zone non ATEX	3KM (230V P+N+T)
BALON EAU CHAUDE SANITAIRE	TG PLATEFORME	Local vestiaire Salle / Propre	Zone non ATEX	2KM (230V P+N+T)
TD AGITATEUR + PC 3x32A+N+T	TG PLATEFORME	Extérieur - déchargé	Zone non ATEX	20kW (400V 3P+N+T)

CLASSIFICATION DU DOCUMENT

[illegible]

MAITRISE D'OUVRAGE
C.E.A. SACLAY
Centre de SACLAY - PC 1
Digitéo Labs
91191 Gif-sur Yvette



Bureau d'Etudes ICC
8, Rue de La Résistance
37 270 Athée Sur Cher
mail: ICC@beicc.fr

PLATFÖRME ADDITIVE FACTORY HUB - P.A.F.H.

Niveau Rez de chaussée

TIRE

EL01

Synoptique de distribution BT - P.A.F.H.

DOCUMENT INITIAL DESSINE PAF

ICG

DOCUMENT INITIAL VERIFIE PA

18
ATIO

DE MODIFICACION

NUMERO DE FICHER INFORMATIQUE

INDEX

10

FOLIO