LEGENDE

- Spot LED encastré IP54 L1
- Applique LED IP55 L2
- L3 — Plafonnier 600x600 LED IP54 ENCASTRE L3
- Reglette lavabo IP40 L4
- Plafonnier technique LED ATEX L5
- Bandeau LED et profilé aluminium L6
- F.ALLUM — Tableau allumage des zones d'éclairages ATEX
- Détecteur de présence Applique / plafonnier
- Interrupteur simple / Interrupteur simple lumineux étanche (coupure bipolaire)
- Interrupteur simple à témoin / Interrupteur étanche à témoin (coupure bipolaire)
- Bouton poussoir lumineux / Bouton poussoir lumineux étanche
- Commande par interrupteur à clé
- ATX — Equipement de commande d'éclairage ATEX
- PC 2x10/16A+T / PC 2x10/16A+T étanche
- PC 2x20A+T étanche
- PC 3x32A 3P+N+T
- H — Matériel en hauteur
- Alimentation électrique
- Boîtier coupure d'urgence
- ATX — Equipement courants forts ATEX
- RJ45 / RJ45 Etanche
- ATX — Equipement courants faibles ATEX
- BAES 60 lumens SATI / BAES 60 lm étanche SATI
- BAES 360 lumens SATI
- Bloc autonome portatif
- Centrale incendie
- Déclencheur manuel incendie
- Diffuseur sonore avec flash lumineux / Flash lumineux
- ATX — Equipement courants faibles sécurité ATEX
- Tableau de distribution électrique
- Baie informatique VDI
- Réservation et traversée
- Chemin de câbles courants forts
- Chemin de câbles courants faibles
- Plinthe électrique compartimentée
- Ceinturage de fond de fouille cuivre nu 35 mm²

Alimentations et implantations, des équipements CVC et autres, développées dans le CCTP lot Electricité et suivant les plans et documents DCE du marché global.

Les chemins de câbles CFO et CFA seront reliés à la terre par une double liaison équipotentielle

CLASSIFICATION DU DOCUMENT

IND	OBJET DE LA MODIFICATION	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
2	Mise à jour du document	02/07/2018	ICC	
1	Mise à jour du document	26/06/2018	ICC	
0	Création du document	06/06/2018	ICC	

Ce document, propriété du C.E.A., ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.

MAITRISE D'OUVRAGE
C.E.A. SACLAY
Centre de SACLAY - PC 143
Digiteo Labs
91191 Gif-sur Yvette

Bureau d'Etudes ICC
8, Rue de La Résistance
37 270 Athée Sur Cher
mail: ICC@beicc.fr

OUVRAGE
PLATFORME ADDITIVE FACTORY HUB - P.A.F.H.

NIVEAU
Niveau Rez de chaussée

TITRE
EL02
Plan d'implantation électricité courants forts courants faibles - P.A.F.H.

DOCUMENT INITIAL DESSINE PAR	DOCUMENT INITIAL VERIFIE PAR	DATE DE CREATION	DATE DE MODIFICATION
ICC		06/06/2018	02/07/2018

NUMERO DE FICHIER INFORMATIQUE	INDICE	ECHELLE	FOLIO
	IND 2	1/50	/