

Service	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE													
	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme			Evac	ompartimentat	ouvrants		Désenfumage				Action Technique		
									Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques			amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA	
BATIMENT PRINCIPAL																						
SOUS STATION MATERNITE	ZDM901	SO	SO	PRINC	-1	Locaux sous station	1	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
SOUS STATION MATERNITE	ZDA902	ZCS1	SO	PRINC	1	Locaux sous station	6	OPT	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
PHARMACIE MORGUE	ZDM01	SO	SO	PRINC	0	Pharmacie Morgue	6	DM	N	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
PHARMACIE MORGUE	ZDA02	ZC01	SO	PRINC	0	Pharmacie Morgue	23	OPT	N	O	O	O	PCFB0D004 PCFB0D005 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	N	
LOCAUX TECHNIQUES	ZDM03	SO	SO	PRINC	0	Circulation Locaux techniques	8	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
LOCAUX TECHNIQUES	ZDA04	ZC01	SO	PRINC	0	Circulation Locaux techniques	12	OPT	N	N	O	O	PCFB0D004 PCFB0D005 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	O	
LOCAUX TECHNIQUES	ZDA05	ZC01	SO	PRINC	0	Locaux techniques	30	OPT	N	N	O	O	PCFB0D004 PCFB0D005 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	N	
CUISINE	ZDM06	SO	SO	PRINC	0	Circulation cuisine	2	DM	N	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
CUISINE	ZDA07	ZC02	SO	PRINC	0	Circulation cuisine	7	OPT	N	O	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	N	
CUISINE	ZDA08	ZC02	SO	PRINC	0	Locaux cuisine	33	TH.	N	O	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	N	
SOUS STATION PRINCIPALE	ZDM09	SO	SO	PRINC	0	Sous station principale	1	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
SOUS STATION PRINCIPALE	ZDA10	ZC01	SO	PRINC	0	Sous station principale	4	OPT	N	N	O	O	PCFB0D004 PCFB0D005 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	ASC01 -0 ASC02-0 ASC03-0	N	
CH GARDE ET MAGASIN	ZDA11	ZC02	SO	PRINC	0	Circulation ch garde	3	OPT	N	N	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	N	N	
CH GARDE ET MAGASIN	ZDA12	ZC02	SO	PRINC	0	Locaux ch garde	6	OPT	N	N	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	N	N	

	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
									Alarme			Evac	ompartimentage	Désenfumage						Action Technique	
														ouvrants		Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage		
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverrouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées						
SALLES POLYVALENTES	ZDM13	SO	SO	PRINC	0	Salles polyvalentes	2	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SALLES POLYVALENTES	ZDA14	ZC02	ZF02	PRINC	0	Salles polyvalentes	7	OPT	N	N	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	1 EXT	N	N	N	N	N	N
ARCHIVES MEDICALE ET ADMINISTRATIVES	ZDM15	SO	SO	PRINC	0	Circulation archives medicales	2	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ARCHIVES MEDICALE ET ADMINISTRATIVES	ZDA16	ZC02	SO	PRINC	0	Locaux archives médicales	8	OPT	N	N	O	O	PCFB0D016 PCFB0D015 PCFB0AD001	N	N	N	N	N	N	N	N
BLOC OBSTETRIQUE	ZDM101	SO	SO	PRINC	1	Circulation bloc obstétrique	3	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
BLOC OBSTETRIQUE	ZDA102	ZC101	SO	PRINC	1	Circulation bloc obstétrique	6	OPT	O	O	N	O	PCFB1D008 PCFB1D009 PCFB1D010 PCFB1D011	N	N	N	N	N	N	ASC02 +1	O
BLOC OBSTETRIQUE	ZDA103	ZC101	SO	PRINC	1	Locaux bloc obstétrique	26	OPT	O	O	N	O	PCFB1D008 PCFB1D009 PCFB1D010 PCFB1D011	N	N	N	N	N	N	ASC02 +1	N
ACCUEIL HOPITAL	ZDM104	ZC102	SO	PRINC	1	HALL	3	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ACCUEIL HOPITAL	ZDA105	ZC102	ZF102	PRINC	1	HALL	14	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD001 PCFB1D001 PCFB1D013 PCFB1AD011	2 AF	O	TDFBS1N13 TDFBS1N14	N	TDFBE109 TL18 TL19 TL20	N	ASC01 +1 ASC03+1 ASC04+1	O
ACCUEIL HOPITAL	ZD106	ZC102	SO	PRINC	1	Circulation direction technique	3	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD001 PCFB1D001 PCFB1D013 PCFB1AD011	N	N	N	N	N	N	ASC01 +1 ASC03+1 ASC04+1	O
ACCUEIL HOPITAL	ZDA107	ZC102	SO	PRINC	1	Locaux Hall accueil	15	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD001 PCFB1D001 PCFB1D013 PCFB1AD011	N	N	N	N	N	N	ASC01 +1 ASC03+1 ASC04+1	O
BLOC/ IMAGERIE /CONSULTATION EXTERNE	ZDM108	SO	SO	PRINC	1	Circulation Bloc	6	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N

	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
									Alarme			Evac	ompartimenta	Désenfumage						Action Technique	
														ouvrants		Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage		
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverrouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées						
BLOC/ IMAGERIE /CONSULTATION EXTERNE	ZDA109	ZC103	ZF103	PRINC	1	Circulation Bloc	12	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD011 PCFB1AD009 PCFB1AD010 PCFB1AD013 PCFB1AD008 PCFB1AD006 PCFB1AD014	O	O	TDFBS1N01 TDFBS1N02	N	TL13 TL14 TL15	N	N	O
BLOC/ IMAGERIE /CONSULTATION EXTERNE	ZDA110	ZC103	SO	PRINC	1	Locaux Bloc	31	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD011 PCFB1AD009 PCFB1AD010 PCFB1AD013 PCFB1AD008 PCFB1AD006 PCFB1AD014	N	N	N	N	N	N	N	O
URGENCES	ZDM111	SO	SO	PRINC	1	Circulation Imagerie médicale	7	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ZDA112	ZC104	ZF104	PRINC	1	Circulation Imagerie médicale	12	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD002 PCFB1AD003 PCFB1AD004 PCFB1AD005	O	O	TDFBS1N11 TDFBS1N12 TDFBS1N15 TDFBS1N16	N	TL5 TL5BIS TL16 TL17	N	N	N
	ZDA113	ZC104	SO	PRINC	1	Locaux Imagerie médicale	35	OPT	O	O	N	O	PCFB1AD002 PCFB1AD003 PCFB1AD004 PCFB1AD005	N	N	N	N	N	N	N	N
	ZDM114	SO	SO	PRINC	1	Circulation Urgences	6	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
URGENCES	ZDA115	ZC104	ZF104	PRINC	1	Circulation Urgences	13	OPT	O	O	N	O		O	O	O	N	N	N	ASC 03+1 ASC 04+1 MM 05 +1	O
URGENCES	ZDA116	ZC104	SO	PRINC	1	Locaux Urgences	41	OPT	O	O	N	O								ASC 03+1 ASC 04+1 MM 05 +1	O
MATERNITE ZONE 1	ZDM201	SO	SO	PRINC	2	Circulation Maternité zone 1	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MATERNITE ZONE 1	ZDA202	ZC201	ZF201	PRINC	2	Circulation Maternité zone 1	6	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD01 PCFB2AD02 PCFB2AD03	O	O	TDFBS217 TDFBS219	Moteur de soufflage 17 Moteur de soufflage 19	TDFBE218 TDFBE216	Moteur d'extraction 18 Moteur d'extraction16	N	O
MATERNITE ZONE 1	ZDA203	ZC201	SO	PRINC	2	Locaux maternité zone 1	7	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD01 PCFB2AD02 PCFB2AD03	N	N	N	N	N	N	N	N

	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
									Alarme			Evac	ompartimenta	ouvrants		Désenfumage				Action Technique	
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverrouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
MATERNITE ZONE 1	ZDA204	ZC201	SO	PRINC	2	Locaux à sommeil maternité zone 1	15	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD01 PCFB2AD02 PCFB2AD03	N	N	N	N	N	N	N	N
MATERNITE ZONE 2	ZDM205	SO	SO	PRINC	2	Circulation Maternité zone 2	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MATERNITE ZONE 2	ZDA206	ZC202	ZF202	PRINC	2	Circulation Maternité zone 2	6	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD02 PCFB2AD03 PCFB2D01 PCFB2D02 PCFB2AD04 PCFB2AD05 PCFB2AD06 PCFB2AD07	O	O	TDFBS202 TDFBS208	Moteur de soufflage 8 Moteur de soufflage 2	TDFBE207 TDFBE209	Moteur d'extraction 7 Moteur d'extraction 9	ASC01 +03 ASC02 +03 ASC03 +03 ASC04 +03 MM01 +03	O
MATERNITE ZONE 2	ZDA207	ZC202	SO	PRINC	2	Locaux maternité zone 2	12	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD02 PCFB2AD03 PCFB2D01 PCFB2D02 PCFB2AD04 PCFB2AD05 PCFB2AD06 PCFB2AD07	N	N	N	N	N	N	ASC01 +03 ASC02 +03 ASC03 +03 ASC04 +03 MM01 +03	N
MATERNITE ZONE 2	ZDA208	ZC202	SO	PRINC	2	Locaux à sommeil maternité zone 2	5	OPT	O	O	N	O	PCFB2AD02 PCFB2AD03 PCFB2D01 PCFB2D02 PCFB2AD04 PCFB2AD05 PCFB2AD06 PCFB2AD07	N	N	N	N	N	N	ASC01 +03 ASC02 +03 ASC03 +03 ASC04 +03 MM01 +03	N
DIRECTION GENERALE	ZDM209	SO	SO	PRINC	2	Circulation direction générale	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DIRECTION GENERALE	ZDA210	ZC203	SO	PRINC	2	Circulation direction générale	4	OPT	O	O	N	O	PCFB2D03 PCFB2D04 PCFB2AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
DIRECTION GENERALE	ZDA211	ZC203	SO	PRINC	2	Locaux direction générale	16	OPT	O	O	N	O	PCFB2D03 PCFB2D04 PCFB2AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
PEDIATRIE	ZDM301	SO	SO	PRINC	3	Circulation pédiatrie	3	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
PEDIATRIE	ZDA302	ZC301	ZF301	PRINC	3	Circulation pédiatrie	8	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD01 PCFB3AD02 PCFB3AD03	O	O	TDFBS317 TDFBS319	Moteur de soufflage 17 Moteur de soufflage 19	TDFBE318 TDFBE316	Moteur d'extraction 18 Moteur d'extraction16	N	O
PEDIATRIE	ZDA303	ZC301	SO	PRINC	3	SAS pédiatrie	1	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD01 PCFB3AD02 PCFB3AD03	N	N	N	N	N	N	N	N

Service	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme			Evac	ompartimenta	ouvrants		Désenfumage				Action Technique	
									Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques			amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
PEDIATRIE	ZDA304	ZC301	SO	PRINC	3	Locaux pédiatrie	26	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD01 PCFB3AD02 PCFB3AD03	N	N	N	N	N	N	N	N
PEDIATRIE	ZDA305	ZC301	SO	PRINC	3	Locaux à sommeil Pédiatrie	7	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD01 PCFB3AD02 PCFB3AD03	N	N	N	N	N	N	N	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 1	ZDM306	SO	SO	PRINC	3	Circulation hopital jour et semaine 1	4	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 1	ZDA307	ZC302	ZF302	PRINC	3	Circulation hopital jour et semaine 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD03 PCFB3AD04 PCFB3AD05 PCFB3AD06 PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB 3AS01 PCFB 3AS02 PCFB 3AS03 PCFB 3AS04	N	N	TDFBS304 TDFBS308 TDFBS301 TDFBS302	MOteur de soufflage 4 MOteur de soufflage 8 MOteur de soufflage 2 MOteur de soufflage 1	TDFBE309 TDFBE301 TDFBE307 TDFBE303	MOteur d'extraction 7 MOteur d'extraction 3 MOteur d'extraction 1 MOteur d'extraction 9	ASC01 +03 ASC02 +03 ASC03 +03 ASC04 +03 MM01 +03	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 1	ZDA308	ZC302	SO	PRINC	3	Locaux hopital jour et semaine 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD03 PCFB3AD04 PCFB3AD05 PCFB3AD06 PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB 3AS01 PCFB 3AS02 PCFB 3AS03 PCFB 3AS04	N	N	N	N	N	N	ASC01 +04 ASC02 +04 ASC03 +04 ASC04 + 04 MM01 +04	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 1	ZDA309	ZC302	SO	PRINC	3	Locaux a sommeil hopital jour et semaine 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD03 PCFB3AD04 PCFB3AD05 PCFB3AD06 PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB 3AS01 PCFB 3AS02 PCFB 3AS03 PCFB 3AS04	N	N	N	N	N	N	ASC01 +04 ASC02 +04 ASC03 +04 ASC04 + 04 MM01 +04	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 2	ZDM310	SO	SO	PRINC	3	Circulation hopital jour et semaine 2	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 2	ZDA311	ZC303	ZF303	PRINC	3	Circulation hopital jour et semaine 2	5	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB3AD09 PCFB3D03 PCFB3D04	N	N	TDFBS321 TDFBS320	MOteur de soufflage 20 MOteur de soufflage 21	TDFBE305 TDFBE306	MOteur d'extraction 6 MOteur d'extraction 5	N	O
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 2	ZDA312	ZC303	SO	PRINC	3	Locaux hopital jour et semaine 2	2	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB3AD09 PCFB3D03 PCFB3D04	N	N	N	N	N	N	N	N
HOPITAL DE JOUR ET SEMAINE 2	ZDA313	ZC303	SO	PRINC	3	Locaux à sommeil hopital jour et semaine 2	8	OPT	O	O	N	O	PCFB3AD07 PCFB3AD08 PCFB3AD09 PCFB3D03 PCFB3D04	N	N	N	N	N	N	N	N

	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE													
									Alarme			Evac	ompartimenta	Désenfumage						Action Technique		
														ouvrants		Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage			
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverrouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées							
CHIRURGIE 1	ZDM401	SO	SO	PRINC	4	Circulation chirurgie 1	3	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
CHIRURGIE 1	ZDA402	ZC401	ZF401	PRINC	4	Circulation chirurgie 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB4D01 PCFB4D02 PCFB4AD01 PCFB4AD01 PCFB4AD04 PCFB4AD05 PCFB4AD06	N	N	TDFBS404 TDFBS408 TDFBS401 TDFBS402 TDFBS4N01	Moteur de soufflage 4 Moteur de soufflage 8 Moteur de soufflage 2	TDFBE409 TDFBE401 TDFBE407 TDFBE403	Moteur d'extraction 7 Moteur d'extraction 3 Moteur d'extraction 1 Moteur d'extraction 9	ASC01 +04 ASC02 +04 ASC03 +04 ASC04 + 04 MM01 +04	N	
CHIRURGIE 1	ZDA403	ZC401	SO	PRINC	4	Locaux chirurgie 1	15	OPT	O	O	N	O	PCFB4D01 PCFB4D02 PCFB4AD01 PCFB4AD01 PCFB4AD04 PCFB4AD05 PCFB4AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +04 ASC02 +04 ASC03 +04 ASC04 + 04 MM01 +04	N	
CHIRURGIE 1	ZDA404	ZC401	SO	PRINC	4	Locaux à sommeil chirurgie 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB4D01 PCFB4D02 PCFB4AD01 PCFB4AD01 PCFB4AD04 PCFB4AD05 PCFB4AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +04 ASC02 +04 ASC03 +04 ASC04 + 04 MM01 +04	N	
CHIRURGIE 2	ZDM405	SO	SO	PRINC	4	Circulation chirurgie 2	3	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
CHIRURGIE 2	ZDA406	ZC402	ZF402	PRINC	4	Circulation chirurgie 2	5	OPT	O	O	N	O	PCFB4D03 PCFB4D04 PCFB4AD05 PCFB4AD06 PCFB4AD07	N	N	TDFBS421 TDFBS420	Moteur de soufflage 20 Moteur de soufflage 21	TDFBE405 TDFBE406	Moteur d'extraction 6 Moteur d'extraction 5	N	O	
CHIRURGIE 2	ZDA407	ZC402	SO	PRINC	4	Locaux chirurgie 2	1	OPT	O	O	N	O	PCFB4D03 PCFB4D04 PCFB4AD05 PCFB4AD06 PCFB4AD07	N	N	N	N	N	N	N	N	
CHIRURGIE 2	ZDA408	ZC402	SO	PRINC	4	Locaux à sommeil chirurgie 2	10	OPT	O	O	N	O	PCFB4D03 PCFB4D04 PCFB4AD05 PCFB4AD06 PCFB4AD07	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 2 ZONE 1	ZDM501	SO	SO	PRINC	5	Circulation Médecine 2 zone 1	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Service	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme			Evac	ompartimenta	ouvrants		Désenfumage				Action Technique	
									Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques			amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'aménée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
MEDECINE 2 ZONE 1	ZDA502	ZC501	ZF501	PRINC	5	Circulation Médecine 2 zone 1	9	OPT	O	O	N	O	PCFB5D01 PCFB5D02 PCFB5AD01 PCFB5AD01 PCFB5AD04 PCFB5AD05 PCFB5AD06	N	N	TDFBS504 TDFBS508 TDFBS501 TDFBS502 TDFBS5N01	MOteur de soufflage 4 MOteur de soufflage 8 MOteur de soufflage 2	TDFBE509 TDFBE501 TDFBE507 TDFBE503	MOteur d'extraction 7 MOteur d'extraction 3 MOteur d'extraction 1 MOteur d'extraction 9	ASC01 +05 ASC02 +05 ASC03 +05 ASC04 + 05 MM01 +05	N
MEDECINE 2 ZONE 1	ZDA503	ZC501	SO	PRINC	5	Locaux Médecine 2 zone 1	18	OPT	O	O	N	O	PCFB5D01 PCFB5D02 PCFB5AD01 PCFB5AD01 PCFB5AD04 PCFB5AD05 PCFB5AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +05 ASC02 +05 ASC03 +05 ASC04 + 05 MM01 +05	N
MEDECINE 2 ZONE 1	ZDA504	ZC501	SO	PRINC	5	Locaux à sommeil Médecine 2 zone 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB5D01 PCFB5D02 PCFB5AD01 PCFB5AD01 PCFB5AD04 PCFB5AD05 PCFB5AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +05 ASC02 +05 ASC03 +05 ASC04 + 05 MM01 +05	N
MEDECINE 2 ZONE 2	ZDM505	SO	SO	PRINC	5	Circulation Médecine 2 zone 2	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 2 ZONE 2	ZDA506	ZC502	ZF502	PRINC	5	Circulation Médecine 2 zone 2	5	OPT	O	O	N	O	PCFB5D03 PCFB5D04 PCFB5AD05 PCFB5AD06 PCFB5AD07	N	N	TDFBS521 TDFBS520	MOteur de soufflage 20 MOteur de soufflage 21	TDFBE505 TDFBE506	MOteur d'extraction 6 MOteur d'extraction 5	N	O
MEDECINE 2 ZONE 2	ZDA507	ZC502	SO	PRINC	5	Locaux Médecine 2 zone 2	1	OPT	O	O	N	O	PCFB5D03 PCFB5D04 PCFB5AD05 PCFB5AD06 PCFB5AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 2 ZONE 2	ZDA508	ZC502	SO	PRINC	5	Locaux à sommeil Médecine 2 zone 2	10	OPT	O	O	N	O	PCFB5D03 PCFB5D04 PCFB5AD05 PCFB5AD06 PCFB5AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 1 ZONE 1	ZDM601	SO	SO	PRINC	6	Circulation Médecine 1 zone 1	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 1 ZONE 1	ZDA602	ZC601	ZF601	PRINC	6	Circulation Médecine 1 zone 1	9	OPT	O	O	N	O	PCFB6D01 PCFB6D02 PCFB6AD01 PCFB6AD01 PCFB6AD04 PCFB6AD05 PCFB6AD06	N	N	TDFBS604 TDFBS608 TDFBS601 TDFBS602 TDFBS6N01	MOteur de soufflage 4 MOteur de soufflage 8 MOteur de soufflage 2	TDFBE609 TDFBE601 TDFBE607 TDFBE603	MOteur d'extraction 7 MOteur d'extraction 3 MOteur d'extraction 1 MOteur d'extraction 9	ASC01 +06 ASC02 +06 ASC03 +06 ASC04 + 06 MM01 +06	O

	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON								FONCTIONS SECURITE												
	TABLEAU DE CORRELATION SSI								Alarme			Evac	ompartimenta	ouvrants		Désenfumage				Action Technique	
	INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs													
MEDECINE 1 ZONE 1	ZDA603	ZC601	SO	PRINC	6	Locaux Médecine 1 zone 1	18	OPT	O	O	N	O	PCFB6D01 PCFB6D02 PCFB6AD01 PCFB6AD01 PCFB6AD04 PCFB6AD05 PCFB6AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +06 ASC02 +06 ASC03 +06 ASC04 + 06 MM01 +06	N
MEDECINE 1 ZONE 1	ZDA604	ZC601	SO	PRINC	6	Locaux à sommeil Médecine 1 zone 1	10	OPT	O	O	N	O	PCFB6D01 PCFB6D02 PCFB6AD01 PCFB6AD01 PCFB6AD04 PCFB6AD05 PCFB6AD06	N	N	N	N	N	N	ASC01 +06 ASC02 +06 ASC03 +06 ASC04 + 06 MM01 +06	N
MEDECINE 1 ZONE 2	ZDM605	SO	SO	PRINC	6	Circulation Médecine 1 zone 2	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 1 ZONE 2	ZDA606	ZC602	ZF601	PRINC	6	Circulation Médecine 1 zone 2	5	OPT	O	O	N	O	PCFB6D03 PCFB6D04 PCFB6AD05 PCFB6AD06 PCFB6AD07	N	N	TDFBS621 TDFBS620	MOteur de soufflage 20 MOteur de soufflage 21	TDFBE605 TDFBE606	MOteur d'extraction 6 MOteur d'extraction 5	N	O
MEDECINE 1 ZONE 2	ZDA607	ZC602	SO	PRINC	6	Locaux Médecine 1 zone 2	1	OPT	O	O	N	O	PCFB6D03 PCFB6D04 PCFB6AD05 PCFB6AD06 PCFB6AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
MEDECINE 1 ZONE 2	ZDA608	ZC602	SO	PRINC	6	Locaux à sommeil Médecine 1 zone 2	10	OPT	O	O	N	O	PCFB6D03 PCFB6D04 PCFB6AD05 PCFB6AD06 PCFB6AD07	N	N	N	N	N	N	N	N
LOCAUX TECHNIQUES TERRASSE	ZDM701	SO	SO	PRINC	7	Circulation techniques terrasse	2	DM	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
LOCAUX TECHNIQUES TERRASSE	ZDA702	ZC701	SO	PRINC	7	Circulation techniques terrasse	4	OPT	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	ASC01 +07 ASC02 +07 ASC03 +07 ASC04 + 07 MM01 +07	N
LOCAUX TECHNIQUES TERRASSE	ZDA703	ZC701	SO	PRINC	7	Locaux techniques terrasse	6	OPT	O	O	N	O	N	N	N	N	N	N	N	ASC01 +07 ASC02 +07 ASC03 +07 ASC04 + 07 MM01 +07	N
LOCAUX TECHNIQUES TERRASSE	ZDA800	SO	SO	PRINC	8	Locaux techniques terrasse	8	OPT	O	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N



	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
									Alarme			Evac	ompartimenta	Désenfumage				Action Technique			
Service	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques	Déverrouillage des issues de secours	Ventouses PCF	amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'aménée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
BATIMENT SSR																					
LOCAUX TECHNIQUES RDC SSR	ZDM17	SO	SO	SSR	RDC	Locaux techniques	3	DM	O	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
LOCAUX TECHNIQUES RDC SSR	ZDA18	SO	SO	SSR	RDC	Locaux techniques	10	OPT	O	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
POSTE CENTRAL SSR	ZDM117	SO	SO	SSR	R+1	Poste central	1	DM	O	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
POSTE CENTRAL SSR	ZDA118	ZC106	SO	SSR	R+1	Poste central	17	OPT	O	N	O	O	PCF SAS SRR PCFB1AD012	N	N	N	N	N	N	N	N
ACCUEIL SSR	ZDM119	SO	SO	SSR	R+1	Accueil SSR	2	DM	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ACCUEIL SSR	ZDA120	ZC107	ZF107	SSR	R+1	Circulation accueil SSR	4	OPT	O	O	O	O	PCF SAS LIAISON PCF ATELIER	O	O	Af côté tgbt Af côté liaison	N	Ext côté Asc Ext côté accueil	Moteur 1 Moteur liaison	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	O
LOCAUX TECHNIQUES TERRASSE	ZDA121	ZC107	SO	SSR	R+1	Locaux accueil SSR	6	OPT	O	O	O	O	PCF SAS LIAISON PCF ATELIER	N	N	N	N	N	N	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	N
LOCAUX TECHNIQUES	ZDM122	SO	SO	SSR	R+1	Locaux techniques SSR		DM	O	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
LOCAUX TECHNIQUES	ZDA123	ZC108	SO	SSR	R+1	Circulation technique SSR		OPT	O	O	O	O		N	N	N	N	N	N	ASC SSR 3	N
LOCAUX TECHNIQUES	ZDA124	ZC108	SO	SSR	R+1	Locaux techniques SSR		OPT	O	O	O	O		N	N	N	N	N	N	N	N
PARKING	ZDM125	SO	SO	SSR	R+1	Parking SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
PARKING	ZDA126	ZC108	SO	SSR	R+1	Parking		OPT	O	O	O	O		N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE A	ZDM212	SO	SO	SSR	R+2	Circulation A SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE A	ZDA213	ZC204	ZF204	SSR	R+2	Circulation A SSR		OPT	O	O	O	O		O	O	Af côté Circulation	N	Ext côté esc	N	N	O
UNITE A	ZDA214	ZC204	SO	SSR	R+2	LocauxA SSR		OPT	O	O	O	O		N	N	N	N	N	N	N	N
HALL	ZDM215	SO	SO	SSR	R+2	Hall SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
HALL	ZDA216	ZC205	ZF205	SSR	R+2	Hall SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Face hall PCF Face circul 1	O	O	Af côté sani Af côté IS	N	Ext côté SAM	Moteur 1	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	O
HALL	ZDA217	ZC205	SO	SSR	R+2	Locaux Hall SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Face hall PCF Face circul 1	N	N	N	N	N	N	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	N
ESCALIER	ZDA218	ZC205	ZF215	SSR	R+2	ESCALIER		OPT	O	O	O	O	PCF Fce 108 PCF Face hall	N	O en haut escalier	N	N	N	N	ASC 3 SSR	N
UNITE B	ZDM221	SO	SO	SRR	R+2	Circulation unite B		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE B	ZDA222	ZC206	ZF206	SRR	R+2	Circulation Unité B SRR		OPT	O	O	O	O	PCF Face 108 PCF Face hall PCF Côté 111 PCF Face 108	O	O	Af détente Af médecin	N	Ext face ménage	Moteur 2	ASC 3 SSR	O
UNITE B	ZDA223	ZC206	SO	SRR	R+2	Locaux autres unité B SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Face 108 PCF Face hall PCF Côté 111 PCF Face 108	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE B	ZDA224	ZC206	SO	SSR	R+2	Locaux a sommeil B SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Face 108 PCF Face hall PCF Côté 111 PCF Face 108	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE C	ZDM225	SO	SO	SSR	R+2	Circulation C SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE C	ZDA226	ZC207	ZF207	SSR	R+2	Circulation C SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Côté 119 PCF Côté 111	O	O	Af côté 111 Af côté 119	N	Ext côté 115	Moteur 4	N	O

Service	SDI BATIMENT PRINCIPAL HOPITAL DE REDON TABLEAU DE CORRELATION SSI INDICE 2 - DU 30/10/2017 - SOCIETE SAND								FONCTIONS SECURITE												
	ZDA	ZC	ZF	Bâtiment	Niveau	Locaux surveillés	Nb de détecteurs	Types de détecteurs	Alarme			Evac	ompartimentat	Désenfumage				Action Technique			
									Alarme Générale Sélective	Alarme tableau report	Diffuseurs sonores locaux techniques			amenée d' air neuf	extraction des fumées	Volets d'amenée d'air neuf	moteur de soufflage	Volets d'extraction	moteur de désenfumage	non stop ascenseur	Arrêt CTA
UNITE C	ZDA227	ZC207	SO	SSR	R+2	Locaux C SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Côté 119 PCF Côté 111	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE A	ZDM314	SO	SO	SSR	R+3	Circulation A SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE A	ZDA315	ZC305	ZF305	SSR	R+3	Circulation A SSR		OPT	O	O	O	O	Pcf face hall	O	O	Af côté ESC Af côté linge	N	Ext côté SAM	Moteur 1	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	
UNITE A	ZDA316	ZC305	SO	SSR	R+3	Locaux A SSR		OPT	O	O	O	O	Pcf face hall	N	N	N	N	N	N	ASC 1 SSR ACS 2 SSR	N
ZONE CENTRALE ET UNITE B	ZDM320	SO	SO	SSR	R+3	Zone centrale		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ZONE CENTRALE ET UNITE B	ZDA321	ZC306	ZF306	SSR	R+3	Circulation zone centrale		OPT	O	O	O	O	PCF Face 133 PCF Face hall	O	O	Af côté admi Af côté secre	N	Ext côté sanit	Moteur 2	ASC 3 SSR	O
ZONE CENTRALE ET UNITE B	ZDA322	ZC306	SO	SSR	R+3	Locaux zone centrale		OPT	O	O	O	O	PCF Face 133 PCF Face hall	N	N	N	N	N	N	ASC 3 SSR	N
UNITE B	ZDA323	ZC306	SO	SSR	R+3	Locaux a sommeil B SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Face 133 PCF Côté 144	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE C	ZDM324	SO	SO	SSR	R+3	Circulation C SSR		DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
UNITE C	ZDA325	ZC307	ZF307	SSR	R+3	Circulation C SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Côté 144 PCF Côté 136	O	O	Af côté 144 Af côté 136	N	Ext côté 140	Moteur 4	N	O
UNITE C	ZDA326	ZC307	SO	SSR	R+3	Locaux C SSR		OPT	O	O	O	O	PCF Côté 144 PCF Côté 136	N	N	N	N	N	N	N	N
BALNEO SSR	ZDM327	SO	SO	SSR	R+3	Circulation balnéo	2	DM	N	N	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
BALNEO SSR	ZDA328	ZC307	SO	SSR	R+3	Circulation balnéo	3	OPT	O	O	O	O	PCF Côté 144	N	N	N	N	N	N	N	N
BALNEO SSR	ZDA329	ZC307	SO	SSR	R+3	Locaux balnéo	15	OPT	O	O	O	O	PCF Côté 144	N	N	N	N	N	N	N	N