

ANNEXE 3 – PERIODICITE DES ACTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE

PRESTATIONS D'ENTRETIEN PREVENTIF	PERIODICITE MINIMALE					
	S	A	SB			
<b>ECS et CMSI</b>						
Essai de la fonction compartimentage	X					
Essai du CMSI à partir d'un détecteur et d'un DM par Z.S.	X					
Essai des portes à fermeture automatique	X					
Resserrage des borniers de connexion		X				
Remplacement de la batterie de sauvegarde de la mémoire		X				
Contrôle de la tension batteries		X				
Remplacement des batteries			X			
Contrôle des cartes électroniques		X				
Dépoussiérage des équipements		X				
<b>Report d'alarme</b>						
Contrôle de l'état général	X					
Teste de la transmission	X					
Resserrage des borniers de connexion		X				
<b>AES/Batteries</b>						
Contrôle de la tension batteries	X					
Remplacement des batteries			X			
Contrôle du chargeur		X				
Resserrage des borniers de connexion		X				
Test du report de défaut batterie	X					
<b>Matériel déporté</b>						
Examen visuel	X					
Resserrage des borniers de connexion		X				
Contrôle des cartes électroniques		X				
Contrôle des Fusibles		X				
<b>Déclencheur Manuel</b>						
Contrôle visuel et resserrage ou fixation selon besoin	X					
Essai d'un déclencheur par ZS	X					
Essai d'un dérangement sur la boucle ou ligne	X					
Essai de 50% de déclencheurs sur la boucle ou ligne	X					
Vérification de leur positionnement		X				
Vérification de l'adressage		X				
<b>Détecteur automatique d'incendie</b>						
Contrôle visuel et resserrage ou fixation selon besoin	X					
Essai d'un détecteur par ZS	X					
Essai d'un dérangement sur la boucle ou ligne	X					
Essai de 50% de détecteurs sur la boucle ou ligne	X					
Vérification du positionnement et de l'adéquation au risque		X				
Vérification de l'adressage		X				
<b>Détecteurs multi ponctuels VESDA</b>						
Contrôle visuel	X					
Essai d'un détecteur par ZS	X					
Essai d'un dérangement sur la boucle ou ligne	X					

Changement des filtres		X				
Dépoussiérage du réseau et des équipements		X				
PRESTATIONS D'ENTRETIEN PREVENTIF		PERIODICITE MINIMALE				
		S	A	SB		
<b>Indicateurs d'Action</b>						
Contrôle visuel		X				
Essai de fonctionnement		X				
<b>Diffuseurs Sonores</b>						
Contrôle visuel		X				
Vérification de l'audibilité		X				
<b>Portes Coupe-feu</b>						
Maintenance et essai des asservissements		X				
Maintenance et essai du réarmement		X				
<b>Divers</b>						
Formation de l'Utilisateur au fonctionnement de la centrale		X	X			
Vérification et Mise à jour du Dossier d'Identité			X			

S : semestrielle(\*) A : annuelle SB : selon besoin

(\*) SSI de catégorie A ou B