

Réf.	Ville	Nom du site	Composante	bâtiment(s) couvert par le SSI	Catégorie du SSI	Marque	Année d'installation	DETECTION INCENDIE									Asservissements				Nombre Tableau répéteur	Nombre Sirènes	Nombre Sirènes + Flash	Nombre de clapets coupe feu	Extinction automatique	Alimentation Electrique de Sécurité	Autre équipements du SSI éventuels	Période (mois) de réalisation souhaitée de la maintenance annuelle (indicatif)	Responsable technique du Site
								Nombre de Déclencheurs Manuels DM	Nombre DAI optique	Nombre DAI Ionique	Nombre detecteur ATEX	Nombre DAI thermovélocimétrique	Nombre Détecteurs linéaire	Nombre de détecteurs multicritères	Nombre de VESDA	Nombre Indicateurs d'action (IA)	Nombre de Portes à fermeture asservies à la DI	Nombres Désenfumage asservis à la DI	Arrêt technique (sono, ascenseurs, ventilation...)	Nombres de portes à ouverture asservies à la DI									
3.1	VILLERS-LES-NANCY	Remicourt	Nancy Telecom	telecom	A	SIEMENS	2006	23	48	0	0	0	0	0	44	33	0	5 ventil +1 coupure élec	1 (entrée Médialab)	0	33	0	21	non	oui	2bat 12V MES2017	juin et décembre	Etienne HAUSWALD etienne.hauswald@univ-lorraine.fr 03 72 74 59 30	
3.2	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois Santé	Faculté de Médecine	AB, C, D, E, 600, Administration, Franchise	A	CHUBB	DI : Chubb 2010 CMSI ATSE 1999	261	203			10			7	38	120	13	sono dans amphithéâtres	23	2	171	58		8		1ere visite : mi mai 2ème visite : mi octobre	Angelo TONELLI angelo.tonelli@univ-lorraine.fr 0372746057	
3.3	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois Santé	Faculté de Médecine	Pole technique (ancienne animalerie - Services Généraux)	4	Neutronic T41B	2019	10													1	14	19				1ere visite : mi mai 2ème visite : mi octobre		
3.4	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois Santé	SCD	SCD	A	CHUBB	2003 : UTI.Com avec une carte fonctions CMSI	23	79			5			3	26	28			2	1	24	2		2		1ere visite : mi mai 2ème visite : mi octobre		
3.5	Vandouvre les Nancy	Haute Malgrange	POLYTECH	Bat: A- B- C- DT-E-F	A	SIEMENS Type :FC2030R	27/11/2015	55	473	0	0	2	0	0	1	373	45	0	0	10	12	0	81	0	oui	oui	BATTERIE 12V	JUILLET	Emilien ASLAN emilien.aslan@univ-lorraine.fr 03 72 74 69 00
3.6	Vandouvre les Nancy	Haute Malgrange	POLYTECH	Gymnase	D	Schneider Type : TA4-1b	?	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	oui	Piles 9v	télétransmetteur	JUILLET	
3.7	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois - Ingénierie	ENSAIA	Principal/H2/H3	A	Siemens	2015	56	84			3		89			53		1	1	1	28	52 sir/flash 102 flashes		1	1 diffuseur message foyer//télétransmetteur	Avril et Octobre	Olivier MEYER olivier.meyer@univ-lorraine.fr 03 72 74 40 40	
3.8	LANEUVELOTTE	Bouzule	ENSAIA	Méthanisation	C	sur GTC	2016		2																1		Avril et Octobre		
3.9	LANEUVELOTTE	Bouzule	ENSAIA	Bât. principal	C	SON'ECLA CHUBB	2019	3													1				1		Avril et Octobre		
3.10	LANEUVELOTTE	Bouzule	ENSAIA	Plate forme feu	C	NUGELEC		2														2				1			Avril et Octobre
3.11	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois - Ingénierie	ENSEM	Principal/H4	A	CHUBB UTI.com et UTEX	2014	87	56			2		2	3	25	63		1	2	2	1	92 sir/flash 142 flashes	1	1	2 diffuseurs message//1 télétransmetteur/ /2 panneaux lumineux	Avril et Octobre		
3.12	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois - Ingénierie	Présidence	Présidence	B	SIEMENS	2006	14									8				1	11			1	télétransmetteur	Avril et Octobre		
3.13	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois - Ingénierie	Bibliothèque	Bibliothèque	A	CHUBB	2019	9 + 4 DM verts	40						5		3	22	2 ventilations	4	1	9	6	6	1	télétransmetteur	Avril et Octobre		
3.14	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Roubault	CPP	CPP	A	SIEMENS	2017	11	109							39	12				1		28		1	télétransmetteur	Avril et Octobre		
3.15	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Montet	Château	Château	C	CHUBB	2015	9															10		1	télétransmetteur	Avril et Octobre		
3.16	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Montet	CIRIL	CIRIL + transfo	A	SICLI	1997	31 + 5 DM Extinction	66	66				10		55			2			7		5	1	télétransmetteur/ /10 panneaux lumineux//4 events	Avril et Octobre		
3.17	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Brabois - Ingénierie	ENSG	FGH et Halle tech	A	CHUBB	2016	80	61							49	85	50	1	8	1		92 + 60 flashes		1	télétransmetteur + 1 diffuseur message	Avril et Octobre		
3.18	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Roubault	ENSG	A	C		SIEMENS	1999	17								7						15			1		Avril et Octobre	
3.19	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Roubault	ENSG	BZC	C	SIEMENS	2006	10														10			1		Avril et Octobre		
3.20	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Roubault	ENSG	E	B	SIEMENS	2019	26				2					2					16	2		1	télétransmetteur	Avril et Octobre		
3.21	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Charmois	ENSG	Pôle de l'Eau	B	CHUBB	2015	19									10		1				22 + 18 flashes		1		Avril et Octobre		
3.22	VANDOEUVERE-LES-NANCY	CSU Brabois	SUAPS	CSU Brabois	C	NUGELEC	2018	13														11		3		2 reports d'alarme	Septembre	Hervé CONNES herve.connes@univ-lorraine.fr 0675658819	
3.23	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Aiguillettes	FST	1er cycle, 2 et 3ème cycle, Atela,IECL cryogénie et magasin central	A	CHUBB	2011	449	560	0	3	42	0	221	0	0	649	1 tourelle de désenfumage + 4 trappes	1 vanne GAZ TP	0	3	386	385	12 clapets coupe-feu	Non	1 coffret alim ampli 8 , 1 coffret alim mag central, 2 coffrets déportés	3 transmetteurs	juin	Ludovic BONNET Ludovic.bonnet@univ-lorraine.fr 03 72 74 50 50
3.24	VILLERS-LES-NANCY	Remicourt	UFR STAPS	UFR STAPS	C	Legrand	2004	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	non	oui	2 Désenfumages manuels	Juillet	Xavier HENRY x.henry@univ-lorraine.fr 03 72 74 67 45
3.25	VILLERS-LES-NANCY	Remicourt	UFR STAPS	COSEC	D	ESSER	2010	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	non	oui	-	Juillet	
3.26	VILLERS-LES-NANCY	Remicourt	Nancy Telecom	telecom	A	SIEMENS	2006	23	48	0	0	0	0	0	0	44	33	0	5 ventil +1 coupure élec	1 (entrée Médialab)	0	33	0	21	non	oui	2bat 12V MES2017	juin et décembre	Etienne HAUSWALD etienne.hauswald@univ-lorraine.fr 03 72 74 59 30
3.27	VILLERS-LES-NANCY	Aiguillettes	FST	Bibliothèque sur SSI FST	A	CHUBB	2020	24	126	0	0	2	0	0	4	43	19	20 volets + 9 ouvrants	arret VMC chauffage	3	1	27	26	25	non	1 coffret déporté	2 extrateurs de désenfumage en terrasse	juin	Ludovic BONNET Ludovic.bonnet@univ-lorraine.fr 03 72 74 50 50
3.28	VILLERS-LES-NANCY	Aiguillettes	FST	ESA	E TYPE 4	BAAS	2003	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0		1 transmetteur	juin	Ludovic BONNET Ludovic.bonnet@univ-lorraine.fr 03 72 74 50 50
3.29	VANDOEUVERE-LES-NANCY	Aiguillettes	FST	AIP	E TYPE 4	MERLIN GERIN	1994	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0		sirene + DM autonome avec batterie + 1 transmetteur	juin	Ludovic BONNET Ludovic.bonnet@univ-lorraine.fr 03 72 74 50 50
3.30	VILLERS-LES-NANCY	Montet	IUT Nancy-Brabois	Tous	A	CHUBB /ATSE	1996/2000	156	281	35	?	5	0	0	1	49	42	6	0	0	0	95	1	0	0	1	4 bat 12V 17Ah C20 2 bat 12V 24Ah C20	février et août	Hugues BURTIN hugues.burtin@univ-lorraine.fr 03 72 74 70 50
3.31	MAXEVILLE	RICHARD	E.S.P.E	ABCDE	A	SIEMENS	2016	52				14		118		0	48	4			1	49	75		AES	1	2 par an		