

Composante : SIMONE VEIL

Adresse :

Tarif EDF en vigueur :

Dates de coupure possible et /ou souhaitée

:

Saulcy Site / Bâtiment :

I.U.T. Nombre de postes :

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur-fusible					
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
Poste de Transformation					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	N1G-1	CAHORS	400A 24kV	2013	
cellule interrupteur	N1G-2	CAHORS	400A 24kV	2013	
cellule interrupteur-fusible	P3G	CAHORS	400A 24kV	2013	
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
transformateur sec					
transformateur huile		MATELEC	630 kVA	2013	2013
filtre anti-harmonique	*				
batterie de condensateurs fixe	*				
batterie de condensateurs gradable	*				
onduleurs	*				
autres					
TGBT					
disjoncteur en tête					
autres					

Fichier de recensement des équipements des poste HT de l'UL

Composante :

Bibliothèque

Adresse :

Ile du Saulcy

Site / Bâtiment :

DDE- Bibliothèque

Nombre de postes :

Tarif EDF en vigueur :

Si possible nous prévenir au minimum 1

Dates de coupure possible et /ou souhaitée : mois a l'avance d'une éventuelle coupure programmé

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur-fusible					
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
<i>autres</i>					
Poste de Transformation					
cellule comptage	Uniswitch	ABB	IN 630 A V24 KV	2003	
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	Uniswitch	ABB	IN 630 A V24 KV		
cellule interrupteur-fusible	Uniswitch	ABB	IN 630 A V24 KV		
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)	RELAIS Z	MF TRANSFORMI		2003	
transformateur sec	SEC	MF Transformatori	400KVA	2003	
transformateur huile					
filtre anti-harmonique					
batterie de condensateurs fixe	Rectiphase	Merlin Gérin	40 KVAR		
batterie de condensateurs gradable					
onduleurs	RM2000	UPS (Aunilec)	20 KVA		
<i>autres</i>					
TGBT					
disjoncteur en tête	NS630	Merlin Gérin	527 A		
<i>autres</i>					

Fichier de recensement des équipements des poste HT de l'UL

Composante : LETTRES ET LANGUES SAULCY
 Adresse :
 Site / Bâtiment :
 Nombre de postes :
 Tarif EDF en vigueur : tarif jaune
 Dates de coupure possible et /ou souhaitée
 :

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur-fusible					
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
autres					
Poste de Transformation					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	SM6 IM (x2)	Merlin Gerin			25/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule interrupteur-fusible	SM6 OM	Merlin Gerin			25/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)	Thermostat				25/02/2013 contrôle périodique UEM
transformateur sec	sec trihal	France Transfo	400 kVA		25/02/2013 contrôle périodique UEM
transformateur huile	*				
filtre anti-harmonique	*				
batterie de condensateurs fixe	*				
batterie de condensateurs gradable	*				
condenseurs	*				
autres					
TGBT					
disjoncteur en tête	Compact CV630	Merlin Gerin	630 A		
autres					

Fichier de recensement des équipements des poste HT de l'UL

Composante : MIM SHA

Adresse : Saulcy

Site / Bâtiment : FAC de Sciences

Nombre de postes : 1

Tarif EDF en vigueur :

Dates de coupure possible et /ou souhaitée :

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur-fusible					
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
autres					
Poste de Transformation					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	Flyckit M C10 (x2)	AL STOM			25/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule interrupteur-fusible	Flyckit M C40	AL STOM			25/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)	DGPT2	Automation 2000			25/02/2013 contrôle périodique UEM
transformateur sec					
transformateur huile	VTHA	AL STOM	630 kVA	2000	25/02/2013 contrôle périodique UEM
filtre anti-harmonique	*				
batterie de condensateurs fixe	*				
batterie de condensateurs gradable	*				
onduleurs	*				
autres					
TGBT					
disjoncteur en tête	NS 1000 N	Schneider Electric	1000 A		
autres					

Composante : IUT SAULCY

Adresse :

Tarif EDF en vigueur :

Dates de coupure possible et/ou souhaitée

:

Saulcy Site / Bâtiment :

I.U.T. Nombre de postes :

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur-fusible					
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)					
Poste de Transformation					
cellule comptage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	SM6 IM (x2)	Merlin Gerin			03/03/2011 contrôle périodique UEM
cellule interrupteur-fusible	SM6 OM	Merlin Gerin			03/03/2011 contrôle périodique UEM
cellule disjoncteur					
relais de protection (DGPT2 ou autre)	Thermostat				03/03/2011 contrôle périodique UEM
transformateur sec	sec trihal	France Transfo	400 KVA		2008 03/03/2011 contrôle périodique UEM
transformateur huile	*				
filtre anti-harmonique	*				
batterie de condensateurs fixe	*				
batterie de condensateurs gradable	*				
onduleurs					
autres					
TGBT					
disjoncteur en tête	Comact NS 630N	Merlin Gerin	630 A		
autres					

Fichier de recensement des équipements des poste HT de l'UL

Composante :
Adresse :
Site / Bâtiment :
Nombre de postes :
Tarif EDF en vigueur :
Dates de coupure possible et /ou souhaitée :

Saulcy
S.U.A.P.S
1

	Type	Marque	Puissance	Date de l'équipement	Date et niveau dernière maintenance
Poste de Livraison					
cellule comédage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur					
cellule interrupteur fusible					
cellule disjoncteur					
cellules de protection (DGP12 ou autre)					
autres					
Poste de Transformation					
cellule comédage					
cellule disjoncteur					
cellule interrupteur	Vercors M6 IM (x2)	Modin Gerin		1990	26/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule interrupteur fusible	Vercors M6 PM	Modin Gerin		1990	26/02/2013 contrôle périodique UEM
cellule disjoncteur					
cellules de protection (DGP12 ou autre)	DGP12				26/02/2013 contrôle périodique UEM
transformateur sec					
transformateur huile		Francis Tracolo	100 KVA	1990	26/02/2013 contrôle périodique UEM
filts anti-harmonique	*				
batterie de condensateurs fixe	*				
batterie de condensateurs gradable	*				
condensateurs	*				
autres					
TGBT					
disjoncteur en tête	Compact C250	Modin Gerin	250 A		
autres					