



## Compte rendu de vérification



Votre agence	Agence de MARLY
Adresse	17, rue de la Planche aux Joncs 57155 MARLY
Votre contact	Frédéric SCHULZ

Nom du client	Université de Lorraine
Adresse du client	34 Cours Léopold 54000 Nancy
Nom du contact	Yohann MEKNACI

Nom du site	IUT GMP
Adresse du site	CAMPUS SAULCY
Référence du site	IUT GMP
Date de visite	9 octobre 2019

*Fonctionnement général & Maintenance*

*A l'exception de la ZF 21, l'ensemble des extractions présente des débits d'extraction supérieurs au 20% de tolérance émis par l'instruction technique 246 relative au désenfumage.*





Votre confort et leur sécurité sont notre priorité.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DE L'ÉTAT DE VOS ÉQUIPEMENTS

1- Volets de désenfumage

ZONE DE DÉSENFUMAGE (n° de zone + nom de la circulation)	REPERE MOTEUR	SITUATION VOLET	MARQUE ET TYPE DE VOLETS				VITESSE MESURÉE EN M/S	DÉBIT EN M3/H	DÉBIT THÉORIQUE EN M3/H	Bon Fonctionnement	OBSERVATIONS
			Marque	Type	Largeur en mm	Hauteur en mm					
Atelier ZF 21	1	Extraction VH	VELYO N	Grilles	900	850	63	47174	39800	Oui	
Atelier ZF 21	2	Extraction VH mécanique	VELYO N	Grilles	900	850	63	50576	39800	Oui	Débit supérieur à la tolérance des 20%
AN 1		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	800	58.42			Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	800	58.42			Oui	
AN 3		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	800	58.42			Oui	
AN 4		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	800	58.42			Oui	
Magasin ZF 22	3	Extraction VH	VELYO N	Grilles	800	800	51.6	35109	19000	Oui	Débit supérieur à la tolérance des 20%
AN 1		Air frais VB Naturel	ORYO	OTF	1100	612	51.92			Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	ORYO	OTF	1100	612	51.92			Oui	
AN 3		Air frais VB Naturel	ORYO	OTF	1100	612	51.92			Oui	
Metallurgie ZF 23	4	Extraction VH	VELYO N	Grilles	800	800	51.6	34180	23800	Oui	Débit supérieur à la tolérance des 20%



Votre confort et leur sécurité sont notre priorité.

ZONE DE DÉSENFUMAGE (n° de zone + nom de la circulation)	REPERE MOTEUR	SITUATION VOLET	MARQUE ET TYPE DE VOLETS				VITESSE MESURÉE EN M/S	DÉBIT EN M3/H	DÉBIT THÉORIQUE EN M3/H	Bon Fonctionnement	OBSERVATIONS
			Marque	Type	Largeur en mm	Hauteur en mm					
AN 1		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	900	66.82	1.43		Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	900	66.82	2.2		Oui	
<b>Plat. Techno ZF 24</b>	<b>5</b>	<b>Extraction VH</b>	<b>VELYO N</b>	<b>Grilles</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>38.2</b>	<b>14.9</b>	<b>20383</b>	<b>Oui</b>	<b>Débit supérieur à la tolérance des 20%</b>
AN 1		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	1.57		Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	1.70		Oui	
<b>Mach. Speciale ZF 25</b>	<b>6</b>	<b>Extraction VH</b>	<b>VELYO N</b>	<b>Grilles</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>38.2</b>	<b>17.9</b>	<b>24487</b>	<b>Oui</b>	<b>Débit supérieur à la tolérance des 20%</b>
<b>Mach. Speciale ZF 25</b>	<b>7</b>	<b>Extraction VH</b>	<b>VELYO N</b>	<b>Grilles</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>38.2</b>	<b>17.5</b>	<b>23940</b>	<b>Oui</b>	<b>Débit supérieur à la tolérance des 20%</b>
AN 1		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.6		Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.90		Oui	
AN 3		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.5		Oui	
AN 4		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.2		Oui	







# ESSEMES®

## SERVICES

Votre confort et leur sécurité sont notre priorité.



ZONE DE DÉSENFUMAGE (n° de zone + nom de la circulation)	REPERE MOTEUR	SITUATION VOLET	MARQUE ET TYPE DE VOILETS					VITESSE MESURÉE EN M/S	DEBIT EN M3/H	DEBIT THEORIQUE EN M3/H	Bon Fonctionnement	OBSERVATIONS
			Marque	Type	Largeur en mm	Hauteur en mm	S. libre dm²					
Atelier Existant ZF 25	8	Extractio n VH	VELYO N	Grilles	700	700	38.2	18.7	25582	16000	Oui	Débit supérieur à la tolérance des 20%
Atelier Existant ZF 25	9	Extractio n VH	VELYO N	Grilles	900	850	63	19.3	43772	32000	Oui	Débit supérieur à la tolérance des 20%
AN 1		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.2			Oui	
AN 2		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.5			Oui	
AN 3		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.6			Oui	
AN 4		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	650	900	45.82	3.4			Oui	
AN 5		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	300	900	19.36	3.9			Oui	
AN 6		Air frais VB Naturel	VELYO T	Grilles	900	900	66.82	3.5			Oui	

Votre confort et leur sécurité sont notre priorité.

## 2- Moteurs de désenfumage

Repère Moteur	Emplacement	I1	I2	I3	Bon fonctionnement	Observations
Moteur 1	Toiture	29.5	30.1	29.3	Oui	
Moteur 2	Toiture	20.4	19.8	19.7	Oui	
Moteur 3	Toiture	10.5	10.4	10.4	Oui	
Moteur 4	Toiture	11.2	11.3	10.8	Oui	
Moteur 5	Toiture	7.1	7.1	7.2	Oui	
Moteur 6	Toiture	7.1	7.2	7.1	Oui	
Moteur 7	Toiture	6.6	6.5	6.6	Oui	
Moteur 8	Toiture	10.3	10.6	10.3	Oui	
Moteur 9	Toiture	15.2	15.1	14.9	Oui	

  
**ESSEMES SERVICES**  
 17 rue de la Manche aux jons  
 91155 MARLY  
 Tél. : 03.87.55.57.25  
 Fax : 03.87.55.57.24