

## PSE 1

| Détails   | BATIMENT |
|---|----------|
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT A    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT C    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT D    |
| Une gueuse est présente sur le toit de cabine, des éléments sont non fixés sur le toit de cabine.   | BAT D    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT E    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT F    |
| Une gueuse est posée sur le toit cabine.  | BAT F    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT G1   |
| Deux gueuses sont posées sur le toit de cabine, des éléments sont non fixés sur le toit de cabine.  | BAT G1   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT G2   |
| Débarrasser la cuvette de tout équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.  | BAT G3   |
| Vider l'eau présente en cuvette.  | BAT H    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT I    |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT J    |
| Présence d'eau stagnante en cuvette.  | BAT K1   |
| Deux gueuses sont posées sur le toit de cabine.   | BAT K2   |
| Débarrasser la cuvette de tout équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.  | BAT L1   |
| Trois gueuses sont posées sur le toit de cabine.  | BAT L2   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT M1   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT M2   |
| Deux gueuses sont posées sur le toit de cabine.   | BAT N2   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT N3   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT N4   |
| Deux gueuses sont posées sur le toit cabine.  | BAT N4   |
| Un bruit anormal est présent au niveau des courroies d'entraînement du moteur en haut de gaine.   | BAT N4   |
| L'alignement de la poulie tendeuse avec le passage de la cablette ne sont pas satisfaisant.(Présence de frottements et d'usure de la cablette.) | BAT O1   |
| La machine d'entraînement présente pendant son fonctionnement un bruit anormal.   | BAT O1   |
| La cuvette est encombrée d' équipement non nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.   | BAT O2   |
| La machine d'entraînement présente un bruit anormal lors d'un arrêt brusque de l'appareil.  | BAT P    |
| Une gueuse est posée sur le toit cabine.  | BAT Q    |