

BATIMENT ENERGIE LAP

DALLE FM LAP

Stockage :  
Sacs Autogonflants  
LAP/EL/92/07

Stockage :  
Barrières Anti-Inondation  
LAP/FR/92/13

Stockage :  
Autolaveuses  
LAP/81641

Stockage :  
Sacs Autogonflants + Batardeaux B2 / B3  
LAP/2S1A29

LEGENDE : Criticité des Locaux Techniques

18 Batardeaux Préventifs Permanent - Niveau de Sécurisation 1

3 Batardeaux Provisoires- Niveau de Sécurisation 4

Vital

Sensible

Non sensible

Protection Sacs Autogonflants sur 14 portes - Niveau de Sécurisation 4

B1 : sur place

B2 & B3 : en stock dans Local Atelier LAP/2S1A29

CHU

Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU BIOMEDICAL

Secteur Etudes & Patrimoine - Base de Données Graphiques

Contact : Laurent COLOMERO - TSH - (tél: 04.67.33.69.24)

Email: base-donnees-graphiques@chu-montpellier.fr

LAPEYRONIE - Niveau N-2 - Plan localisation: Criticité des locaux (v2)

INDICE	DATE	MODIFICATIONS & MISE A JOUR	DESSINE PAR
0	23/08/2019	Première édition	COLOMERO
A	30/10/2019	Mise à jour des Batardeaux et Locaux de stockage	COLOMERO