

<b>HALL PRINCIPAL</b>		Code fiche	<b>ACC 1</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	existant
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	
Activité	Hall d'entrée du public, orientation, contrôle possible vigipirate		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	Public, livraisons

Hauteur libre minimum	3,5m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	100 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur horloge + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 20ml
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	27°C	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	Confort acoustique renforcé		
Porte	portes automatiques vitrées haute résistance au niveau du sas d'accès	Contrôle d'accès	oui, visiophone (en dehors des heures d'ouvertures normales au public)
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (béton ciré, carrelage, pierre...)	UPEC	U4 P3 E2 C1
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	au choix de l'architecte		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
Paillason encastré Panneaux d'affichage Porte drapeau à l'extérieur	

Commentaires	
--------------	--

<b>BANQUE D'ACCUEIL</b>		Code fiche	<b>ACC 2a</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	2 agents + public
Activité	Accueil du public		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	2
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	Personnel

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	interrupteur	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	3 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	Climatisation murale par ventilo convecteur avec report d'alarme GTC
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique			
Porte	porte simple ou passage intégré dans banque d'accueil	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
Banque d'accueil intégrée	

Commentaires	
--------------	--

LOCAL STOCKAGE TAMPON (COURRIER,...)		Code fiche	ACC 2b
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	-
Activité	Casier de répartition du courrier		
Localisation et liaisons	en back office de la banque d'accueil	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	Personnel

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	interrupteur	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	
Température hiver	-	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	-	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	-		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	rayonnages, tables

Commentaires	situé à l'arrière de la banque d'accueil, y compris borne de réservation DDT
--------------	--

<b>BOX INDIFFERENCIE</b>		Code fiche	<b>ACC 3</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	2 à 3
Activité	Box d'entretien/ réception du public sur RDV / bureau de passage		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	Personnel/ public

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	Table + 3 chaises

Commentaires	mutualisés entre les services du bâtiment, possibilité d'avoir deux postes (deux réseaux, et deux matériels différents dans le bâtiment Q)
--------------	--

<b>SAS D'ACCUEIL ANTENNE SPIP</b>		Code fiche	<b>ACC 4a</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	
Activité	Filtrage des accès		
Localisation et liaisons	Avant la salle d'attente	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel		Vidéosurveillance	
Type de commande		Autre alimentation CFO	
Nombre de blocs d'alimentation		Autre alimentation CFA	
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	27°C	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	Confort acoustique renforcé		
Porte	portes automatiques vitrées haute résistance au niveau du sas d'accès	Contrôle d'accès	oui, visiophone, interphone
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U4 P3 E2 C1
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
Sas sécurisé équipé d'un visiophone interphone	

Commentaires	le SAS sera implanté avant l'accès à la salle d'attente permettant le filtrage des accès des PPSMJ. Le SAS doit être sécurisé avec un visiophone interphone qui permet de vérifier si la personne est convoquée et inscrite sur le registre journalier
--------------	--

<b>BUREAU D'ACCUEIL ANTENNE SPIP</b>		Code fiche	<b>ACC 4b</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	1
Activité	Accueil du public		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	interrupteur	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	Climatisation murale par ventilo convecteur avec report d'alarme GTC
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique			
Porte	porte simple ou passage intégré dans banque d'accueil	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
Banque d'accueil intégrée	

Commentaires	à ce niveau se fait le contrôle de l'ensemble des accès au service (accès public et accès vers les bureaux), par vue directe ou vidéosurveillance. C'est l'agent en poste qui autorise l'accès au hall après avoir vérifié l'identité et la raison de la visite de la personne qui se présente.
--------------	---

ESPACE D'ATTENTE ANTENNE SPIP		Code fiche	ACC 4c
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	15
Activité	Salle d'attente fermée avec environ 15 places assises en attente de RDV planifié		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	non obligatoire	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 20ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	15 sièges fixes

Commentaires	l'espace est doté de caméra. La communication se fait par interphone et micro disposés dans la salle d'attente et la zone administrative
--------------	--

<b>BOXS D'AUDITION ANTENNE SPIP</b>		Code fiche	<b>ACC 4d</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	7
		Effectifs	2
Activité	Entretien/ audition		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	non obligatoire	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel		Vidéosurveillance	
Type de commande		Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	oui, caméras, alarmes bouton poussoir
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	cloisons démontables toute hauteur bord à bord pleines ou vitrées		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché

Commentaires	les locaux/boxes d'entretien/ audition avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) et de pose des bracelets électroniques, ils doivent être dotés d'un téléphone fixe, de caméras, alarmes bouton poussoir
--------------	---



<b>SALLE DE REUNION PPSMJ</b>		Code fiche	<b>ACC 5e</b>
		Type de local	
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	15
Activité	Salle d'actions collectives		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	2
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel		Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel		Vidéosurveillance	
Type de commande		Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	30m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	oui, caméra
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	cloisons démontables toute hauteur bord à bord pleines ou vitrées		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	Tables et chaises, système de vidéo-projection

Commentaires	Cette salle doit être dotée d'alarme - bouton poussoir et de caméra. Enfin, cette salle doit être aussi modulable en deux boxes d'audition.
--------------	---

LOCAL ARCHIVES		Code fiche	ARCH
		Type de local	Annexe travail
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	11
		Effectifs	-
Activité	Stockage des archives		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	800 daN/m <sup>2</sup> , 1000daN/m <sup>2</sup> si rayonnages mobiles
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type B	Autre alimentation CFA	
Température hiver	Maintent de température hors gel	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	-		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	rayonnages : 5ml/m <sup>2</sup>

Commentaires	
--------------	--

ESPACE D'ATTENTE		Code fiche	ATT 1
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	15
Activité	Salle d'attente avec environ 15 places assises en attente de RDV planifié		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	non obligatoire	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 20ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type C	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	ouvert sur circulation	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	10 sièges fixes

Commentaires	
--------------	--

ESPACE D'ATTENTE 2		Code fiche	ATT 2
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	8
Activité	Salle d'attente avec environ 8 places assises en attente de RDV planifié		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	non obligatoire	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 20ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type C	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	ouvert sur circulation	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	7 sièges fixes

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU INDIVIDUEL</b>		Code fiche	<b>BUR 1</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	91
		Effectifs	1
Activité	Poste de travail individuel et classement dans bureau		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	1 poste de travail complet

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU INDIVIDUEL</b>		Code fiche	<b>BUR 1a</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	41
		Effectifs	1
Activité	Poste de travail individuel + réunion 3 personnes		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	1 poste de travail complet table de réunion 4 places

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU INDIVIDUEL</b>		Code fiche	<b>BUR 1b</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	8
		Effectifs	1
Activité	Poste de travail individuel + réunion 6 personnes		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	1 poste de travail complet table de réunion 6 places

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU MEDECIN</b>		Code fiche	<b>BUR 1c</b>
		Type de local	Légal et social
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	1
Activité	Poste de travail + espace d'auscultation, confidentiel		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	250 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	3 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	1 pt
Équipements sanitaires	1 lave-mains	Eau chaude	1 pt

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	1 poste de travail complet table d'auscultation distributeurs savons / essuie-mains

Commentaires	
--------------	--



<b>BUREAU DOUBLE</b>		Code fiche	<b>BUR 2a</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	114
		Effectifs	3
Activité	Postes de travail et classement dans bureau		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	2
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 types A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	2 postes de travail complets 1 armoire individuelle / poste

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU PARTAGE 3</b>		Code fiche	<b>BUR 3a</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	25
		Effectifs	4
Activité	Postes de travail et classement dans bureau		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	3
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	3 types A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	3 postes de travail complets 1 armoire individuelle / poste

Commentaires	
--------------	--

<b>BUREAU PARTAGE 4/5/6 POSTES</b>		Code fiche	<b>BUR n7</b>
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	5
		Effectifs	n = 4, 5 ou 6, (cf. tableau détaillé)
Activité	Postes de travail		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m <sup>2</sup>
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A / n	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant et décoratif		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	n postes de travail complets

Commentaires	N : nombre de poste de travail suivant tableau des surfaces détaillées
--------------	--

<b>CENTRE DOCUMENTAIRE</b>		Code fiche	<b>DOC</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	10
Activité	Espace de documentation mutualisée par les services de la DIRECCTE		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil principal	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	25m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P2 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
Panneaux d'affichages	Tables, chaises, rayonnages

Commentaires	
--------------	--

ESPACE COMMUNICATION		Code fiche	COM
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	
		Effectifs	
Activité	Espace d'information (affichages, indications des démarches, brochures, documentation) aménagé dans espace accessible au public		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Zone d'accueil	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type C	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P2 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
Panneaux d'affichages	

Commentaires	
--------------	--

LABORATOIRE : ZONE ALIMENTAIRE		Code fiche	LAB 1
		Type de local	Laboratoire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	1 à 2
Activité	Stockage des prélèvements effectuée au niveau des exploitations.		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Laboratoire DDPP	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	oui	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	interrupteur	Autre alimentation CFO	1 PC et 1 PC / équipement
Nombre de blocs d'alimentation		Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	Occupation partielle : 19°C, + 2 à -1°C sinon en inoccupation maintenir à 16 degrés	Ventilation	25m3/h/p
Température été	SO	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	lave main, Siphon de sol	Eau chaude	1 pt / équipement

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	carrelé et facilement nettoyable et désinfectable	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	Zone alimentaires comprenant 3 frigos, 3 congélateurs bahut, 1étagère aliments secs

Commentaires	
--------------	--

LABORATOIRE : ZONE NON ALIMENTAIRE		Code fiche	LAB 2
		Type de local	Laboratoire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	1 à 2
Activité	Stockage des prélèvements effectuée au niveau des exploitations. Poste de travail		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés	Laboratoire DDPP	Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m <sup>2</sup>
Éclairage naturel	oui	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	interrupteur	Autre alimentation CFO	1 PC et 1 PC / équipement
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	Occupation partielle : 19°C, + 2 à -1°C sinon en inoccupation maintenir à 16 degrés	Ventilation	25m3/h/p
Température été	SO	Eau froide	1 pt
Équipements sanitaires	Siphon de sol	Eau chaude	1 pt

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	carrelé et facilement nettoyable et désinfectable	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	Zone non alimentaire comprenant 1 zone prélèvements volumineux, 1 rack pour le stockage des glacières, 1 évier avec une paille, 1 table de colisage

Commentaires	
--------------	--

<b>BLOC VESTIAIRES</b>		Code fiche	<b>LAB 3</b>
		Type de local	Support
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	2
Activité	Locaux d'hygiène		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Non

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation		Autre alimentation CFA	
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C	Ventilation	45m³/h/p
Température été	SO	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	Siphon de sol	Eau chaude	1 pt / équipement

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	carrelé et facilement nettoyable et désinfectable	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
	vestiaires (2 casiers), 1 point d'eau, 1 lave bottes et 1 sèche bottes à proximité immédiate du laboratoire

Commentaires	
--------------	--



LOCAL DECHETS		Code fiche	DECH
		Type de local	Logistique
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	-
Activité	Local déchet central permettant le stockage et l'évacuation		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	95m3/h/p
Température été	SO	Eau froide	1 pt en attente
Équipements sanitaires	Siphon de sol	Eau chaude	-

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	peinture de sol résine anti-poussière	UPEC	U4 P4
Revêtements muraux	revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	conteneurs poubelles

Commentaires	Situé au RDC de chaque bâtiment
--------------	---------------------------------

ESPACES DETENTE / CAFE / RESTAURATION		Code fiche	DET 2
		Type de local	Annexe travail
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	4
		Effectifs	9
Activité	Détente, café, snacking, convivialité, repas, 1 espace par niveau (bâtiment Q)		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1PC et 1 PC / équipement
Nombre de blocs d'alimentation	1 type C	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	30m³/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	1 évier sur kitchenette	Eau chaude	1 pt / équipement

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3s P3 E1 C1
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
kitchenette : plan de travail avec 1 évier intégré avec des rangements en partie basse, et un espace pour installer un réfrigérateur	tables et chaises, four à micro-onde, cafetière, bouilloire, réfrigérateur, distributeur de boissons chaudes (taille petite) et d'une fontaine à eau.

Commentaires	
--------------	--

<b>ATELIER MAINTENANCE</b>		Code fiche	<b>INF 2</b>
		Type de local	Annexe travail
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	1
Activité	Configuration, préparation et réparation des équipements informatiques		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	1
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	oui, premier jour	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1PC et 1 PC / équipement
Nombre de blocs d'alimentation	1 type A	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	Climatisation murale par ventilo convecteur avec report d'alarme GTC
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	PVC en lé antistatique	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	revêtements lessivables, résistants aux chocs, protection des murs sur 1,2m du sol		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	1 poste de travail complet table technique, rayonnage

Commentaires	
--------------	--

LOCAL SERVEUR/VDI EXISTANT		Code fiche	LVDI
		Type de local	Annexe travail
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	8
		Effectifs	-
Activité	Local technique		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	1000 daN/m <sup>2</sup>
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	À préciser selon équipement	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	Climatisation murale par ventilo convecteur avec report d'alarme GTC
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	PVC en lé antistatique	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	revêtements lessivables, résistants aux chocs, protection des murs sur 1,2m du sol		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	baies informatiques

Commentaires	
--------------	--

LOCAL MENAGE REPARTIS		Code fiche	MENA
		Type de local	Service général
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	2
		Effectifs	-
Activité	Local ménage de proximité (chariot, produits...)		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	SO	Eau froide	1 pt
Équipements sanitaires	1 vidoir + grille/porte sseau	Eau chaude	1 pt

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	grès cérame	UPEC	U4 P3 E3 C2
Revêtements muraux	revêtements lessivables, résistants aux chocs		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	chariot ménage, armoires sécurisées par service, rayonnage

Commentaires	au RDC de chaque bâtiment
--------------	---------------------------

REPROGRAPHIE/IMPRESSION		Code fiche	REPRO
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	8
		Effectifs	-
Activité	Reprographie, scanner, reliure...		
Localisation et liaisons	-	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m <sup>2</sup>
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	1 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	SO	Ventilation	SO
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	suivant réglementation		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	appareils, table

Commentaires	mutualisé par étage
--------------	---------------------

<b>SALLES DE REUNIONS DE PROXIMITE 6 / 8 PLACES</b>		Code fiche	<b>REU 1</b>
		Type de local	Réunion
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	5
		Effectifs	8
Activité	Réunion, vidéoprojection, visioconférence		
Localisation et liaisons	salles à répartir sur les niveaux des 2 bâtiments	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Oui

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	VMC double flux + sonde CO2
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P2 E1 C0
Revêtements muraux	au choix de l'architecte, revêtement lessivable, résistant aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
écran de projection,	tables et chaises, système de vidéo-projection

Commentaires	Cette salle disposera de deux systèmes de vidéo projection (2 RJ 45 correspondant aux réseaux spécifiques des services).
--------------	--

SALLES DE REUNIONS DE PROXIMITE 12 / 15 PLACES		Code fiche	REU 2
		Type de local	Réunion
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	5
		Effectifs	15
Activité	Réunion, vidéoprojection, visioconférence		
Localisation et liaisons	salles à répartir sur les niveaux des 2 bâtiments	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	350 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Oui

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	VMC double flux + sonde CO2
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P2 E1 C0
Revêtements muraux	cloisons démontables toute hauteur bord à bord pleines ou vitrées		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
écran de projection	tables et chaises, système de vidéo-projection

Commentaires	Cette salle disposera de deux systèmes de vidéo projection (2 RJ 45 correspondant aux réseaux spécifiques des services).
--------------	--



<b>BLOC SANITAIRE PUBLIC</b>		Code fiche	<b>SAN 1</b>
		Type de local	Accueil
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	4
		Effectifs	-
Activité	Blocs sanitaires du public ou du personnel		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,5m mini ou existant	Charge d'exploitation	150 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	VMC : (30 + 15 x N) m3/h N : Nombre d'équipement dans le local
Température été	SO	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	2 wc PMR + 2 lave-mains PMR	Eau chaude	1 pt / équipement

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique			
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	grès cérame	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
miroir, 1 patère sur porte	distributeurs savons / essuie-mains poubelle

Commentaires	
--------------	--

SANITAIRES PERSONNEL		Code fiche	SAN 2
		Type de local	Support
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	16
		Effectifs	-
Activité	Blocs sanitaires réservés au personnel		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,5m mini ou existant	Charge d'exploitation	150 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	VMC : (30 + 15 x N) m3/h N : Nombre d'équipement dans le local
Température été	SO	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	bloc H : 1 WC PMR + 1 urinoir + 2 lave-mains bloc F : 2 WC dont 1 PMR + 2 lave-mains	Eau chaude	1 pt / équipement

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	grès cérame	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
miroir	distributeurs savons / essuie-mains poubelle

Commentaires	
--------------	--

<b>BLOC SANITAIRES/ VESTIAIRES/ DOUCHES</b>		Code fiche	<b>VEST</b>
		Type de local	Support
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	
		Effectifs	
Activité	Blocs sanitaires/ vestiaires/ douches réservés au personnel		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,5m mini ou existant	Charge d'exploitation	150 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

<b>CORPS D'ETAT TECHNIQUES</b>			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche, 1PC au dessus lavabos
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	19°C, + 2 à- 1°C uniquement pour les vestiaires	Ventilation	VMC : (30 + 15 x N) m3/h + 45 m3/h par douche N : Nombre d'équipement dans le local
Température été	SO	Eau froide	1 pt / équipement
Équipements sanitaires	bloc H : 1WC, 1 douche, 4 casiers + 1 urinoir + 2 lave-mains bloc F : 1WC, 1 douche, 4 casiers + 2 lave-mains	Eau chaude	1 pt / équipement

<b>SECOND ŒUVRE</b>			
Acoustique			
Porte	porte simple	Contrôle d'accès	non
Revêtement de sol	grès cérame	UPEC	U3 P2 E2 C1
Revêtements muraux	faïence toute hauteur		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

<b>EQUIPEMENTS</b>	
Inclus au marché	Hors marché
miroir, 2 patères sur porte	casiers/ distributeurs savons / essuie-mains poubelle

Commentaires	
--------------	--

SALLE DE SPORT / SALLE DE REUNION COMMUNE		Code fiche	SPOR/REU C
		Type de local	Support
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	19/40
Activité	salle sans équipements/salle de réunion		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	40

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	second jour possible	Occultation	Oui

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	250 lux / 500 lux sur poste de travail	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence + capteur luminosité diurne	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	2 type B	Autre alimentation CFA	réseau WIFI
Température hiver	19°C, ±2°C	Ventilation	25m3/h/p
Température été	27°C, ±3°C/T° ext.	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique	confort acoustique renforcé		
Porte	porte simple avec partie vitrée	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	sol sportif PVC en lé catégorie P2	UPEC	U3 P3 E2 C1, limitant les bruits d'impact
Revêtements muraux	revêtements lessivables, résistants aux chocs		
Plafonds	Faux-plafond acoustique - démontable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	tapis/ tables et chaises, système de vidéo-projection

Commentaires	Salle de réunion commune modulable en salle de sport. Le système de ventilation devra être adapté aux 2 usages. Cette salle disposera de deux systèmes de vidéo projection (2 RJ 45 correspondant aux réseaux spécifiques des services).
--------------	---

LOCAL STOCKAGE		Code fiche	STOC
		Type de local	Tertiaire
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	8
		Effectifs	-
Activité	Stockage fournitures		
Localisation et liaisons	1 local par niveau	Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,7m mini ou existant	Charge d'exploitation	500 daN/m²
Éclairage naturel	non	Occultation	Sans objet

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	200 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC / 10ml
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	Maintient de température hors gel	Ventilation	Renouvellement d'air 1vol/h
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte	porte double ou tiercée - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	au choix de l'architecte (PVC ou moquette en dalles ...)	UPEC	U3 P3 E1 C0
Revêtements muraux	cloisons démontables toute hauteur bord à bord pleines ou vitrées		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
	rayonnages

Commentaires	Un par service (fournitures)
--------------	------------------------------

LOCAL VELO		Code fiche	VELO
		Type de local	Service général
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	-
Activité	Stationnement des vélos du personnel		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	2,5m mini ou existant	Charge d'exploitation	150 daN/m²
Éclairage naturel	si possible	Occultation	Non

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel	100 lux	Vidéosurveillance	
Type de commande	sur détecteur de présence	Autre alimentation CFO	1 PC étanche
Nombre de blocs d'alimentation	-	Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	SO
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte	porte simple - protection métallique	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol	résine spéciale parking	UPEC	-
Revêtements muraux	revêtements lessivables, résistants aux chocs, antipoussière		
Plafonds	peinture anti-poussière et lessivable		

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché
Dispositifs d'attaches vélos	Casiers sécurisables casques Une pompe à vélo fixe compatible toutes valves.

Commentaires	
--------------	--

LOCAL PLAN D'URGENCE		Code fiche	URG
		Type de local	Espace extérieur
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	
		Effectifs	
Activité	stockage du matériel dédié à la mise en œuvre du plan d'urgence en santé animale		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum		Charge d'exploitation	
Éclairage naturel	Sans objet	Occultation	

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel		Vidéosurveillance	
Type de commande		Autre alimentation CFO	
Nombre de blocs d'alimentation		Autre alimentation CFA	
Température hiver	SO	Ventilation	SO
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte	portillon sécurisé	Contrôle d'accès	oui
Revêtement de sol		UPEC	
Revêtements muraux			
Plafonds			

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché

Commentaires	Un local extérieur sécurisé avec la possibilité de garer un véhicule à proximité est nécessaire pour le stockage du matériel dédié à la mise en œuvre du plan d'urgence en santé animale
--------------	--

LOGEMENT DE FONCTION EXISTANT		Code fiche	LOGT
		Type de local	Logement fonction
		Surface utile	Cf. tableau détaillé
		Nombre de locaux	1
		Effectifs	-
Activité	Logement		
Localisation et liaisons		Nb de poste de travail	0
Ensembles fonctionnels concernés		Usagers	

Hauteur libre minimum	existant	Charge d'exploitation	
Éclairage naturel		Occultation	

CORPS D'ETAT TECHNIQUES			
Éclairage artificiel		Vidéosurveillance	
Type de commande		Autre alimentation CFO	
Nombre de blocs d'alimentation		Autre alimentation CFA	
Température hiver	19°C, + 2 à - 1°C	Ventilation	SO
Température été	SO	Eau froide	
Équipements sanitaires		Eau chaude	

SECOND ŒUVRE			
Acoustique			
Porte		Contrôle d'accès	
Revêtement de sol		UPEC	
Revêtements muraux			
Plafonds			

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Hors marché

Commentaires	existant bâtiment P1. Isolation des combles pour le logement
--------------	--