

### Audit Compteur DIG1

Compteurs	Emplacement	Type	Technologie de communication	Automate associés	Fonctionnement du compteur	Communication avec GTB	Valeur sur GTB	Observation
TGBT SS	Local TGBT	Electrique	MODBUS RS485	aucun	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TG HQ1 SS	Local onduleur	Electrique	MODBUS RS485	aucun	Valeur négative de puissance apparente. Paramétrage à reprendre	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TG HQ2 SS	Local onduleur	Electrique	MODBUS RS485	aucun	Valeur négative de puissance apparente. Paramétrage à reprendre	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SERV1 SS	Local serveur	Electrique	MODBUS RS485	aucun	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SERV2 SS	Local serveur	Electrique	MODBUS RS485	aucun	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE S12 Eclairage	TDE S12	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO S12	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE S12 CVC	TDE S12	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO S12	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE S11 Eclairage	TDE S11	Electrique	Impulsion 1 Kwh / imp	WAGO S11	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC1 Eclairage	TDE RC1	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO RC1	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC1 CVC	TDE RC1	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO RC1	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC2 Eclairage	TDE RC2	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO RC2	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC2 CVC	TDE RC2	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO RC2	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE R11 Eclairage	TDE R11	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO R11	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE R11 CVC	TDE R11	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO R11	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE R12 Eclairage	TDE R12	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO R12	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE R12 CVC	TDE R12	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO R12	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC21 Eclairage	TDE RC21	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO RC21	ok	ok	Problème de décimale	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC21 CVC	TDE RC21	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO RC21	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC22 Eclairage	TDE RC22	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	WAGO RC22	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC22 CVC	TDE RC22	Electrique	Impulsion 0,1 Kwh / imp	WAGO RC22	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
Général	Sous station chaud	Calorifique	Carte de com à rajouter	TREND SST CHAUD	ok	Pas remonté en GTB	non	Mettre en communication avec la GTB
Réseau CTA	Sous station chaud	Calorifique	Implusion	TREND SST CHAUD	Valeur fause	Pas de com	valeur fause	Emplacement non conforme. Rajouter les doigts de contrôle. Remplacer le compteur ( hors lot GTB )
Radiateur NORD	Sous station chaud	Calorifique	Implusion	TREND SST CHAUD	Valeur fause	Pas de com	valeur fause	Emplacement non conforme. Rajouter les doigts de contrôle. Remplacer le compteur ( hors lot GTB )
Radiateur INTERNE	Sous station chaud	Calorifique	Implusion	TREND SST CHAUD	Défaut 1A	Pas de com	valeur fause	Emplacement non conforme. Rajouter les doigts de contrôle. Remplacer le compteur ( hors lot GTB )
Radiateur SUD	Sous station chaud	Calorifique	Implusion	TREND SST CHAUD	ok	ok	unité fause	Emplacement non conforme. Rajouter les doigts de contrôle. Reprendre la communication avec la GTB
Plancher chauffant	Sous station chaud	Calorifique	Implusion	TREND SST CHAUD	ok	Pas de com	valeur fause	Emplacement non conforme. Rajouter les doigts de contrôle. Reprendre la communication avec la GTB
Compteur général	Local arrivé d'eau	eau	Manque le module de comptage		ok	Pas de com	valeur fause	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur d'eau service généraux	Local arrivé d'eau	eau	Impulsion		ok	Pas de com	valeur fause	Reprendre le câblage
Compteur eau sanitaire	Local arrivé d'eau	eau	Manque le module de comptage		ok	Pas de com	valeur fause	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur eau perdu	Local arrivé d'eau	eau	Impulsion		ok	Pas de com	valeur fause	Reprendre le câblage
Compteur chauffage	Sous station chaud	eau	Pas de module de comptage		ok	Pas de com	non	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur dry	Sous station chaud	eau	Pas de module de comptage		ok	Pas de com	non	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur Plancher chauffant	Sous station chaud	eau	Pas de module de comptage		ok	Pas de com	non	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur général SST	Sous station chaud	eau	Pas de module de comptage		ok	Pas de com	non	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud
Compteur eau pluviale parking	Local eau pluviale parking	eau	Pas de module de comptage		ok	Pas de com	non	Rajouté un module de comptage et cabler à l'automate SST Chaud

### Audit Compteur DIG2

Compteurs	Emplacement	Type	Technologie de communication	Automate associés	Fonctionnement du compteur	Communication avec GTB	Valeur sur GTB	Observation
TGBT SS	Local TGBT	Electrique	MODBUS RS485	CENTRALINE CTA SS	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TG HQ1 SS	Local onduleur	Electrique	MODBUS RS485	CENTRALINE CTA SS	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TG HQ2 SS	Local onduleur	Electrique	MODBUS RS485	CENTRALINE CTA SS	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SERV1 SS	Local serveur	Electrique	MODBUS RS485	CENTRALINE RC01	ok	ok	valeur fause ( energie )	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SERV2 SS	Local serveur	Electrique	MODBUS RS485	CENTRALINE RC01	ok	ok	valeur fause ( energie )	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SS OUEST PRISE	Armoire parking	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	CENTRALINE SST	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SS OUEST Eclairage	Armoire parking	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	CENTRALINE SST	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SS EST PRISE	Armoire parking	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	CENTRALINE CTA SS	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TD SS EST Eclairage	Armoire parking	Electrique	Impulsion 1 wh/imp	CENTRALINE CTA SS	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC01 CVC	TDE RC01	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC01 CH ELEC	TDE RC01	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC01 ECL	TDE RC01	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC01 PC	TDE RC01	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC02 CVC	TDE RC02	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC02 ECL	TDE RC02	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC02 PC	TDE RC02	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC03 CVC	TDE RC03	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC03 CH ELEC	TDE RC03	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC03 ECL	TDE RC03	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC03 PC	TDE RC03	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC04 CVC	TDE RC04	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC04 ECL	TDE RC04	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE RC04 PC	TDE RC04	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 11 CVC	TDE 11	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 11 CH ELEC	TDE 11	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 11 ECL	TDE 11	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 11 PC	TDE 11	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC01	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 12 CVC	TDE 12	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 12 ECL	TDE 12	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 12 PC	TDE 12	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 12 CH ELEC	TDE 12	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC02	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 13 CVC	TDE 13	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel

TDE 13 CH ELEC	TDE 13	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 13 ECL	TDE 13	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 13 PC	TDE 13	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC03	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 14 CVC	TDE 14	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 14 ECL	TDE 14	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 14 PC	TDE 14	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 14 CH ELEC	TDE 14	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC04	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE21 CVC	TDE 21	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC21	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 21 CH ELEC	TDE 21	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC21	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 21 ECL	TDE 21	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC21	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 21 PC	TDE 21	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC21	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 22 CVC	TDE 22	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC22	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 22 ECL	TDE 22	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC22	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 22 PC	TDE 22	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC22	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 22 CH ELEC	TDE 22	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC22	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 23 CVC	TDE 23	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC23	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 23 CH ELEC	TDE 23	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC23	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 23 ECL	TDE 23	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC23	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 23 PC	TDE 23	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC23	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 24 CVC	TDE 24	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC24	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 24 ECL	TDE 24	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC24	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 24 PC	TDE 24	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC24	ok	Pas de com	valeur fause	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
TDE 24 CH ELEC	TDE 24	Electrique	Impulsion	CENTRALINE RC24	ok	ok	ok	Seul les indexes sont disponible. Prévoir la mise à disposition de la consommation mensuel
ECHANGEUR CHAUD	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	ok	Pas conforme. Prévoir déplacement + doigt gant. ( hors lot GTB )
ECHANGEUR EXHAURE	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Problème unité sur GTB
ECHANGEUR RECUP DRY	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Pas conforme. Prévoir déplacement + doigt gant. ( hors lot GTB )
Réseau CTA Chaud	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Problème unité sur GTB
Réseau CTA Froid	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Energie ok. Puissance pas bonne. Problème unité sur GTB
Plancher chauffant ATRIUM	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Energie ok. Puissance pas bonne. Problème unité sur GTB
Dalle active extérieur	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Energie ok. Puissance pas bonne. Problème unité sur GTB
Dalle active intérieur	Sous station chaud	Calorifique	MODBUS RS485	CENTRALINE SST	ok	ok	valeur fause	Energie ok. Puissance pas bonne. Problème unité sur GTB
Compteur général SST	Sous station chaud	eau	Pas câblé		ok			cablier à l'automate SST Chaud