



LEGENDE	
	Sec. Autonomie d'Eclairage de Secours
	Luminaire Type 1
	Luminaire Type 2
	Luminaire Type 3
	Luminaire Type 4 (Plafond)
	Luminaire Type 4 (Applique)
	Luminaire Type 5
	Luminaire Type 6
	Prise 2P+T 16A
	Coffret de prises en sol existant
	Interrupteur simple allumage
	Bouton poussoir sur télérupteur
	Détecteur de présence
	Commande volet roulant
	Baie VDI Informatique existante
	Poste de travail Type B équipé selon CCTP
	Poste de travail Type D équipé selon CCTP
	Prise RJ45
	Platinne d'interphonie
	Moniteur intérieur

Légende alimentations spécialisées	
1	Alimentation extracteur de ventilation en combles en CR1 2x1,5mm²+T selon CCTP
2	Alimentation volet roulant en 2x2,5mm²+T selon CCTP
3	Alimentation thermostat déstratificateur en 2x2,5mm²+T selon CCTP
4	Alimentation sonde déstratificateur en 2x1,5mm²+T selon CCTP
5	Alimentation portique en 2x2,5mm²+T compris PC 2P+T 16A selon CCTP

Il appartient au titulaire du présent lot de faire confirmer aux différentes entreprises l'ensemble des implantations et caractéristiques des alimentations dès le début du chantier (section, position, caractéristique disjoncteur...). Dans le cas où les alimentations ne correspondraient pas aux besoins réels, l'entreprise devra le remplacement de l'ensemble des matériels à ces frais.

MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE DI TOULOUSE
2, impasse Boudeville CS 54742-31
31047 TOULOUSE Cedex 1

OPERATION
refection de la salle d'audience du Tribunal de proximité
1, Bd Juskiewski
46100 FIGEAC

ARCHITECTE
Hervé-José GAUTRAND - 2, Bd Juskiewski - 46100 FIGEAC
TEL: 05.65.30.31.70 - Email : hg.gautrand@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES
IGETEC - 5, avenue Georges Pompidou - 15000 AURELLAC
TEL: 04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetc.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE
SOCOTEC - 76a Côte des Ormeaux Regourd Sud - 46000 CAHORS
TEL: 05.65.30.02.00 - Email : jprossier@socotec.fr

VUE EN PLAN ELECTRICITE & CVC Niveau RDC						
Echelle : 1:50 ème				EL-CH		
ESQ	APS	APD	PRO	ACT	EXE	DOE
F764	INTERVENANTS		FG-SL		MARS 2021	
MODIFICATIONS						