

CENTRE HOSPITALIER – LE MANS

194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS





Commune :	LE MANS
Etablissement :	E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse :	194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS
Catégorie :	1^{ère}
Types :	U

Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Lot n°02 – Annexe n°2

« Documentation dossier d'identité SSI »

Phase DCE

Maîtres d'Ouvrage	Bureau de Contrôle	Coordination SSI	Coordination SPS	Maître d'Œuvre
 CENTRE HOSPITALIER DU MANS 194, Av. RUBILLARD 72037 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.44.71.02.97	 BTP CONSULTANT 2, Av. Pierre Gilles de GENNES - Bât. TCA 37540 ST CYR / LOIRE Tél. 02.42.06.01.47	LODEVA Conseil 14, Rue des MERISIERS 44800 ST HERBLAIN Tél. : 06.18.14.62.14	 BECS 22bis, Rue Jean MONNET 44400 REZÉ Tél. : 02.90.87.01.66	 TESSI INGÉNIERIE 2, Rue de la Plaine 72000 LE MANS Tél. : 06.31.12.82.98 Tél. : 06.78.64.90.97

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D'IDENTITE SSI		Entreprise concernée	Nb d'exemplaire		Observation
			Demandé	Reçu	
A	DOCUMENTS D'EXPLOITATION	4 exemplaires			
A.1	Liste des documents figurant dans la partie A (intitulé, référence, date, indice)	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
A.2	Notice pour l'exploitation du S.S.I. (S.D.I. et C.M.S.I.) comprenant les consignes simplifiées d'exploitation de matériels principaux.	Présent lot	4	0	
A.3	Présentation générale du S.S.I. installé comprenant :				
	- le plan d'implantation des matériels centraux du S.S.I., différents équipements de reports et Unité d'Aide à l'Exploitation (U.A.E.) de l'établissement	Présent lot	4	0	
	- les particularités éventuelles liées au site.	Présent lot	4	0	
	- le plan des faces avant de l'E.C.S. et C.M.S.I.	Présent lot	4	0	
A.4	Plans des Zones de Détection (Z.D.) avec localisation (Z.D.A. et Z.D.M.).	Présent lot	4	0	
	Plans et / ou schémas des réseaux électriques du S.D.I tels qu'exécutés, avec indication des Cheminement: Techniques Protégés si requis.	Présent lot	4	4	
	Plans précisant la localisation et l'identification :				
	- des Détecteurs Automatique d'Incendie (D.A.I.) ;	Présent lot	-	-	
	- des Déclencheurs Manuels (D.M.) ;	Présent lot	4	0	
	- des orifices de prélèvement ;	Sans Objet	-	-	
	- des Indicateurs d'Action (I.A.) ;	Présent lot	-	-	
A.5	- des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D.).	Sans Objet	-	-	
	Plans des Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec localisation (Z.A., Z.C. et Z.F.).	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
	Plans et/ou schémas des réseaux électriques du C.M.S.I. tels qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques Protégés, si requis.	Présent lot	4	0	
	Plans précisant la localisation :				
	- des dispositifs de commande ;	Présent lot	4	0	
	- des dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.) y compris les D.A.S. auto commandés ;	Présent lot	4	0	
	- des diffuseurs Sonores et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) , des éléments du Système ;	Présent lot	4	0	
	- de Sonorisation de Sécurité (S.S.S.) ;	Sans Objet	-	-	
	- des organes de réarmement ;	Présent lot	4	0	
	- des alimentations, E.A.E. et A.E.S. ;	Présent lot	4	0	
A.6	- des Volumes Techniques Protégés (V.T.P.).	Présent lot	4	0	
	Tableau des corrélations entre Z.D. et Z.S. avec la liste des fonctions de mise en sécurité , principes généraux des scénarii.	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
	Description détaillée de chaque scénario, précisant les particularités éventuelles, telles que les temporisations.	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
A.7	Schéma de principe Ventilation avec identification des Z.C., C.T.A. et C.C.F.	Présent lot	4	0	
A.8	Schéma de principe Désenfumage avec identification des Z.F., des volets et des moteurs de désenfumage.	Présent lot	4	0	
A.9	Listing de programmation S.D.I. et C.M.S.I.	Présent lot	4	0	
A.10	Schéma unifilaire du système installé :				
	- synoptique S.D.I.	Présent lot	4	-	
	- synoptique C.M.S.I.	Présent lot	4	0	
A.11	Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du S.S.I. tels qu'exécutés.	Sans Objet		0	
A.12	Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance selon la norme NF S 81-933.	Présent lot	4	0	

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D'IDENTITE SSI			Nb d'exemplaire		Observation
B	DOCUMENTS D'INSTALLATION	Entreprise concernée	Demandé	Reçu	
B.1	Liste des documents figurant dans la partie B (intitulé, référence, date, indice)	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
B.2	Historique des travaux réalisés	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
B.3	Notice de sécurité	Sans Objet	-	-	
B.4	Attestation de formation des exploitants	Présent lot	4	0	
B.5	Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat ou attestation) et document attestant l'associativité				
	ECS	Certificat NF-SSI	Présent lot	-	
		Rapport d'associativité	Présent lot	4	-
	CMSI	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	0
		Rapport d'associativité	Présent lot	4	0
	DAD	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
		Rapport d'associativité	Sans Objet	-	-
	Détecteur combi	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	Détecteur linéaire de fumée	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	Détecteur multi capteur	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	Détecteur multi ponctuel de fumée	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	-
	Détecteur ponctuel de chaleur	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	Détecteur ponctuel de flamme	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	-
	Détecteur ponctuel de fumée	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	-
	EAE	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	Organes intermédiaires avec ou sans ICC	Certificat NF-SSI	Présent lot	-	-
	Liaison hertzienne pour les matériels radio	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	TRE	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	0
	AGS	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	0
	DM	Certificat NF-SSI	Présent lot	4	0
	DSNA	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	DSAF	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	DL	Certificat NF-SSI	Sans Objet	0	
	Boitier de commande manuelle	Certificat NF-SSI	Sans Objet	-	-
	BAAS	Certificat de conformité à la norme NFC 48-150	Sans Objet	-	-
	DCM	Certificat de conformité à la norme NFS 61-938	Sans Objet	0	
	DCMR	Certificat de conformité à la norme NFS 61-938	Sans Objet	-	-
	DCS	Certificat de conformité à la norme NFS 61-938	Sans Objet	-	-
	DAC	Certificat de conformité à la norme NFS 61-938	Présent lot	4	0
	DAS Volet de transfert	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	-	-
	DAS Volet pour conduit collectif	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	0	
	DAS Volet pour conduit unitaire ou collecteur	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	0
	DAS Coffret de relayage	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	0	
	DAS Clapet auto-commandé	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	-	-

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D'IDENTITE SSI			Entreprise concernée	Nb d'exemplaire		Observation
				Demandé	Reçu	
B	DOCUMENTS D'INSTALLATION					
	DAS Clapet télécommandé	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	-	-	
	DAS Porte battante à fermeture automatique	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	0	
	DAS Porte coulissante à fermeture automatique	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	-	
	DAS Rideau et porte à dévêtissement vertical	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Sans Objet	-	-	
	DAS DENFC	Certificat de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	0	
		ou Certificat CE EN 12101-2 accompagné soit d'un	Présent lot	4	0	
		Procès-verbal d'essais de conformité à la norme NFS 61-937 soit d'un	Présent lot	4	0	
		Rapport d'essais "privé" de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	0	
	DAS Ouvrant "composé"	Procès-verbal d'essais de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	-	
	DAS Dispositif de verrouillage électromagnétique pour IS	Procès-verbal d'essais de conformité à la norme NFS 61-937	Présent lot	4	0	
	AES	Rapport d'essais "privé" de conformité à la norme NFS 61-940	Présent lot	4	0	
	APS	Rapport d'essais "privé" de conformité à la norme NFS 61-939	Présent lot	4	0	
SSS	Rapport d'essais "privé" de conformité à la norme NFS 61-936 et NF EN 60-849	Présent lot	4	-		
B.6	Listes des matériels du S.S.I. installés (désignations, références et quantités).	Listes des matériels	Présent lot	4	0	
B.7	Plan de câblage des baies, le cas échéant.		Sans Objet	-	-	

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D'IDENTITE SSI		Entreprise concernée	Nb d'exemplaire		Observation
			Demandé	Reçu	
B.8	Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc...) des matériels du S.S.I. donnant leurs				
	ECS	Présent lot	-	-	
	CMSI	Présent lot	4	0	
	Modules déportés	Présent lot	4	0	
	DAD	Sans Objet	-	-	
	Détecteur combi	Sans Objet	-	-	
	Détecteur linéaire de fumée	Sans Objet	-	-	
	Détecteur multi capteur	Présent lot	4	-	
	Détecteur multi ponctuel de fumée	Présent lot	4	-	
	Détecteur ponctuel de chaleur	Sans Objet	-	-	
	Détecteur ponctuel de flamme	Présent lot	4	-	
	Détecteur ponctuel de fumée	Présent lot	4	-	
	Indicateur d'action	Présent lot	4	-	
	EAE	Sans Objet	-	-	
	Organes intermédiaires avec ou sans ICC	Présent lot	4	-	
	Liaison hertzienne pour les matériels radio	Sans Objet	-	-	
	TRE	Présent lot	4	0	
	AGS	Présent lot	4	0	
	DM	Présent lot	4	0	
	DSNA	Sans Objet	-	-	
	DSAF	Sans Objet	-	-	
	DL	Sans Objet	4	0	
	Boitier de commande manuelle	Sans Objet	-	-	
	BAAS	Sans Objet	-	-	
	DCM	GCC	4	0	
	DCMR	Sans Objet	-	-	
	DCS	Sans Objet	-	-	
	DAC	Présent lot	4	0	
	DAS Volet de transfert	Sans Objet	-	-	
	DAS Volet pour conduit collectif	Présent lot	4	0	
	DAS Volet pour conduit unitaire ou collecteur	Présent lot	4	0	
	DAS Coffret de relayage	Sans Objet		0	
	DAS Clapet auto-commandé	Sans Objet	-	-	
	DAS Clapet télécommandé	Sans Objet	-	-	
	DAS Porte battante à fermeture automatique	Présent lot	4	0	
	DAS Porte coulissante à fermeture automatique	Sans Objet	-	-	
	DAS Rideau et porte à dévêtissement vertical	Sans Objet	-	-	
	DAS DENFC	Présent lot	4	0	
	DAS Ouvrant "composé"	Présent lot	-	-	
	DAS Dispositif de verrouillage électromagnétique pour IS	Présent lot	4	0	
	AES	Présent lot	4	0	
	APS	Présent lot	4	0	
	SSS	Sans Objet	-	-	

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER D'IDENTITE SSI		Entreprise concernée	Nb d'exemplaire		Observation
			Demandé	Reçu	
C	DOCUMENTS ADMINISTRATIFS				
C.1	Liste des documents figurant dans la partie C (intitulé, référence, date, indice)	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
C.2	Cahier des charges fonctionnel	TESSI INGÉNIERIE	-	-	
C.3	Attendus administratifs	Sans Objet	-	-	
C.4	Rapports d'essais par autocontrôle réalisés par les installateurs	Présent lot	4	0	Voir "Attestation d'autocontrôle et Attestation d'efficacité de la DI" en annexe du CCTP
C.5	Rapport de réception avec le rapport d'essais fonctionnels et de bon fonctionnement du système établi par le coordonnateur S.S.I.	TESSI INGÉNIERIE	-	-	