

## RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX D'UN IMMEUBLE BÂTI

N° de dossier : 2020-08-Tribunal de LOUVIERS  
Etabli en un exemplaire original

Date d'intervention : 12 et 13 /03/2020  
Date de commande : 21/01/2020

### Objet

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la démolition partielle de l'immeuble. Ce repérage a pour objectif de rechercher, d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ou de tout autres matériaux et produit réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent être nécessaires.

Selon l'article R1334-19-6 du code de la santé publique, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment démolie a obligation de communiquer le présent rapport à toute personne physique ou morale appelé à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

Référence réglementaire :

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

*Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité*

### Objet relatifs au bien

Lieu d'intervention	Photo générale (le cas échéant)
Tribunal de LOUVIERS 11 rue des Pénitents 27400 LOUVIERS	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

## Sommaire

### Renseignements relatifs au bien

Propriétaire du ou des bâtiments  
Commanditaire  
Situation géographique  
Description du ou des bâtiments  
Désignation de l'opérateur de repérage  
Organisme chargé de la mission  
Désignation du laboratoire d'analyse  
Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

### Conclusions du Rapport

#### Description générale du bien et réalisation du repérage

Personne accompagnant l'opérateur  
Documents remis  
Description générale du lot  
Tableau des pièces visitées  
Tableau des pièces ou parties d'immeuble non visitées  
Description générale du lot  
Résultats détaillés du repérage

#### Shema de localisation

Justification de non prélèvement  
Rapports d'analyses des prélèvements  
Photographies

#### Accusé de réception

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

## Renseignements relatifs au bien

### Propriétaire du ou des bâtiments

Nom ou raison sociale : Ministère de la Justice  
Adresse : 11 Rue des Pénitents  
Code Postal : 27400  
Ville : LOUVIERS

### Commanditaire

Nom ou raison sociale : Ministère de la Justice –Département Immobilier  
Adresse : 20 rue du Puits Mauger  
Code Postal : 35108 Rennes Cedex  
Ville : RENNES

### Situation géographique

Département : EURE  
Commune : LOUVIER  
Adresse : 11 rue des Pénitents  
Code postal : 27400

### Description du ou des bâtiments

Type de bien : Bâtiments publics  
Référence cadastrale : Non communiqué  
Bien en copropriété : Non  
Fonction principale du bâtiment : Tribunal  
Date du permis de construire (à défaut année de construction) : Avant 1948

#### Description des zones ou parties d'ouvrage ou de bâtiments concernées :

**Rez de chaussée :** Hall d'entrée ,Salle d'audience 2 , Salle de réunion 3, Dégagement 1, Local technique, Bureau 6, Salle de réunion 4, Bureau 7 , Bureau 8, WC 1, Couloir, salle de réunion 5, Dégagement 2, Bureau 1, Couloir 2, WC 2, Salle de pause 1, Bureau 2, Bureau 3, Local informatique, Salle d'attente, Hall , Salle de réunion 1, Salle de réunion 2, Bureau 4, Bureau 5, Salle d'audience 1.

**1er étage :** Cage d'escalier 1, Bureau 1, Couloir 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Cage d'escalier 2, Palier, Couloir 2, Local 4, Local 3, Local 5, Local 6, Local 7, Local 8, Local 9, Toilettes, Dégagement , Local serveur 10, Local 11.

**Travaux de rafraichissement, peinture**

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

## Désignation de l'opérateur de repérage

Nom et Prénom : ARTHOZOUL Maxime

Le présent rapport est établi par Maxime ARTHOZOUL dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA Certification pour le domaine AMIANTE certification

n°17-993 valide jusqu'au 06-07-2022

Cette information est vérifiable auprès de :

ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES Tel : 01-30-85-25-11

Site internet : [www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr)

Sur le site ABCIDIA Certification, consulter la rubrique « Nos certifiés »

## Organisme chargé de la mission

Raison sociale : MAXIDIAG

Adresse : 1785 rue de la Haie 76230 BOIS GUILLAUME

Numéro de SIRET : 329 149 546 00056

Code NAF : 7120B

Numéro R.C.S. RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L

Assurance : GAN

Police n° 191.300.462

8-10 Rue d'ASTORG 75008 PARIS

## Désignation du laboratoire d'analyse

Laboratoire AN DIAG 50 rue Colette 76800 SOTTEVILLE LES ROUEN

## Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits de la liste C, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, ainsi qu'à tout autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C, en application de l'article R.1334-22 du code de la Santé Publique)

Programme de repérage :

## Liste C de l'annexe 13-9 du code la santé publique

### Composants de la construction

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées

Ardoises.

Élément ponctuels

Revêtement bitumineux d'étanchéité.

Accessoires de toitures.

2. Façades

Panneaux- sandwichs.

Bardages.

Appuis de fenêtres.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons légères ou préfabriquées.

Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu. – Portes pare-flamme.

4. Plafonds et faux plafond

Plafond.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

### Parties des composants à vérifier et à sonder

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduit de ventilation.

Bardeaux d'asphalte ou bituminé (Shingle), pare-vapeur, revêtement et colles.

Rivets, faîtage, closoirs.

Plaques, joints d'assemblage, tresses....

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment. – Isolants sous bardage.

Éléments en fibres-ciment

Flocage. – Enduits projetés. – Revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment). – Joints de dilatation.

Flocage. – Enduits projetés. – Joints de dilatation. – Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). – Peintures intumescentes.

Panneaux de cloisons. – Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tête de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage. – Enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu. – Panneaux.

Vantaux et joints.

Flocage. – Enduits projetés. – Panneaux collés ou vissés, coffrage perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Flocage. – Enduits projetés – Peintures intumescentes.

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonction avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocage. – Enduits projetés – Panneaux. – Jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtement de sol et de murs	
Revêtement de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques. – Colles bitumineuses. – Lés plastiques avec sous-couche. – Chape maigre. – Calfeutrement des passages de conduits. – Revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs.	Sous-couches des tissus muraux. – Revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment). – Colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastic, tresses, manchons.
Clapets/volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduits en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie. – Machinerie.	Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes. – Convecteurs et radiateurs, aérothermes....	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante. – Freins et embrayage.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciments.

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

## Conclusions du rapport

### Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport et après analyse, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Voir tableau de résultats ci-après

*Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité*

#### 2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

##### Après analyse en laboratoire

Description	Localisation	Prélèvement	Etat (si requis)
Aucun			

##### Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))

Description	Localisation	Etat (si requis)
Aucun		

#### 2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

##### Après analyse en laboratoire

Description	Localisation	Prélèvement
Rez de chaussée - Salle d'audience 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	001
Rez de chaussée - Salle d'audience 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	002 en attente
Rez de chaussée - salle de réunion 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	003
Rez de chaussée - salle de réunion 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	004
Rez de chaussée - Dégagement 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	005
Rez de chaussée - Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	006
Rez de chaussée - Local technique	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	007
Rez de chaussée - Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	008
Rez de chaussée - Bureau 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	009
Rez de chaussée - Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	010
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	011
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	012
Rez de chaussée - Bureau 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	013
Rez de chaussée - Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	014
Rez de chaussée - Bureau 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	015
Rez de chaussée - Bureau 8	Planchers. [Moquette et ragréage]	016
Rez de chaussée - Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	017
Rez de chaussée - WC 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	018
Rez de chaussée - WC 1	Planchers. [Dalle de sol]	019

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	020
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	021
Rez de chaussée - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	022
Rez de chaussée - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	023
Rez de chaussée - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	024
Rez de chaussée - Couloir 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	025
Rez de chaussée - salle de réunion 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	026
Rez de chaussée - salle de réunion 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	027
Rez de chaussée - Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Panneau de cloison]	028
Rez de chaussée - Dégagement 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	029
Rez de chaussée - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	030
Rez de chaussée - Bureau 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	031
Rez de chaussée - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	032
Rez de chaussée - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	033
Rez de chaussée - Couloir 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	034
Rez de chaussée - WC 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	035
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	036
Rez de chaussée - WC 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	037
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	038
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	039
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	040
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	041
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	042
Rez de chaussée - salle de pause 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	043
Rez de chaussée - salle de pause 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	044
Rez de chaussée - salle de pause 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	045
Rez de chaussée - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Panneau de cloison]	046
Rez de chaussée - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	048
Rez de chaussée - Bureau 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	049
Rez de chaussée - Local informatique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	050
Rez de chaussée - Local informatique	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	051
Rez de chaussée - Local informatique	Planchers. [Moquette et ragréage]	052
Rez de chaussée - Hall	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	053
Rez de chaussée - Hall	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	054
Rez de chaussée - salle d'attente	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	055
Rez de chaussée - salle d'attente	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	056
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	057
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	058
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit, papier et peinture]	059

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	060
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Planchers. [Moquette et ragréage]	061
Rez de chaussée - Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	062
Rez de chaussée - Bureau 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	063
Rez de chaussée - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	064
Rez de chaussée - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	065
Rez de chaussée - Salle d'audience 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	066
Rez de chaussée - Salle d'audience 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	067 en attente
1er étage - Cage d'escalier 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	068
1er étage - Cage d'escalier 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	069
1er étage - Cage d'escalier 1	Planchers. [Moquette et ragréage]	070
1er étage - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	071
1er étage - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	072
1er étage - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	073
1er étage - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit, papier et peinture]	076
1er étage - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	078
1er étage - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	080
1er étage - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	081
1er étage - Cage d'escalier 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	082
1er étage - Cage d'escalier 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	083
1er étage - Cage d'escalier 2	Planchers. [Moquette et ragréage]	084
1er étage - Palier	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	085
1er étage - Palier	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	086
1er étage - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	087
1er étage - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	088
1er étage - local 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	089
1er étage - local 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	090
1er étage - local 3	Planchers. [Moquette]	091
1er étage - local 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	092
1er étage - local 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	093
1er étage - local 4	Planchers. [Moquette]	094
1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	095
1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	096
1er étage - local 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	097
1er étage - local 5	Planchers. [Dalle de sol souple]	098
1er étage - local 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	099
1er étage - local 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	100
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	101
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	101B

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**



Après analyse en laboratoire		
Description	Localisation	Prélèvement
1er étage - local 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	102
1er étage - local 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	103
1er étage - local 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	104
1er étage - local 9	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	105
1er étage - local 9	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	106
1er étage - Toilettes	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	107
1er étage - Toilettes	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	108
1er étage - Toilettes	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	109
1er étage - Dégagement	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	201
1er étage - Dégagement	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	202
1er étage - Local serveur 10	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	110
1er étage - Local serveur 10	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	111
1er étage - Local serveur 10	Planchers. [Dalle de sol souple]	112
1er étage - local 11	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	113
1er étage - local 11	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	114

## Description générale du bien et réalisation du repérage

Date : 12 et 13/03/2020

### Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite

Date : 12 et 13/03/2020 La description des travaux à l'origine de ce repérage, a été définie par Mme Maëlle RAMAGE  
Personne présente Mme TOZZO directrice de greffe

### Document(s) remi(s)

Aucun

### Description général du lot

**Rez de chaussée :** Hall d'entrée, Salle d'audience 2, Salle de réunion 3, Dégagement 1, Local technique, Bureau 6, Salle de réunion 4, Bureau 7, Bureau 8, WC 1, Couloir, salle de réunion 5, Dégagement 2, Bureau 1, Couloir 2, WC 2, Salle de pause 1, Bureau 2, Bureau 3, Local informatique, Salle d'attente, Hall, Salle de réunion 1, Salle de réunion 2, Bureau 4, Bureau 5, Salle d'audience 1.  
**1er étage :** Cage d'escalier 1, Bureau 1, Couloir 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Cage d'escalier 2, Palier, Couloir 2, Local 4, Local 3, Local 5, Local 6, Local 7, Local 8, Local 9, Toilettes, Dégagement, Local serveur 10, Local 11.

### Tableau du programme des travaux

Bâtiment	Périmètre des travaux de démolition	Commentaires
Nature et la localisation des travaux devant être effectués		
Analyse des matériaux des sols, murs et plafonds préalablement aux travaux de rafraîchissement des locaux situés en RC et 1 <sup>er</sup> Etage du tribunal de LOUVIERS.		

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**




Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)


**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Tableau des pièces visitées	
Local	Revêtements
Local administratif porte 22	Plaque souple avec colle et ragréage avec mortier

## Liste et localisation des matériaux et produits repérés ayant fait l'objet d'analyses antérieurement

Pièce ou local (Zone homogène)	Composant de la construction	Description et repérage	Critères ayant permis de conclure	Présence ou absence d'amiante
Rez de chaussée - Bureau 2	Faux plafond [-]		Diagnostic AN DIAG	Voir Résultat
1er étage - Bureau 1	Faux plafond [-]	faux plafond en polystyrène 	Diagnostic AN DIAG	Voir Résultat
1er étage - Bureau 2 et Bureau 3	Faux plafond [-]		Diagnostic AN DIAG	Voir Résultat

## Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste C Avec prélèvements







Pièce ou local (Zone homogène)	Composant de la construction	Description et repérage
Rez de chaussée - Salle d'audience 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	 plâtre
Rez de chaussée - salle de réunion 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**  
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Rez de chaussée - salle de réunion 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Dégagement 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Panneau de cloison]	plâtre 
Rez de chaussée - Local technique	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Bureau 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Rez de chaussée - Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Bureau 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Bureau 8	Planchers.	
		Moquette , colle & réagréage

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**






**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Rez de chaussée - Bureau 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - WC 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - WC 1	Planchers.	
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**







Rez de chaussée - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Couloir 1	Planchers.	
Rez de chaussée - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - salle de réunion 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - salle de réunion 5 (	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Dégagement 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Dégagement 2 (	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**  
**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Rez de chaussée - Bureau 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Couloir 2	Planchers.	
		Carrelage, colle & réagréage
Rez de chaussée - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		Carrelage, colle & joint
Rez de chaussée - WC 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
		plâtre

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**




Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**



Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		Carrelage, colle & joint
Rez de chaussée - WC 2	Planchers.	
		Carrelage, colle & réagréage
Rez de chaussée - WC 2	Planchers.	
		Carrelage, colle & réagréage
Rez de chaussée - WC 2	Planchers.	
		Carrelage, colle & réagréage
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		plâtre
Rez de chaussée - salle de pause 1 (	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
		Carrelage, colle & joint








**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**  
**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**



Rez de chaussée - salle de pause 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - salle de pause 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [	
Rez de chaussée - Bureau 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Local informatique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
Rez de chaussée - Local informatique	Planchers. [Dalle de sol]	

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

Moquette , colle & réagréage

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Rez de chaussée - salle d'attente	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
Rez de chaussée - salle d'attente	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Hall	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - Hall	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Rez de chaussée - salle de réunion 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	 plâtre
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Planchers.	 Moquette , colle & réagréage
Rez de chaussée - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	 plâtre
Rez de chaussée - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	 plâtre
Rez de chaussée - Bureau 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [	 plâtre
Rez de chaussée - Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	 plâtre
Rez de chaussée - Salle d'audience 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	 plâtre

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**


**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

1er étage - Cage d'escalier 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
1er étage - Cage d'escalier 1	Planchers.	plâtre 
1er étage - Cage d'escalier 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Moquette , colle & réagréage 
1er étage - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
1er étage - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [	plâtre 
1er étage - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 







**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

1er étage - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Cage d'escalier 2	Planchers.	
1er étage - Cage d'escalier 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	







**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

1er étage - Cage d'escalier 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Palier	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Palier	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - local 4	Planchers. [	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**







Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**



1er étage - local 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - local 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 3	Planchers.	
1er étage - local 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [	

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**







**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - local 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	plâtre 
1er étage - local 5	Planchers.	plâtre 
1er étage - local 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Lino, colle et réagréage 
1er étage - local 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	plâtre 
		Carrelage, colle & joint

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**







Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**



1er étage - local 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Toilettes	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Toilettes	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - Toilettes	Planchers.	
1er étage - local 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

Carrelage, colle & réagréage -  
Tomettes rouges

plâtre

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**







**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

1er étage - local 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - local 9	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 9	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Dégagement 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	
1er étage - Local serveur 10	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	





**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

1er étage - Local serveur 10	Planchers.	
1er étage - Local serveur 10	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 11	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	
1er étage - local 11	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-dessus liste les locaux et volumes concernés :

Tableau des pièces ou parties de l'immeuble non visitées	
Local ou parties d'immeuble	Raison et justification de l'absence de visite
Sous sol	Hors diagnostic

En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités :

- l'opération de repérage doit être étendue,
- nous n'avons pas pu mener notre mission à terme car il y a des investigations approfondies avec sondages destructifs à réaliser afin de pouvoir effectuer des prélèvements complémentaires,
- EN ATTENDANT, LE PRESENT DOCUMENT EST UN PRE-RAPPORT QUI DEVRA ETRE COMPLETE PAR LES RESULTATS DES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES.

LA LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES A FAIRE REALISER AVEC LE NOMBRE ET LES CARACTERISTIQUES DES SONDAGES POUR CHAQUE COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION EST PRECISEE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Localisation des investigations approfondies	Partie du composant à sonder	Nombre (sous réserve des investigations approfondies) des sondages à réaliser
--	------------------------------	---

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**  
4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN

Tel Fixe : 02-35-70-56-89 Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**

Aucun

Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l'accès aux produits et matériaux a été réalisé sur la base d'une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires au plus tard au début des travaux de démolition.

En conséquence, le présent document ne constitue qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif qu'une fois complété à l'issue des investigations réalisées.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues à l'article R1334-19 du code de la santé publique ne sont pas remplies

## Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'arrêté du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de la liste C contenant de l'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

-Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.

-Pour éviter tout risque de contamination croisée :

Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.

Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

## Résultats détaillés du repérage

Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l'analyse des échantillons prélevés fait apparaître :

**ABSENCE D'AMIANTE**

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Rez de chaussée - Salle d'audience 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	001	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Salle d'audience 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	002 en attente	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	003	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	004	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Dégagement 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	005	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	006	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Local technique	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	007	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Local technique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	008	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	009	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	010	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	011	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	012	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	013	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	014	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	015	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 8	Planchers. [Moquette et ragréage]	016	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	017	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	018	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Rez de chaussée - WC 1	Planchers. [Dalle de sol]	019	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	020	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	021	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	022	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	023	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	024	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 1	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	025	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	026	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	027	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Panneau de cloison]	028	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Dégagement 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	029	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	030	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	031	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	032	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	033	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Couloir 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	034	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	035	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	036	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	037	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	038	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	039	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	040	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	041	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**



Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Rez de chaussée - WC 2	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	042	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de pause 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	043	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de pause 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	044	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de pause 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	045	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Panneau de cloison]	046	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	048	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	049	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Local informatique	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	050	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Local informatique	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	051	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Local informatique	Planchers. [Moquette et ragréage]	052	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Hall	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	053	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Hall	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	054	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle d'attente	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	055	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle d'attente	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	056	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	057	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	058	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit, papier et peinture]	059	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	060	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - salle de réunion 2	Planchers. [Moquette et ragréage]	061	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	062	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	063	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	064	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	065	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
Rez de chaussée - Salle d'audience 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	066	Après Analyse		Non
Rez de chaussée - Salle d'audience 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	067 en attente	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	068	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	069	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 1	Planchers. [Moquette et ragréage]	070	Après Analyse		Non
1er étage - Couloir 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	071	Après Analyse		Non
1er étage - Couloir 1	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	072	Après Analyse		Non
1er étage - Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et papier]	073	Après Analyse		Non
1er étage - Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit, papier et peinture]	076	Après Analyse		Non
1er étage - Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	078	Après Analyse		Non
1er étage - Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	080	Après Analyse		Non
1er étage - Bureau 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	081	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	082	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	083	Après Analyse		Non
1er étage - Cage d'escalier 2	Planchers. [Moquette et ragréage]	084	Après Analyse		Non
1er étage - Palier	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	085	Après Analyse		Non
1er étage - Palier	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	086	Après Analyse		Non
1er étage - Couloir 2	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	087	Après Analyse		Non
1er étage - Couloir 2	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	088	Après Analyse		Non
1er étage - local 3	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	089	Après Analyse		Non
1er étage - local 3	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	090	Après Analyse		Non
1er étage - local 3	Planchers. [Moquette]	091	Après Analyse		Non
1er étage - local 4	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	092	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**



Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
1er étage - local 4	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	093	Après Analyse		Non
1er étage - local 4	Planchers. [Moquette]	094	Après Analyse		Non
1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	095	Après Analyse		Non
1er étage - local 5	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	096	Après Analyse		Non
1er étage - local 5	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	097	Après Analyse		Non
1er étage - local 5	Planchers. [Dalle de sol souple]	098	Après Analyse		Non
1er étage - local 6	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	099	Après Analyse		Non
1er étage - local 6	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	100	Après Analyse		Non
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	101	Après Analyse		Non
1er étage - local 7	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Carrelage et colle ragréage]	101B	Après Analyse		Non
1er étage - local 7	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	102	Après Analyse		Non
1er étage - local 8	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit projeté]	103	Après Analyse		Non
1er étage - local 8	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit projeté]	104	Après Analyse		Non
1er étage - local 9	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	105	Après Analyse		Non
1er étage - local 9	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	106	Après Analyse		Non
1er étage - Toilettes	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	107	Après Analyse		Non
1er étage - Toilettes	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	108	Après Analyse		Non
1er étage - Toilettes	Planchers. [Carrelage et colle ragréage]	109	Après Analyse		Non
1er étage - Dégagement	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	201	Après Analyse		Non
1er étage - Dégagement	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	202	Après Analyse		Non
1er étage - Local serveur 10	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	110	Après Analyse		Non
1er étage - Local serveur 10	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	111	Après Analyse		Non
1er étage - Local serveur 10	Planchers. [Dalle de sol souple]	112	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Description	Composant de la Construction	Prélèvement	Présence amiante		
			Méthode	Oui	Non
1er étage - local 11	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. [Enduit et peinture]	113	Après Analyse		Non
1er étage - local 11	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. [Enduit et peinture]	114	Après Analyse		Non

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

## Attestation et informations diverses

Je soussigné, ARTHOZOUL Maxime, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ABCIDIA CERTIFICATION pour la spécialité : AMIANTE

**Cette information et vérifiable auprès de :**

**ABCIDIA Certification**, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES

Tel : 01-30-85-25-11

Site internet : [www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr)

Sur le site **ABCIDIA Certification**, consulter la rubrique « *Nos certifiés* »

**Fait à : ROUEN**

**Le : 06/04/2020**

**Signature :**



***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.***

## Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne relève pas de notre champ d'intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d'une étude de faisabilité et/ou d'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires à l'élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et consulté par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d'empoussièrement.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89      Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L.    SIRET: 329 149 546 00056    Code APE 7120B**

Justificatif(s) de non prélèvement
Sans objet

Rapport(s) d'analyse des prélèvements
En annexe

**Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P**

**4 Place de la Rougemare 76000 ROUEN**

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : [contact@maxidiag.fr](mailto:contact@maxidiag.fr)

**RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B**



(A compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à MAXIDIAG)

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).

Page 37 sur 37