

ANNEXE 2.2 - D.P.G.F. LOT 2: Installations climatisation à détente directe, chambres froides et productions associées

Installations de rafraîchissement / climatisation :

Installation / localisation	Puissance / gaz	Année installation
CENTRE HOSPITALIER		
Mère-enfant / Trane CXA048ND00A3 + groupe hydraulique HID5 (salle de petites interventions) en terrasse	15 KW – 3,5kg - R22	2004
Poste de garde / loge – Airwell armoire 1100 ARB / VC33A	9,7 KW – 3,1kg - R22	2003
Sous-sol		
Local onduleurs après stérilisation – Daikin FDYP 20087V1 / RP 200 B7W1	R407C – 7,5kg – 20 KW	2004
Rez-de-chaussée		
Radiologie / salle claire – Airwell GC XLM24 / STXLM24	R22 – 1,940 kg - 6740W	2001
Endoscopie / lave-endoscopes : cassette murale DAIKIN 4.17kW	R32 – 0.76kg	2019
Dialyse salle de cathéters : Atlantic Fujitsu 3.4 kW	R410A	2015
1^{er} étage		
Locaux informatiques – 3 climatiseurs maintenus en place CARRIER en mode dégradé des cassettes EG	R410A – 3,6kg - 2,56KW	
1A / Bur n° 1 – Gestion de réseau – LG MPS FM19AH / LG MS07AH	R 410A – 2,85kg - – 5300W	2007
1A / Bureau n° 1 – Informaticien gestion de réseau – / LG MS07AH	R410A – 2050 W	2007
1A / Bureau n° 2 – Ingénieur Qualité – / LG MS07AH	R410A – 2050 W	2007
1A / Bureau n° 3 – Informaticien - Airwell GCXLM7 / XLM7	R 407C – 1980W	2003
1A / Bureau n° 4 – Airwell Twin set	R 407C – 1780W	2001
1A / Bureau n° 5 – Airwell Twin set	R 407C – 1780W	2001
1A / Salle des machines vaguemestre - LG S18AN / S18AW	R410A – 1,2 kg – 5200W	2007

1B / C.E.S – Airwell GCXLM7 / STXLM7	R 407C – 1,58kg – 1980W	2003
Pôle Mère Enfant		
Maternité / nurserie – Airwell GLXLM14 / K15A	R22 – 1,090kg - 4200 W	2003
Maternité / Dr Gannard-Péchin – Airwell GC9F / STXLM9RC	R22 – 0,730kg - 2500 W	2002
Maternité / bureau – Airwell GC18F / S18IRF	R22 – 1,77kg - 5230W	1996
Maternité / ex bureau Dr Khalifé – DAIKIN 3MKS50E + 2 unités		2015
Chambre de garde (étage) Toshiba RAS 2500W	R410A – 0.8 kg	2017
Salle accouchement « nature » Hitachi 1348 kW	R32 – 0.980kg	2019
C.M.L.S. “Armand Truchot”		
C.M.L.S. - Ergothérapie / Airwell GC18F / 5181 RF	R22 – 5230 W	1992

Cuisine		
Groupe de condensation fleg – minicold MDH 211 ZC	R 404A – 2kg	2004
Chambre froide fruits et légumes – 1900w		2004
Groupe de condensation viandes – minicold MDH 316 ZC	R 404A – 2kg	2005
Chambre froide viandes – 3000w		2005
Groupe froid négatif Petromarch USPB4 CES-GYA2LR-EC	R 134A	2020
Chambre froide surgelés sous-sol		
Centrale positive GC3 (CR-3 SHD-60ZC+C4AH 6MD4S 8PS)	R 404A – 145kg	2005
Chambre froide positive – 2700w	R 404A	2005
Chambre froide BOF – 2700w	R 404A	2005
Chambre froide 4ème , 5ème génération – 2700w	R 404A	2005
Chambre froide déchets – 2700w	R 404A	2005
Chambre froide déssouvidage – 3400w	R 404A	2005

Chambre froide jour – 4200w	R 404A	2005
Local pâtisserie – 4300w	R 404A	2005
Préparations froides – 8700w	R 404A	2005
Batterie froide climatisation – 12000w	R 404A	2005
Local Diététiciennes – 3400w	R 404A	2005
Chambre froide produits finis – 6000w	R 404A	2005
Découpe viandes cuites – 1790w	R 404A	2005
Allotissement conditionnement (a) – 33050w	R 404A	2005
Allotissement conditionnement (b) – 20000w	R 404A	2005
Groupe de condensation surgelés étage – GS LTZ 50 Z	R 404A – 10kg	2005
Chambre froide surgelés étage – 4000w		2005
2 cellule de refroidissement COPLAND – 7ème étage	R404A – 30kg	
Autres services		
Banque de sang – Daikin RKS25G2V1B9	R410A – 1kg – 1,3 K W	2010
SAU / Banque à sang – Réfrigérateur Liebherr UKS3600	R134A	2010
SAU / Banque à sang - Congélateur	R 134A	1997
SAU / Banque à sang – équipements secours dans ancien vestiaire	??	2014
Laboratoire / chambre froide CAE 9470 ZMHR	R 404A – 2kg	2010
Pharmacie / chambre froide CAE 9470 ZMHR	R 134A	2011
Morgue C.H / Chambre positive (6 corps)	R404A – 2 kg	1999
Morgue C.H / Chambre négative (2 corps)	R404A – 2 kg	1999
Morgue C.M.L.S – (2 corps) – CAE 9470 ZMHR	R404A – 2 kg	2010