



Réglementation Thermique 2012

Cadre standard de présentation du « Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique »

Opération : UGA

Etude thermique du : 17/02/2021

Logiciel et version : BBS SLAMA, CLIMAWIN, 4.8.11.2

Version moteur CSTB Th-BCE 2012 : 8.1.0.0 - Mode de calcul utilisé : **Th-BCE**

Versions en cours - moteur/XSD/XSL : **8100/V1.4/V1.4**

Cette feuille de style permet de visualiser les données du fichier XML généré par les logiciels thermiques dans un navigateur internet (configuration minimale : IE8 / Firefox / Chrome, javascript activé). Cet affichage ne permet pas de s'assurer de la conformité du XML. Cependant, pour que l'affichage des graphiques puissent s'effectuer correctement, les règles d'unicité des Index (batiments, zone, groupes, générateurs, etc...) doivent être respectées (identifiants uniques dans le projet)

La version réglementaire de la fiche est générée en PDF par service web depuis le logiciel thermique possédant la licence réglementaire du moteur RT2012 et doit comporter le numéro de PC, ici optionnel à des fins de contrôles. Les éléments à fournir par le MO/BET en cas de contrôle sont le fichier XML conforme au schéma XSD et le fichier PDF généré en ligne par le webservice depuis ce même fichier XML.

Cette fiche est destinée à un affichage écran (navigateurs internet) et non à l'impression.

Date de génération :

Sommaire

- **Chapitre 1 : Données administratives de l'opération ("UGA")**
- **Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens**
 - Données générales sur le bâtiment - [Bât.1](#)
 - Exigences de performance énergétique - [Bât.1](#)
 - Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Résultats des calculs de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1 - [Bât.1](#)
 - Exigences de résultat sur le bilan énergétique - [Bât.1](#)
 - Cas particuliers application du Titre V - [Bât.1](#)
 - Exigence de moyens - [Bât.1](#)
- **Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment**
 - Indicateurs de présentation du besoin bioclimatique Bbio
 - Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par zone - [Bât.1](#)
 - Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février - [Bât.1](#)
 - Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment - [Bât.1](#)
 - Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Données sur la perméabilité à l'air - [Bât.1](#)
 - Données sur l'inertie thermique quotidienne - [Bât.1](#)
 - Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - [Bât.1](#)
 - Données d'éclairement naturel par groupe - [Bât.1](#)
 - Indicateurs de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep
 - Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie entrant dans le calcul de Cep - [Bât.1](#)
 - Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - [Bât.1](#)
 - Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid, et/ou d'eau chaude sanitaire du projet - [Générateurs](#)
 - Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic
 - Evolution horaire des températures atteintes en été Tic et Tic réf sur le dernier jour de la séquence la plus chaude - [Bât.1](#)
- **Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés**
 - Feuillet Bâtiments (1)
 - Données générales sur l'enveloppe thermique (parois opaques, parois vitrées, ponts thermiques, ...) - [Bât.1](#)
 - Équipements des bâtiments **par zone** (Bât.1 : 1 zone)
 - Données sur les équipements de ventilation - [Bât.1](#)
 - Données sur l'éclairage par groupe - [Bât.1](#)
 - Données sur les équipements de chauffage - [Bât.1](#)
 - Données sur les équipements de froid - [Bât.1](#)
 - Données sur les émetteurs d'eau chaude sanitaire - [Bât.1](#)
 - Feuillet Génération (2)
 - Fonctionnement de la génération - [Géné.1](#) [Géné.2](#)
 - Réseau de distribution intergroupe relié à la génération - [Géné.1](#) [Géné.2](#)
 - Générateur(s) affecté(s) au chauffage et/ou à la production d'ECS - [Géné.1](#) [Géné.2](#)
 - Générateur(s) affecté(s) à la production de froid - [Géné.1](#) [Géné.2](#)
 - Données sur la production d'eau chaude sanitaire - [Géné.1](#) [Géné.2](#)
 - Données sur le stockage de l'eau chaude sanitaire - [StoECS1](#)

- Réseaux de distribution intergroupe (chauffage / froid / ECS / Mixte) du projet
 - [Réseaux de distribution intergroupe de chauffage](#)
 - [Réseaux de distribution intergroupe d'eau chaude sanitaire / Module appartement ECS Seul](#)
- Résultats sorties détaillées
 - Consommation annuelle par poste et par énergie pour le bâtiment - [Bât.1](#)
 - Consommation annuelle par poste pour le bâtiment - [Bât.1](#)
 - Consommation annuelle par type d'énergie pour le bâtiment - [Bât.1](#)
 - Coefficient Cep max du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Différents postes de consommations mensuelles du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Résultats énergies autoconsommées, d'autoconsommation - [Bât.1](#)
 - Résultats consommations électriques des usages mobiliers et immobiliers - [Bât.1](#)
 - Besoins annuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Besoin bioclimatique Bbio et Bbio max du bâtiment - [Bât.1](#)
 - Besoins mensuels d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission, pour le bâtiment - [Bât.1](#)
- [Chapitre 5 : Etudes de sensibilités du bâtiment](#)
 - *Pas de calcul de sensibilité réalisé*

haut de page

Chapitre 1 : Données administratives de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale :	Cabinet COSTE
Adresse :	NOVALPARC - Chemin des Huguenots - 2, Place REGNAULT 26000 VALENCE
Contact tél/mél :	0475434223 - secretariat@cabinet-coste.com

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale :	ABEILLE COGNE
Adresse :	18, Rue Mathieu de la Drôme 26100 ROMANS SUR ISERE
Contact tél/mél :	0475701444 -

Bureau d'Etudes Thermiques	
Nom ou raison sociale :	CABINET COSTE
Adresse :	Chemin des Huguenots 26000 VALENCE
Contact tél/mél :	-

Date de l'étude thermique	17/02/2021
Editeur de logiciel	BBS SLAMA
Nom du logiciel	CLIMAWIN
Version du logiciel	4.8.11.2
Version du moteur CSTB Th-BCE	8.1.0.0

Bureau de contrôle	
Nom ou raison sociale :	
Adresse :	
Contact tél/mél :	-

Opération	
Numéro Permis	en cours
Date du dépôt de demande de PC	22/03/2020
Date de PC	06/09/2019
Stade d'avancement	Phase Stade Permis de construire
Nom	UGA
Adresse	Route de Malissard 26000 VALENCE
Département	26 - Drôme

Opération	
Zone climatique	H2-d
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)
Nombre de bâtiments/zones du projet	1 (Bât. 1 : 1 zone.)
Nombre de générations du projet	2 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât.)

haut de page

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE

haut de page

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE"						
S_{RT}	569,5 m ²						
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{RT} ² (m ²)	Surface utile SU _{RT} ou surf. hab. SHAB	dont surface de type CE1 (m ²)	dont surface de type CE2 (m ²)	dont surface climatisée (m ²)	Nombre de groupes
CENTRE SPORTIF	Etablissement sportif scolaire	569,5	517,7	517,7	0	0	1
Nombre de logements	Sans objet						
Type de construction	Construction neuve						
Type de réseau urbain	Sans objet						

haut de page

Exigences de résultats

Exigences de performance énergétique

Article 7	Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RT2012
I - 1°	Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cep _{max}	Conforme
I - 2°	Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
I - 3°	Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Tic _{ref}	Conforme
I - 4°	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III	Conforme

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en %
			(Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	42,3	50,4	16,1

Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep du bâtiment

Consommations en énergie primaire (kWh ep/m ² S _{RT})	Projet	Cep _{max}	Gain en %
			(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}
Coefficient Cep	43,4	92	52,8

Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure. Le coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone

climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Résultats des calculs de température d'été (Tic) des zones ou parties de zones, groupes de catégorie CE1

Zones ou parties de Zones (groupes) de catégorie CE1	SHAB ou S_{RT} m ²	Tic en °C	Tic _{Ref} en °C	Tic - Tic _{Ref}	Conformité à la RT2012
Zone : CENTRE SPORTIF / Groupe : CENTRE SPORTIF (non climatisé)	517,7	35,3	36,1	-0,8	Conforme

Tic représente la température intérieure conventionnelle de la zone atteinte en été. Elle représente la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour les maisons accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la période d'occupation considérée est la journée entière. La température Tic est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Exigences de résultat sur le bilan énergétique

	S_{RT}	Unité (kWhEP/m ² S _{RT} /an)										
		Consommation conventionnelle d'énergie hors production du bâtiment	Bilan Energie 1/2	Bilan Energie 3/4	Bilan EPmax 1	Bilan EPmax 2	Bilan EPmax 3	Bilan EPmax 4	Consommation d'EP ni renouvelable ni de récupération de tous les usages	EF renouvelable ou récupération produite et exportée vers un réseau local ou national	EP renouvelable ou récupération produite et exportée vers un réseau local ou national Energie 1/2	EP renouvelable ou récupération produite et exportée vers un réseau local ou national Energie 3/4
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	43,4	43,4	43,4	82,8	73,6	53,6	0	43,4	0	0	0
CENTRE SPORTIF	569,5	43,4			82,8	73,6	53,6	0				
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	--			82,8	73,6	53,6	0				

Application du Titre V Cas particuliers

Article 49	Cas particulier de la réglementation	Demande de titre V	Agrément / Référence arrêté Titre V
Annexe V 2.1	Dossier soumis au cas particulier du titre V "opérations"	Sans objet	Sans objet
Annexe V 2.2	Dossier soumis au cas particulier du titre V "systèmes"	Sans objet	Sans objet
Annexe V 2.3	Dossier soumis au cas particulier du titre V "réseaux de chaleur ou de froid"	Sans objet	Sans objet

Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 publiée à l'arrêté du 20 juillet 2011, ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid non répertorié par l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid, doit être adressée auprès des ministères en charge de la construction et de l'habitation, et en charge de l'énergie.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
-----------------------	--	---------------------

Chapitre III : Isolation thermique		
Art 18 Art 15	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m ² .K) en valeur moyenne	conforme
Art 19 (a) Art 16 (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,28 W/(m ² S _{RT} .K). Valeur calculée : 0.06	conforme
Art 19 (c) Art 16 (c)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Valeur calculée : 0	conforme

Chapitre V : Confort d'été		
Art 22 Art 18	Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m.	conforme

Chapitre VIII : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation		
Art 31 Art 19	Les bâtiments ou parties de bâtiments sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : pour le chauffage (par tranche de 500m ² de surface S _{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour le refroidissement (par tranche de 500m ² de surface S _{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour la production d'eau chaude sanitaire;	conforme

Chapitre VIII : Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d'habitation		
	pour l'éclairage (par tranche de 500m ² de surface S _{URT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage); pour le réseau des prises de courant (par tranche de 500m ² de surface S _{URT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage), pour les centrales de ventilation (par centrale); et par départ direct de plus de 80 ampères.	
Art 32 Art 20	La ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.	conforme
Art 33 Art 21	Pour les bâtiments ou parties de bâtiments équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.	conforme
Art 34 Art 22	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface S _{URT} totale maximale de 100 m ² .	conforme
Art 35 Art 23	Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les quatre allures (confort, réduit, hors gel et arrêt), et une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de manière à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface S _{URT} de 5 000 m ² .	conforme
Art 36 Art 24	Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.	conforme
Art 37 Art 25	Tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel ou automatique en fonction de la présence.	conforme
Art 38 Art 26	Tout local dont la commande d'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si le dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.	conforme
Art 39 Art 27	Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface S _{URT} maximale de 100m ² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.	conforme
Art 40 Art 28	Les parcs de stationnements couverts et semi-couverts comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m ² .	conforme
Art 41 Art 29	Dans un même local, les points éclairés artificiellement, placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.	conforme
Art 30	Les locaux refroidis de S _{URT} supérieure à 150 m ² ou à 30% de la S _{URT} du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.	non renseigné
Art 43 Art 31	Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation, sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté du 28 décembre 2012	non renseigné
Art 45 Art 33	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Nota : les articles repérés en noir correspondent à l'arrêté du 26 octobre 2010. Les articles repérés en vert correspondent à l'arrêté du 28 décembre 2012. Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens, est spécifié aux titres III des deux arrêtés précités.

haut de page

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio, Cep et Tic du bâtiment

Bâtiment : **CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE**

haut de page

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **CENTRE SPORTIF (569.5 m²)**


	Valeurs	Ratio/S _{RT}
S _{RT}	569,5 m ²	1
SHAB ou S _{URT}	517,7 m ²	0,91
Toitures	499 m ²	0,88
Murs	564,5 m ²	0,99
Baies vitrées	63,4 m ²	0,11
Planchers bas	517,7 m ²	0,91
Total des parois déperditives	1 644,5 m ²	2,89
Total des parois ext. hors plancher bas	1 126,8 m²	1,98

40%

25%

9%

26%




	Valeurs	Ratio/S _{RT}
Ponts thermiques	285,2 m	0,5

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE


Zone : **CENTRE SPORTIF - (569,5 m²)**

	Unité	Valeur	m² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m²paroi.K)	0,15	499	75,14
Murs	W/(m²paroi.K)	0,15	564,5	86,26
Baies en hiver	W/(m²paroi.K)	1,55	63,4	98,25
Planchers bas	W/(m²paroi.K)	0,2	517,7	105,03
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,12	285,2	35,21
Débit ventilation par système en hiver	m³/h	352,5		119,85
Débit spécifique perméabilité en hiver	m³/h	567,79		193,05
Total déperditions	W/K			712,79
Total déperditions ramené à la S _{RT}	W/(m² S _{RT} .K)			1,25




Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires Sw des baies = 0)

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires Sw_{sp} et Sw_{ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses $Tli = 0$)).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE		
$Q_{4Pa_{surf}}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	1 126,8
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{RT}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{RT}$	1,98

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

CENTRE SPORTIF		
$Q_{4Pa_{surf}}$ parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	1 126,8
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{RT}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{RT}$	1,98

Données sur l'inertie thermique

CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
CENTRE SPORTIF / CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S_{RT} (m ²)
CENTRE SPORTIF / CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Mixte	569,5

100%

 Eclairage naturel
 Sans accès
 Accès mixte

Données d'éclairage naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)

	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairage naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairage naturel <= 300 lux	Eclairage naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	80	146	1 574	91,5 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	1 800	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		6 960

Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

haut de page

Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie entrant dans le calcul de Cep - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)


8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mois

7


Production d'électricité

Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep pour le bâtiment - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)


Zone "CENTRE SPORTIF" du bâtiment "CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE"



Indicateurs de présentation de la température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)

Evolution horaire des températures atteintes en été de Tic et Tic_{ref} sur le dernier jour de la séquence la plus chaude pour les groupes du bâtiment, de catégorie CE1


Groupe : CENTRE SPORTIF (non climatisé)



T_{ic} est la température opérative pour le jour le plus chaud, $T_{ic,ref}$ est la température opérative de référence pour le jour le plus chaud.
 Le calcul des températures est menées conformément à la méthode Th-BCE 2012 : calcul mené sur 4 semaines consécutives commençant début juin avec une température initiale de masse de 26°C
 Pour le résidentiel, on retient les résultats du 7ème jour (Dimanche) de la 4ème semaine, et pour le non résidentiel du 5ème jour (vendredi) de la 4ème semaine.
 Le rayonnement global horizontal prend en compte le rayonnement direct horizontal et le rayonnement diffus horizontal


Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire du projet

Générateur : "Composant", mode chauffage



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 3028
 - Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 5088

Générateur : "Source : Composant", mode ECS



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 8211
 - Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 0

[haut de page](#)

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE (1 zone)

[haut de page](#)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m ² .K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m ²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur bois - Forfaitaire 3CL	Isolation thermique par l'intérieur	0	0	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,13	350,72	L'extérieur
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Mur béton existant ITI	Isolation thermique par l'intérieur	16	5	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,19	213,77	L'extérieur
Total parois verticales								564,5	
Planchers bas	Terre plein	Plancher		13,8	4,2	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,2	517,7	L'extérieur
Total planchers bas								517,7	
Planchers hauts	Rampants	BAC ACIER		26	6,5	Valeur par défaut des Th bât "Fascicule parois"	0,15	498,95	L'extérieur
Total planchers hauts								498,95	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : *Sans objet*

Parois vitrées

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m ² .K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Transmission lumineuse TI	Surface totale	Donnant sur espace
Fenêtres DV SEMI FIXES : 2 BIS	Fenêtre	Store à lame orientable avec gestion automatique 45° fixe	PVC	DV 6/16/9 Argon	1,03	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,08	Calcul Th-Bât	Voir matrice de saisie	0,56	11,25	L'extérieur
Fenêtres DV : 2	Fenêtre	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 6/16/9 Argon	1,03	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,32	Calcul Th-Bât	0,31	0,56	4,88	L'extérieur
Total Verticales Sud											16,13	
Fenêtres DV : 1	Fenêtre	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 6/16/9 Argon	1,03	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,34	Calcul Th-Bât	0,31	0,56	3,57	L'extérieur
Total Verticales Nord											3,57	
Fenêtres DV SEMI FIXES : 4	Fenêtre	Store à lame orientable avec gestion automatique 45° fixe	PVC	DV 6/16/9 Argon	1,03	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,08	Calcul Th-Bât	Voir matrice de saisie	0,56	10	L'extérieur
Fenêtres DV SEMI FIXES : 3	Fenêtre	Store à lame orientable avec gestion automatique 45° fixe	PVC	DV 6/16/9 Argon	1,03	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,1	Calcul Th-Bât	Voir matrice de saisie	0,56	6,25	L'extérieur
Total Verticales Est											16,25	
SKYDOME : SKYDOME 1,5 x 1,5	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4/16/4 Argon	1,79	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,93	Calcul Th-Bât	0,35	0,51	22,5	L'extérieur
SKYDOME : SKYDOME 1 x 1	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4/16/4 Argon	0	Chapitre II fascicule 3 Th-Bât	1,93	Calcul Th-Bât	0,35	0,51	3	L'extérieur
Total Horizontales											25,5	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	Dallage sur terre-plein, béton	0,15	Th Bât fascicule valeurs tabulées	105,7	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				105,7	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	Plancher haut béton / mur extérieur béton	0,84	Th Bât fascicule valeurs tabulées	8	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				8	
autres ponts thermiques	Linéique d'appui	0,19	Th Bât fascicule valeurs tabulées	32,65	L'extérieur

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
autres ponts thermiques	Plancher haut léger / mur extérieur ITI	0,05	Th Bât fascicule valeurs tabulées	97,7	L'extérieur
autres ponts thermiques	Psi1 - Liaison en T entre un mur et un refend	0,05	Th Bât fascicule valeurs tabulées	20,6	L'extérieur
autres ponts thermiques	Angle rentrant	0,03	Th Bât fascicule valeurs tabulées	20,6	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				171,55	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment en $W/(m^2 \cdot S_{RT} \cdot K)$: **0,06**

Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{RT} , pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de $0,28 W/(m^2 \cdot S_{RT} \cdot K)$ dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Ψ_9 en $W/(ml \cdot K)$) : **0**

*Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de **0,60**. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.*

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	16,13	11,25	16,13	0
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	5,5	0	3,57	0
Verticales Est	16,25	16,25	16,25	0
Horizontales	25,5	25,5	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	0	0	0	16,13
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	0	0	1,94	0	3,57
Verticales Est	0	0	0	0	16,25
Horizontales	0	0	3	0	22,5

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	0	0	0	0,32
	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile
Verticales Nord	0	0	0,03	0	0,32
	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile
Verticales Est	0	0	0	0	0
	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Sans protection mobile
Horizontales	0	0	0,35	0	0,35
	Sans protection mobile	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
					motorisée

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

Sans objet

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

[haut de page](#)

Bâtiment : "CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE"

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :

- o Nom de la zone : **CENTRE SPORTIF**
- o Usage de la zone : **Etablissement sportif scolaire**
- o Surface de la zone S_{RT} : **569.5 m²**

[haut de page](#)

Données sur les équipements de ventilation - (CENTRE SPORTIF)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **dénomination commerciale absente**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Non
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Non
Groupe de ventilation double flux DF	Oui
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Ventilation mécanique double flux thermodynamique	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m³/h	m³/h	W	%			W	%
Double Flux	Occupation	1 860	1 800	400	80	Certifié	Oui	Sans objet	100
	Inoccupation	600	500	200					

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Oui, en période d'été seulement**

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m².K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Soufflage	Cdep avis technique ou équivalent	1,1	Par défaut	Dispositif de détection du local	Sans objet	1,2	<i>néant</i>
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Repris extraction	Cdep avis technique ou équivalent	1,1	Par défaut	Dispositif de détection du local	Sans objet	1,2	<i>néant</i>

Ventilation par ouverture des fenêtres

-- Pas de données --

Brasseurs d'air

haut de page

Données sur l'éclairage

Bâtiment : **CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE**

Groupe : **CENTRE SPORTIF (non climatisé)**

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m²	W/m²	-	-
Ecl : Circulation Accueil	Circulation accueil	5,45	100	Gestion non fractionnée	5	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Salle de sport	Salle de sport	2,49	95	Gestion fractionnée	5	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Salle de sport	Salle de sport	48,44	95	Gestion fractionnée	5	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Salle de sport	Salle de sport	34,08	95	Gestion fractionnée	5	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Douches collectives	Douches collectives	5,17	100	Gestion non fractionnée	5	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Sanitaires collectifs	Sanitaires collectifs	2,43	0	Gestion non fractionnée	5	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Ecl : Salle de sport	Salle de sport	1,95	95	Gestion fractionnée	5	0	Interrupteur manuel / marche arrêt	Gestion manuelle avec la lumière du jour

haut de page

Données sur les équipements de chauffage - (CENTRE SPORTIF)

Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone

- Réseaux chaleur

Mode de production

Mode de production du chauffage : **Central inter bâtiment**

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Radiateur à eau chaude	0,18	90,6
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Plafond chauffant eau chaude	0,48	250,72
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Plafond chauffant eau chaude	0,34	176,38

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Limitation à 2 groupes avec pour chacun limitation à 3 émetteurs - tri sur rat_s_ch * rat_t_ch décroissant

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Panneaux Rayonnants Escalade	Local de 6 à 8 mètres sous plafond	5	Classe B3	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Panneaux Rayonnants Musculation	Local de moins de 4 mètres sous plafond	5	Classe B3	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Radiateurs	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe C	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-

Distribution de chauffage du groupe

1/ Limitation à 2 groupes avec limitation à 3 distributions par groupe

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution		
		CENTRE SPORTIF (non climatisé) - Dist. ch Radiateurs	CENTRE SPORTIF (non climatisé) - Dist. ch Panneaux Rayonnants Escalade	CENTRE SPORTIF (non climatisé) - Dist. ch Panneaux Rayonnants Musculation
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution hydraulique	Réseau de distribution hydraulique	Réseau de distribution hydraulique
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml	30	50	50
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml	0	0	0
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-	Modulation en fonction de la température extérieure	Modulation en fonction de la température extérieure	Modulation en fonction de la température extérieure
Mode de régulation de fonctionnement	-	Régulation à débit variable	Régulation à débit variable	Régulation à débit variable
Température de départ de dimensionnement	°C	70	70	70
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C	20	20	20
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	0	0	0
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	0	0	0
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-	Vitesse variable et maintien du réseau à pression différentielle constante	Vitesse variable et maintien du réseau à pression différentielle constante	Vitesse variable et maintien du réseau à pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W	0	0	0
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
---------	---

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

haut de page

Données sur les équipements de froid - (CENTRE SPORTIF)

Type d'énergie des générateurs de froid raccordés à la zone

-- Non renseigné --

Emetteurs de froid des groupes de la zone

-- Pas de données sur les équipements de froid (émetteurs groupe de froid) pour cette zone --

Distribution de froid du groupe

Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

-- Pas de données "Distribution de froid du groupe" pour cette zone --

haut de page

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (CENTRE SPORTIF)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

S'appliquant à une saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur
	m ²	-	%	%	%	-
CENTRE SPORTIF - CENTRE SPORTIF (non climatisé)			0,5	0,5	0	Douche seule

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Température de la distribution d'ECS du groupe	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESCO ou CESCOI éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	°C	-	-
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	2	20	0	12	50	-	-

FEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et/ou à la production sanitaire

haut de page

Génération : "ECS"

haut de page

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	70

haut de page

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Réseau ECS

haut de page

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

haut de page

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

haut de page

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

- Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Type de production avec stockage

- Ballon base sans appoint

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Composant
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	1
Marque du ballon	-	-donnée non disponible-
Dénomination commerciale du ballon	-	Chaufféo Plus 300I
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique à effet joule
Type d'énergie d'appoint	-	Sans appoint
Volume total du ballon	L	300
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,25
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	65
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage de nuit
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	

	Unité	Composant
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	

Ballon base combustion : Générateur à effet joule

	Unité	Source : Composant (Composant)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	3

haut de page

Génération : "Réseau"

haut de page

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	Hors volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	70

haut de page

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Réseau

haut de page

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Réseaux de chaleur urbain

	Unité	Composant
Fonction du réseau de fourniture	-	Chauffage
Type de production de chauffage associée	-	Instantané
Type de production ECS associé	-	Instantané
Puissance d'échange de la sous station	kW	100
Type de réseau de chaleur	-	Eau chaude basse température
Type d'isolation du réseau de chaleur	-	Isolation du secondaire classe 4 et isolation du primaire classe 5

haut de page

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

haut de page

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

-pas de donnée / non renseigné -

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs Titre V non représentés pour cette génération

haut de page

Données sur les réseaux de distribution intergroupe

Raccordé au niveau du projet et peut être commun à plusieurs bâtiments et relié à une et une seule génération

Réseau de chauffage	Unité	Réseau
Génération liée au réseau	-	Réseau
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution physique
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	0
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	20
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	0
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	0
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	0,21
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	4
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	-	Vitesse variable et maintien du réseau à pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	W	200
Espace tampon éventuel associé	-	-

Réseau eau chaude sanitaire	Unité	Réseau ECS
Génération liée au réseau	-	ECS
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Pas de réseau intergroupe
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé en volume chauffé	ml	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé hors volume chauffé	ml	-
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour l'eau chaude sanitaire	-	2
Présence de réchauffeur de boucle	-	Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS	-	Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS	W	100
Identifiant du PCAD CESCAI éventuel associé	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-

haut de page

Résultats sorties détaillées - (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE		S _{RT} : 569,5					
		Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m² S _{RT})					
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	0	0	15,8
	Refroidissement	0	0	0	0	0	0
	ECS	0	0	0	0	5,6	0
	Eclairage					11,5	
	Auxiliaires VMC					10,3	
	Auxiliaires distribution					0,2	
Postes de production	Prod. Photovoltaïque					0	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment par ZONES

CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE - Zone : CENTRE SPORTIF		S _{RT} Z : 569,5	Consommations et productions annuelles du bâtiment (par zones) par poste et par type d'énergie exprimée en énergie primaire (kWh ep/m² S _{RT})					
			Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage	0	0	0	0	0	0	15,8
	Refroidissement	0	0	0	0	0	0	0
	ECS	0	0	0	0	5,6	0	
	Eclairage					11,5		
	Auxiliaires VMC					10,3		
	Auxiliaires distribution					0,2		

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

	S _{RT}	Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m² S _{RT})								
		Chauffage	Refroidissement	ECS	Eclairage	Auxiliaires VMC	Aux. distribution	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	15,8	0	5,6	11,5	10,3	0,2	0	0	43,4
CENTRE SPORTIF	569,5	15,8	0	5,6	11,5	10,3	0,2			43,4
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	15,8	0	5,6	11,5	10,3	0,2			43,4

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

	S _{RT}	Consommations annuelles par poste en énergie primaire (kWh ep/m² S _{RT})								
		Gaz	FOD	Charbon	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0	0	0	0	27,6	15,8	0	0	43,4
CENTRE SPORTIF	569,5	0	0	0	0	27,6	15,8			43,4
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0	0	0	0	27,6	15,8			43,4

Résultats détaillés du coefficient Cep max du bâtiment

Bâtiment / Zone	S _{RT}	Coefficient Cep max
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	92
CENTRE SPORTIF	569,5	92

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire de chauffage (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	4,3	2,2	1,9	0,8	0	0	0	0	0	0	2,2	4,4	15,8
CENTRE SPORTIF	569,5	4,3	2,2	1,9	0,8	0	0	0	0	0	0	2,2	4,4	15,8
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	4,3	2,2	1,9	0,8	0	0	0	0	0	0	2,2	4,4	15,8

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire pour l'ECS (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0,5	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	5,4
CENTRE SPORTIF	569,5	0,5	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	5,4
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0,5	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	5,4

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire d'éclairage (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	1,3	1	1,2	0,6	1,1	0,8	0	0	1,2	1,2	1,8	1,3	11,5

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire d'éclairage (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
CENTRE SPORTIF	569,5	1,3	1	1,2	0,6	1,1	0,8	0	0	1,2	1,2	1,8	1,3	11,5
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	1,3	1	1,2	0,6	1,1	0,8	0	0	1,2	1,2	1,8	1,3	11,5

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire des auxiliaires de ventilation (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	10,3
CENTRE SPORTIF	569,5	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	10,3
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	10,3

	S _{RT}	Consommation en énergie primaire des auxiliaires de distribution (en kWh ep/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRE SPORTIF	569,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ratio d'Energie Renouvelable par bâtiment

Bâtiment	S _{RT}	kWhEF
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0

Résultats énergies autoconsommées, d'autoconsommation

-- Pas de données --

Résultats consommations électriques des usages mobiliers et immobiliers

Indicateurs PEBN	kWhEF/m² S _{RT}	kWhEF
Consommation électrique des usages mobiliers , en énergie finale	0	0
Consommation électrique des usages immobiliers en énergie finale	0	0

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{RT}	Besoins annuels (en kWh/m² S _{RT})				
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel	
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	8,3	0	5,1	13,4	
CENTRE SPORTIF	569,5	8,3	0	5,1	13,4	
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	8,3	0	5,1	13,4	

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{RT}	Besoins de Chaud (en kWh/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	2,7	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,4	2,7	8,3
CENTRE SPORTIF	569,5	2,7	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,4	2,7	8,3
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	2,7	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1,4	2,7	8,3

	S _{RT}	Besoins d'éclairage (en kWh/m² S _{RT})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0	0	0,5	0,6	0,8	0,6	5,3
CENTRE SPORTIF	569,5	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0	0	0,5	0,6	0,8	0,6	5,3
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0	0	0,5	0,6	0,8	0,6	5,3

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{RT}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	8,3	4,1	3,7	1,3	2,4	1,8	0	0	2,6	2,8	6,9	8,4	42,3
CENTRE SPORTIF	569,5	8,3	4,1	3,7	1,3	2,4	1,8	0	0	2,6	2,8	6,9	8,4	42,3
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	8,3	4,1	3,7	1,3	2,4	1,8	0	0	2,6	2,8	6,9	8,4	42,3

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{RT}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	50,4
Zone (1) - CENTRE SPORTIF	569,5	50,4

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{RT}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ep/m² S _{RT})												Total annuel
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bâtiment (CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE)	569,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1	0,2	0,1	1,2
CENTRE SPORTIF	569,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1	0,2	0,1	1,2
CENTRE SPORTIF (non climatisé)	569,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1	0,2	0,1	1,2

Pas de calcul de sensibilité réalisé