LEGENDE C.V.R.

- AIR NEUF HYGIENIQUE C.T.A. DOUBLE FLUX
- EXTRACTION C.T.A. DOUBLE FLUX
- V.M.C. SANITAIRE
- EXTRACTION SORBONNE
- SOUFFLAGE AIR DE COMPENSATION
- EXTRACTION "STOCKAGE" PC1 et PC2
- EXTRACTION SPECIFIQUE SALLE "PURIFICATION"
- LIAISONS FRIGORIFIQUES POUR "SPLIT-SYSTEME"
- EAU CHAUDE et EAU GLACEE
- ATTENTE CONDENSATS (lot plomberie)
- VENTILO-CONVECTEUR NON CARROSSE DES BUREAUX (4 TUBES) EN FAUX PLAFOND
- BOITE DE DETENTE SUR AIR DE COMPENSATION DES LABORATOIRES
- VENTILO-CONVECTEUR CARROSSE DES LABORATOIRES (alimentation en chaud seulement)
- DIFFUSEUR SOUFFLAGE AIR DE COMPENSATION
- CLAPET COUPE FEU 2H

MAITRE D'OUVRAGE

Centre National de la Recherche Scientifique

16, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 61 33 60 00 / Fax : 05 61 33 60 53

NOM DE L'OPERATION :

Extension du Laboratoire de Chimie et de Coordination à Toulouse

MAITRISE D'OEUVRE

Architectes : ARCHEA ARCHITECTURE

Alain BAYLE, Architecte mandataire — 227, Avenue de Muret, 31300 TOULOUSE — Tél : 05 62 48 34 34, Fax : 05 62 48 08 88, archea-toulouse@wanadoo.fr
François ARCANGELI
Valérie NOAILLES — Chem. du Couartet 31160 Arbas, 31300 TOULOUSE — Tél : 05 61 90 18 00, Fax : 05 61 90 18 19, archea-arbas@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES — SOTEC Ingenierie — 9, rue Matabiau, 31006 TOULOUSE Cedex 6 — Tél : 05 62 73 64 64, Fax : 05 62 73 64 65, j.kerjan@sotec-ingenierie.fr

CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT
VUE EN PLAN R+2

Indice	Date	Modifications
—	21/04/04	Première diffusion
A	08/12/04	Modifications gaines d'extraction
B	23/12/04	Mise à jour repérage ventilo-convecteurs
C	19/08/05	D.O.E.

LOT 7: CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAICHISSEMENT
PLOMBERIE SANITAIRE - FLUIDES SPECIFIQUE

G.CLIM
GEORGES - CLIMATIQUE
1 - PLACE ALFRED SAUVY
31270 CUGNAUX
Tél.: 05-62-87-35-35
Fax: 05-61-92-16-90
e.mail:g.clim@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/g.clim/gclim.htm

N°Plan	Date	Echelle	LOT
CVR_04	02/02/04	1/50	7

PROVISOIRE	POUR INFORMATION	POUR APPROBATION
BON POUR EXECUTION	CONFORME A EXECUTION	DOE