



TYPE DE CABLES :
Câble boucles : 1p 8/10ème SYT1
Câble alimentation SSI : 3 x 2² CR1.
Câble sirènes/flashs : 2 x 1.5 CR1.

SYMBOLE	DESIGNATION
Mxly	MODULE x LIGNEy
xx/yy	ZONE xx / ADRESSE yy
	EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION - ZB/UGA
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE CONVENTIONNEL
	DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME - Hauteur 1,30m
	DIFFUSEUR SONORE (H=2.25m mini)
	DIFFUSEUR LUMINEUX

Bâtiment 60
Vème Groupement
Affaire Immobilière
Quartier Général Laurier
78650 Beynes

LAFON
Electricité M.T./B.T.
20 rue Charles Gras 93297 Tremblay-en-France
TEL : 01 56 48 02 20 FAX : 01 41 51 24 10

PLAN	AF	ECHELLE	RESPONSABLE :	JL.B	INDICE
PLAN N° :	-		DESSINATEUR :	GT	A
Date EDITION :	01/06/17		TICHER :	Blancard@lafon	

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
SYNOPTIQUE

DATES	IND	MODIFICATIONS	ETABLI	VERIFIE
01/06/17	A	RECOLEMENT	GT	JL.B
Plan SSI		A	-	