



TYPE DE CABLES :
Câble bus : 1p 8/10ème SYT1
Câble bus départ et retour : 1p 8/10ème CR1
Câble sirènes : 2x1.5 CR1.

SYMBOLE	DESIGNATION
Mxly	MODULE x LIGNEy
xx/yy	ZONE xx / ADRESSE yy
	EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE PONCTUEL ADRESSABLE
	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE ADRESSABLE
	DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME - Hauteur 1,30m
	DIFFUSEUR SONORE (H=2.25m mini)
	DIFFUSEUR LUMINEUX

Bâtiment 060
Vème Groupement
Affaire Immobilière
Quartier Général Laurier
78650 Beynes

ENTREPRISE LAFON Electricité M.T./B.T. 20 rue Charles Cros 93297 Tremblay-en-France TEL : 01 56 48 02 20 FAX : 01 41 51 24 10				
PLAN	AF	ECHELLE	INDEX	
RESPONSABLE : JL.B		B		
DESSINATEUR : GT				
FICHER : 0000000000				
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE NIVEAU RDC				
DATES	IND	MODIFICATIONS	ETABLI	VERIFIE
19/03/17	A	PREMIERE EMISSION	GT	JL.B
01/06/17	B	RECOLEMENT	GT	JL.B
Plan SSI		B	-	