

Première alarme feu

Dernière alarme feu

Affichage des  
dérangements  
détection (ECS)

Signalisation visuelle  
alarme feu

Signalisation visuelle  
dérangement général

Clé d'accès niveau 2  
pour ECS

**(A)** Touche arrêt  
signal sonore

**(B)** Touche réarmement

Commande  
manuelle évacuation

Clé d'accès niveau 2  
pour CMSI

**(A)** Touche arrêt  
signal sonore

**(C)** Touche réarmement

☐ Non **Temporisation Evacuation**  
☐ Activée ⇒ Temporisation \_ mn

E.C.S. / C.M.S.I.  
Adressable

ZX1F/UGA+3F ou  
ZX4F/UGA+3F

Commande  
manuelle fonctions  
Désenfumage /  
Compartimentage

### Infos

Responsable Sécurité:

Tél: \_\_\_\_\_

Chef d'établissement:

Tél: \_\_\_\_\_

## En cas d'Alarme Feu

Acquitter les signaux sonores à l'aides des touches bleues **(A)**,  
 Identifier les zones de l'établissement concernées par l'alarme feu,  
 Prévenir le Responsable Sécurité et appliquer les consignes.

### Après intervention sur zone:

Accéder au niveau 2 de l'ECS ou du CMSI en tournant la clé vers la position **I**  
 Réaliser le réarmement de l'ECS en appuyant sur la touche bleue **(B)** puis le réarmement du CMSI en  
 appuyant sur la touche bleue **(C)**

## En cas de Dérangement

Acquitter les signaux sonores à l'aides des touches bleues **(A)**,  
 Identifier clairement le dérangement à l'aide de l'afficheur pour l'ECS et avec les signalisations pour le  
 CMSI,  
 Prévenir le Responsable Sécurité.