

E.C.S. / C.M.S.I.
Conventionnel
ZB/UGA+2F

Signalisation **(B)**
Alarme Feu et
Dérangement par
Zone de Détection
(Z.D.)

Signalisation visuelle
Alarme Feu Général

(A) Touche arrêt
signal sonore

Signalisation visuelle
dérangement général

Affichage
d'informations pour
l'aide à l'exploitation

Commande manuelle
Zone de Sécurité (Z.S.)

Commande
manuelle évacuation

(C) Touche
réarmement

Clavier pour
accès niveau 2

Voyant jaune fixe 
accès niveau 2 actif

Infos

Responsable Sécurité:

Tél: _____

Chef d'établissement:

Tél: _____

☐ Non **Temporisation Evacuation**
☐ Activée ⇒ Temporisation _ mn

En cas d'Alarme Feu

Acquitter les signaux sonores à l'aides de la touche bleue **(A)**
Identifier les zones de l'établissement concernées par l'alarme feu **(B)**
Prévenir le Responsable Sécurité et appliquer les consignes.

Après intervention sur zone:

Accéder au niveau 2, entrer le code numérique à l'aide du clavier, le voyant jaune s'allume fixe,
Réaliser le réarmement en appuyant sur la touche bleue **(C)**

En cas de Dérangement

Acquitter les signaux sonores à l'aides des touches bleues **(A)**,
Identifier clairement le dérangement à l'aide de l'afficheur et avec les signalisations,
Prévenir le Responsable Sécurité.