

DIJON

16, boulevard Winston Churchill
21000 DIJON



Opération : **JOUX(89)-MAISON ARRET-ACCESSI**

N° affaire : 7322686_1-4SBJ5E0

Tél : +33 6 77 02 74 84

Mél : franz.cecchini@bureauveritas.com

DIR INTERREGIONAL DES SCES

Jordan DEBORTOLI
72A RUE D AUXONNE
21033 DIJON CEDEX

**JOUX(89)-MAISON ARRET-ACCESSI
LA POSTE AUX ALOUETTES
89440 JOUX-LA-VILLE**

DIR INTERREGIONAL DES SCES

Coordination Sécurité et Protection de la Santé

**ANALYSE DE CONCEPTION
en vue de l'élaboration du
D.I.U.O.**

Date d'établissement ou de modification	Rév.	Objet de la mise à jour	Rédacteur
21/06/2021	Rev0		Franz CECCHINI

SOMMAIRE

PREAMBULE	2
OBJET DE L'OPÉRATION	2
FORME ET CONTENU DU DIUO, SELON DÉFINITION DGT AVRIL 2018	3
AMIANTE, PLOMB	3
DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL - DMLT	3
LISTE DES PRESENTS ET DIFFUSION	3
FICHES D'INTERVENTION	5
Fiche d'intervention N°1	5
Fiche d'intervention N°2	7
Fiche d'intervention N°3	9

PREAMBULE

La transmission du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O.) au Maître de l'Ouvrage fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.

Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

Ce dossier doit être actualisé au fur et à mesure des nouveaux aménagements et modifications.

Le Dossier d'Interventions Ulérieures ne concerne pas la prévention des risques dus à l'utilisation proprement dite des ouvrages et équipements.

De même, il n'intéresse pas les ouvrages ou parties d'ouvrages extérieurs à l'opération pour laquelle le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé a été missionné.

OBJET DE L'OPÉRATION

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES CENTRE PÉNITENCIER DE JOUX-LA-VILLE 89440 - JOUX-LA-VILLE

Les travaux du présent concernent la réalisation des travaux la mise aux normes accessibilités des personnes handicapés des bâtiments de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne le centre pénitencier de Joux-la-Ville.

FORME ET CONTENU DU DIUO, SELON DÉFINITION DGT AVRIL 2018

Le DIUO est un dossier regroupant des pièces techniques permettant à l'occupant de l'ouvrage d'en assurer la maintenance dans les meilleures conditions de sécurité.

Sur ce document, le coordonnateur SPS a un rôle de préventeur des risques professionnels, pas de spécialiste des risques industriels.

Tous ces documents seront rassemblés par le Maître d'œuvre.

Le Maître d'œuvre transmet au Coordonnateur Sécurité la liste des pièces du DOE.

Cette liste sera jointe au D.I.U.O.

AMIANTE, PLOMB

Art. R 4132-7 du Code du Travail : Le Dossier Technique Amiante et le constat de risque d'exposition au plomb doivent être mis à jour et joints au DIUO.

DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL - DMLT

- ◆ Si le bâtiment est soumis à l'article R.4211-3 : **Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs un Dossier de Maintenance de Lieux de Travail (DMLT).**
- ◆ **Ce document doit être joint au DIUO. Réglementairement il ne fait pas partie de la mission du CSPS.**
- ◆ Ce dossier doit comprendre les éléments prévus aux articles R4212-7, R 4213-4 et R 4215-3 notamment :
 - À les niveaux minimum d'éclairage et les règles d'entretien du matériel d'éclairage,
 - À les installations de ventilation, aération et assainissement et les règles d'entretien,
 - À les schémas électriques,
 - À les plans de signalisation des organes de commande, d'éclairage...

LISTE DES PRESENTS ET DIFFUSION

Activité	Entreprise	Interlocuteur	Média de diffusion	Présent
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Jordan DEBORTOLI	jordan.debortoli@justice.fr	
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Guillaume MATON	guillaume.maton@justice.fr	
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Marc SEUKPANYA	marc.seukpanya@justice.fr	
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Valerie PRATS	valerie.prats@justice.fr	
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Nathalie-Caroline GIMENEZ	nathalie-caroline.gimenez@justice.fr	

Activité	Entreprise	Interlocuteur	Média de diffusion	Présent
Maîtrise d'ouvrage	DIR INTERREGIONAL DES SCES	Thierry LAPERTOT	thierry.lapertot@justice.fr	
Maîtrise d'œuvre	BEVM SYNERGEANCE	BEVM BEVM	contac@tbevm.fr	
Maîtrise d'œuvre	BEVM SYNERGEANCE	M. FAVET	j.favet@bevm.fr	
Maîtrise d'œuvre	BEVM SYNERGEANCE	M. CROMBEZ	m.crombez@synergeance.fr	

Fiche d'intervention N°

1

Intervention pour tous travaux sur :

Interieurs des locaux ayant fait l'objet des travaux.

Localisation de l'intervention : **Locaux**

ACCES

INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.

Se rapprocher du Centre pénitencier de Joux la Ville pour les conditions et les modalités d'intervention,
Travaux à réaliser, à partir de zone neutralisée (clôtures, barrières).

ELEMENTS A ENTRETENIR

- Réseaux électriques,
- Éclairage,
- Appareils de chauffage,
- Surfaces vitrées intérieures.

RISQUES IDENTIFIES

INTERVENTION,
ELECTRIQUE,
CHUTE DE HAUTEUR,
CHUTE D'OBJET,
CHUTE DE PLAIN PIED,
ECLATS,
TRAVAILLEUR ISOLE.

DISPOSITIONS DE SECURITE	INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.
	ELECTRIQUE : Avant d'intervenir, consigner électriquement les appareils situés à proximité des ouvrages. Cette consignation devra être effectuée par du personnel possédant une habilitation électrique. Le niveau de l'habilitation est adapté en fonction de la nature de l'intervention.
	RESEAUX DIVERS : Avant d'intervenir, consigner les réseaux ou les appareils situés à proximité des ouvrages. Cette consignation devra être effectuée par du personnel habilité.
	CHUTE DE HAUTEUR : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Utiliser des plates-formes individuelles roulantes (PIR) ou des gazelles ou tout autre équipement aux normes en vigueur et adapté.
	CHUTE D'OBJET : Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail située à l'aplomb de la zone d'intervention, en tenant compte de la courbe de chute .
	CHUTE DE PLAIN PIED : Interdire l'accès à la zone d'intervention, laisser les circulations propres et dégagées de tous matériaux et matériels.
	PROJECTION : Port de protection visuelle lors de percement et/ou de travaux de perforation.
TRAVAILLEUR ISOLE : L'intervention ne devra pas être effectuée par une personne seule (Intervention en binôme à minima), afin de pouvoir secourir en cas d'accident tout intervenant dans les plus brefs délai, conformément à l'article R. 4512- 13 du code du travail. Signalement de la présence sur chantier au service technique de la mairie. Personnel doté d'un moyen d'alerte : téléphone portable, DATI, etc...	

Plans ou Documents de Reference	Pièces du DOE.
--	----------------



Commentaire SPS	Intervention uniquement par du personnel formé et habilité aux travaux.
Commentaire MOE	
Commentaire MOA	



Fiche d'intervention N°

2

Intervention pour tous travaux sur : **Locaux technique Accessibilité PMR**

Localisation de l'intervention : **Local technique**

ACCES

INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.

Se rapprocher du Centre pénitencier de Joux la Ville pour les conditions et les modalités d'intervention,

Travaux à réaliser, à partir de zone neutralisée (clôtures, barrières).

**ELEMENTS A
ENTRETENIR**

-Réseaux électriques (CFA / CFO), fluides, incendies et aérauliques.

**RISQUES
IDENTIFIES**

INTERVENTION,
ELECTRIQUE,
CHUTE DE HAUTEUR,
CHUTE D'OBJET,
CHUTE DE PLAIN PIED,
ECLATS,
TRAVAILLEUR ISOLE.

DISPOSITIONS DE SECURITE

INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.

Se rapprocher du Centre pénitencier de Joux la Ville pour les conditions et les modalités d'intervention,

Travaux à réaliser, à partir de zone neutralisée (clôtures, barrières).

ELECTRIQUE : Avant d'intervenir, consigner électriquement les appareils situés à proximité des ouvrages. Cette consignation devra être effectuée par du personnel possédant une habilitation électrique.

Le niveau de l'habilitation est adapté en fonction de la nature de l'intervention.

RESEAUX DIVERS : Avant d'intervenir, consigner les réseaux ou les appareils situés à proximité des ouvrages.

Cette consignation devra être effectuée par du personnel habilité.

CHUTE DE HAUTEUR : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Utiliser des plates-formes individuelles roulantes (PIR) ou des gazelles ou tout autre équipement aux normes en vigueur et adapté.

CHUTE D'OBJET : Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail située à l'aplomb de la zone d'intervention, en tenant compte de la courbe de chute .

CHUTE DE PLAIN PIED : Interdire l'accès à la zone d'intervention, laisser les circulations propres et dégagées de tout matériaux et matériel. Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail.

PROJECTION : Port de protection visuelle lors de percement et/ou de travaux de perforation.

TRAVAILLEUR ISOLE : L'intervention ne devra pas être effectuée par une personne seule (Intervention en binôme à minima), afin de pouvoir secourir en cas d'accident tout intervenant dans les plus brefs délai, conformément à l'article R. 4512- 13 du code du travail. Signalement de la présence sur chantier au service technique de la mairie.

Personnel doté d'un moyen d'alerte : téléphone portable, DATI, etc...

Plans ou Documents de Reference

pièces du DOE.



Commentaire SPS

Intervention uniquement par du personnel formé et habilité aux travaux.

Commentaire MOE

Commentaire MOA

Fiche d'intervention N°

3

Intervention pour tous travaux sur :

PLATEFORME ÉLÉVATRICE PMR PLATEFORME ÉLÉVATRICE PMR

Localisation de l'intervention : Intérieur du centre de détention de Joux la Ville

ACCES

INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.

Se rapprocher du Centre pénitencier de Joux la Ville pour les conditions et les modalités d'intervention,

Travaux à réaliser, à partir de zone neutralisée (clôtures, barrières).

ELEMENTS A ENTRETENIR

PLATEFORME ÉLÉVATRICE PMR

RISQUES IDENTIFIES

INTERVENTION,
ELECTRIQUE,
CHUTE DE HAUTEUR,
CHUTE D'OBJET,
CHUTE DE PLAIN PIED,
ECLATS,
TRAVAILLEUR ISOLE.

DISPOSITIONS DE SECURITE

INTERVENTION : Toute intervention sera réalisé suivant les modalités d'accès du centre pénitencier de Joux la Ville.

Se rapprocher du Centre pénitencier de Joux la Ville pour les conditions et les modalités d'intervention,

Travaux à réaliser, à partir de zone neutralisée (clôtures, barrières).

ELECTRIQUE : Avant d'intervenir, consigner électriquement les appareils situés à proximité des ouvrages. Cette consignation devra être effectuée par du personnel possédant une habilitation électrique.

Le niveau de l'habilitation est adapté en fonction de la nature de l'intervention.

RESEAUX DIVERS : Avant d'intervenir, consigner les réseaux ou les appareils situés à proximité des ouvrages.

Cette consignation devra être effectuée par du personnel habilité.

CHUTE DE HAUTEUR : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Utiliser des plates-formes individuelles roulantes (PIR) ou des gazelles ou tout autre équipement aux normes en vigueur et adapté.

CHUTE D'OBJET : Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail située à l'aplomb de la zone d'intervention, en tenant compte de la courbe de chute .

CHUTE DE PLAIN PIED : Interdire l'accès à la zone d'intervention, laisser les circulations propres et dégagées de tout matériaux et matériel. Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail.

PROJECTION : Port de protection visuelle lors de percement et/ou de travaux de perforation.

TRAVAILLEUR ISOLE : L'intervention ne devra pas être effectuée par une personne seule (Intervention en binôme à minima), afin de pouvoir secourir en cas d'accident tout intervenant dans les plus brefs délai, conformément à l'article R. 4512- 13 du code du travail. Signalement de la présence sur chantier au service technique de la mairie.

Personnel doté d'un moyen d'alerte : téléphone portable, DATI, etc...

Plans ou Documents de Reference

pièces du DOE.



**Commentaire
SPS**

Intervention uniquement par du personnel formé et habilité aux travaux.

**Commentaire
MOE**

**Commentaire
MOA**