





Béton :
_Longrine & Radier - C25/30 , XC1 enrobage 4cm
_Béton exposé - C30/37 , XS1 enrobage 4.5cm

Aciers :
_ACIER feE500 TYPE 1 - recouvrement 60 Ø
_Rayon de cintrage 5.5xØ

Taux de ferraillage :
_Raidisseur 20x50ht - 100kg/m^3
-Radier ep.20cm & 15cm - 120kg/m^3
_Poteaux - 120kg/m^3
_Chainages verticaux/horizontaux - 90kg/m^3
_Poutre isolée - 110kg/m^3
_Dalle élévation - 60kg/m^3

Rapport de sol :
A2EP du 01/10/2021
n° AF21 - 0700 / G / G
_Substitution H=1.00m / Radier
_σ=0.15MPa / substition

Charges d'exploitations :
- Bureaux, sanitaire, circulation, salle de réunion : Q=250daN/m²
- Archives : Q=800daN/m²
- Grande salle de reception : Q=400daN/m²

Chape & Carrelage partout

Iles de Wallis & Futuna

CONDUITE D'OPERATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE

CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

MAITRISE D'OUVRAGE	GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE		
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA BP: 16 - HAVELU 98600 UVEA	COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE	STKL CONCEPTION	BET BRH
	BET CIEL	BET SECUPREV	BET EXEFLUIDES

Indice	Date	Objet des modifications du plan d'origine

Lot 01 - Fondation - Gros oeuvre

Date : Août 2021	Echelle :	DCE

PLAN N°12	**Projet complet en perspective**	Indice de modification	

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES