



Béton :

- Longrine & Radier - C25/30 , XC1 enrobage 4cm
Béton exposé - C30/37 , XS1 enrobage 4.5cm

Aciers :

- ACIER feE500 TYPE 1 - recouvrement 60 Ø
Rayon de cintrage 5.5xØ

Taux de ferrailage :

- Raidisseur 20x50ht - 100kg/m³
- Radier ep.20cm & 15cm - 120kg/m³
- Poteaux - 120kg/m³
- Chainages verticaux/horizontaux - 90kg/m³
- Poutre isolée - 110kg/m³
- Dalle élévation - 60kg/m³

Rapport de sol :

- A2EP du 01/10/2021
n° AF21 - 0700 / G / G
_Substitution H=1.00m / Radier
_ $\sigma=0.15\text{MPa}$ / substitution

Charges d'exploitations :

- Bureaux, sanitaire, circulation, salle de réunion : $Q=250\text{daN/m}^2$
- Archives : $Q=800\text{daN/m}^2$
- Grande salle de reception : $Q=400\text{daN/m}^2$

Chape & Carrelage partout

Iles de Wallis & Futuna			
CONDUITE D'OPERATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE			
CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA			
MATRISE D'OUVRAGE	GROUPEMENT DE MATRISE D'OEUvre		
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA BP: 16 - HAVELU 98600 UVEA	COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE	STKL CONCEPTION	BET BRH
	BET CIEL	BET SECUPREV	BET EXEFLUIDES
Indice	Date	Objet des modifications du plan d'origine	
Lot 01 - Fondation - Gros oeuvre Tranche Optionnelle 06 - Espaces support			
Date : Octobre 2021	Echelle : 1/ 50	DCE	
PLAN N°09	COFFRAGE Fondation & Haut du RDC	Indice de modification	
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES			